

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 19.09.2023 по 18.10.2023 по 22.10.23Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Российская д.44Теплосчетчик МКТС: № 011443-1Версия МКТС: 2.51Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$


Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
19.09.23	0.000	0.00	0.05	-0.05	15.9	14.9	1.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
20.09.23	0.000	0.00	0.05	-0.04	16.3	15.2	1.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
21.09.23	0.000	0.00	0.04	-0.05	16.8	15.5	1.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
22.09.23	0.000	0.00	0.03	-0.05	16.9	15.6	1.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
23.09.23	0.000	0.00	0.04	-0.05	17.0	15.6	1.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
24.09.23	0.000	0.00	0.12	-0.09	17.1	15.8	1.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
25.09.23	0.000	0.00	0.06	-0.08	17.3	15.9	1.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
26.09.23	0.000	0.00	0.06	-0.06	16.4	15.5	0.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
27.09.23	0.000	0.00	0.04	-0.05	15.6	15.1	0.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
28.09.23	0.000	0.00	0.07	-0.05	15.6	15.1	0.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
29.09.23	0.000	0.00	0.04	-0.06	16.0	15.2	0.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
30.09.23	0.000	0.00	0.08	-0.07	16.2	15.2	1.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
01.10.23	0.000	0.00	0.05	-0.07	16.5	15.4	1.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
02.10.23	0.000	0.00	0.06	-0.07	15.7	15.0	0.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
03.10.23	0.000	0.00	0.06	-0.06	15.3	14.6	0.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
04.10.23	0.000	0.00	0.07	-0.06	15.4	14.6	0.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
05.10.23	0.000	0.00	0.05	-0.05	15.3	14.6	0.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
06.10.23	0.000	0.00	0.06	-0.06	14.8	14.2	0.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
07.10.23	1.115	153.75	18.97	134.76	45.9	38.6	7.3	4.0	4.0	23.98	0.03	Dt
08.10.23	0.241	31.81	3.70	28.12	47.1	39.5	7.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
09.10.23	0.000	0.00	0.06	-0.05	13.2	14.1	-0.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
10.10.23	0.000	0.00	0.06	-0.06	12.7	13.8	-1.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
11.10.23	1.044	114.41	13.31	101.08	46.6	37.5	9.1	4.0	4.0	23.98	0.02	Dt
12.10.23	1.736	236.00	29.75	206.23	44.0	36.6	7.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
13.10.23	1.610	233.34	28.38	204.97	43.2	36.3	6.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
14.10.23	1.602	230.03	28.28	201.77	44.2	37.2	7.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
15.10.23	1.403	226.84	27.19	199.66	42.4	36.2	6.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
16.10.23	1.680	225.44	27.81	197.61	45.9	38.4	7.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
17.10.23	2.047	223.00	27.00	196.02	50.7	41.5	9.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
18.10.23	1.916	221.66	27.59	194.07	49.3	40.6	8.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
Итого:	14.394	1896.28	233.12	1663.16	45.7	38.1	7.6	4.0	4.0	719.95	0.05	Dt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
18.10.23 24:00	3996.607	364267.22	277819.08	63426.19
18.09.23 24:00	3982.213	362370.94	277585.95	62706.24
Итого:	14.394	1896.28	233.12	719.95

Отчетный период: 720.00 чВремя работы: 719.95 чСуммарное время отказа: 0.05 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.05

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

-0,424