

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС

за период с 19.08.2023 по 18.09.2023

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Российская д.46
 Теплосчетчик МКТС: № 013147-2 Версия МКТС: 2.54
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-hx)-M2(h2-hx)

Дата/ Время	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	V1-V2		M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2		T1 [°C]	T2 [°C]	Tхв [°C]	P1 [ати]	P2 [ати]	Тнар [час]	Отказы
				Подмес	Разбор			Подмес	Разбор							
19.08.23	0.656	64.953	59.563	0.000	5.391	63.703	58.609	-0.029	5.129	65.0	58.6	10.0	6.8	4.7	24.00	
20.08.23	0.686	65.766	59.563	0.000	6.203	64.547	58.641	-0.033	5.938	63.7	57.5	10.0	6.7	4.7	24.00	
21.08.23	0.706	65.922	59.813	0.000	6.109	64.688	58.906	-0.015	5.797	64.5	57.9	10.0	6.8	4.7	24.00	
22.08.23	0.743	66.781	60.047	0.000	6.734	65.516	59.109	-0.012	6.424	64.6	58.0	10.0	6.7	4.7	24.00	
23.08.23	0.745	66.406	59.797	0.000	6.609	65.141	58.859	-0.009	6.291	64.9	58.1	10.0	6.7	4.7	24.00	
24.08.23	0.737	66.609	59.953	0.000	6.656	65.375	59.047	-0.008	6.332	63.9	57.2	10.0	6.7	4.7	24.00	
25.08.23	0.722	65.781	59.328	0.000	6.453	64.578	58.438	-0.013	6.154	63.4	56.7	10.0	6.8	4.7	24.00	
26.08.23	0.732	64.547	57.656	0.000	6.891	63.406	56.828	-0.029	6.596	62.6	55.8	10.0	6.9	4.6	24.00	
27.08.23	0.812	66.063	57.578	0.000	8.484	64.859	56.719	0.000	8.150	62.8	56.2	10.0	6.9	4.7	24.00	
28.08.23	0.736	56.672	48.422	0.000	8.250	55.672	47.719	-0.003	7.953	62.8	56.2	10.0	5.9	4.6	23.26	Dt
29.08.23	0.720	64.469	57.359	0.000	7.109	63.328	56.531	-0.012	6.811	62.4	56.0	10.0	6.7	4.6	24.00	
30.08.23	0.742	65.359	57.891	0.000	7.469	64.172	57.031	-0.022	7.166	62.6	56.2	10.0	6.5	4.6	23.92	Dt
31.08.23	0.821	66.125	57.500	0.000	8.625	64.922	56.641	-0.002	8.283	63.4	56.7	10.0	6.9	4.7	24.00	
01.09.23	0.727	63.219	56.188	0.000	7.031	62.094	55.359	-0.012	6.730	63.0	56.3	10.0	6.9	4.7	24.00	
02.09.23	0.719	61.844	55.094	0.000	6.750	60.719	54.281	-0.011	6.455	63.1	56.2	10.0	6.7	4.7	24.00	
03.09.23	0.869	64.672	55.172	0.000	9.500	63.469	54.344	-0.015	9.146	63.6	56.7	10.0	6.6	4.7	24.00	
04.09.23	0.797	63.078	55.313	0.000	7.766	61.891	54.484	0.000	7.404	64.4	57.2	10.0	6.7	4.7	24.00	
05.09.23	0.756	62.719	55.219	0.000	7.500	61.594	54.422	0.000	7.184	62.9	56.0	10.0	6.7	4.7	24.00	
06.09.23	0.751	62.688	55.063	0.000	7.625	61.594	54.266	-0.009	7.322	62.0	55.2	10.0	6.7	4.7	24.00	
07.09.23	0.744	62.141	55.016	0.000	7.125	61.047	54.250	-0.019	6.830	62.2	55.0	10.0	6.7	4.6	24.00	
08.09.23	0.800	61.891	54.141	0.000	7.750	60.766	53.344	-0.006	7.410	63.4	55.9	10.0	6.8	4.7	24.00	
09.09.23	0.893	62.031	52.625	0.000	9.406	60.875	51.859	-0.026	9.047	64.1	56.3	10.0	6.8	4.7	24.00	
10.09.23	0.810	60.141	52.188	0.000	7.953	59.031	51.422	-0.018	7.627	63.8	56.0	10.0	6.8	4.6	24.00	
11.09.23	0.880	61.422	52.063	0.000	9.359	60.281	51.313	-0.001	8.980	63.7	56.0	10.0	6.8	4.7	24.00	
12.09.23	0.821	59.906	51.453	0.000	8.453	58.828	50.703	-0.001	8.117	63.0	55.4	10.0	6.6	4.6	24.00	
13.09.23	0.864	61.266	52.500	0.000	8.766	60.125	51.734	0.000	8.395	64.2	56.3	10.0	6.8	4.7	24.00	
14.09.23	0.799	59.328	51.922	0.000	7.406	58.188	51.141	-0.018	7.061	64.9	56.9	10.0	6.6	4.7	24.00	
15.09.23	0.791	58.797	50.969	0.000	7.828	57.734	50.234	-0.005	7.502	63.2	55.5	10.0	6.4	4.7	24.00	
16.09.23	0.897	60.031	50.375	0.000	9.656	58.922	49.656	0.000	9.262	63.7	55.7	10.0	6.4	4.7	24.00	
17.09.23	0.849	59.766	50.594	0.000	9.172	58.703	49.891	-0.013	8.834	62.3	54.5	10.0	6.3	4.6	24.00	
18.09.23	0.879	60.797	51.844	0.000	8.953	59.656	51.063	0.000	8.584	64.6	56.6	10.0	6.6	4.7	24.00	
Итого:	24.203	1951.188	1712.203	0.000	238.984	1915.422	1686.844	-0.341	228.914	63.5	56.5	10.0	6.7	4.7	743.18	Dt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	Тнар [час]
18.09.23 24:00	2599.006	181664.23	153117.95	178422.80	150970.28	71734.38
18.08.23 24:00	2574.802	179713.05	151405.75	176507.38	149283.44	70991.20
Итого:	24.203	1951.19	1712.20	1915.42	1686.84	743.18

Отчетный период: 744.00 ч

Время работы: 743.18 ч

Суммарное время отказа: 0.82 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.82
 Сбой эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Диап. Gv (ДГ) Диап. t (Dt) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя: _____

Представитель
поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36



V = 239, 248
Q Гкал = 14, 929