

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 23.10.2023 по 21.11.2023

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" 40
 Адрес объекта: ул. Российская д. 46
 Теплосчетчик МКТС: № 013147-1 Версия МКТС: 2.54
 Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
23.10.23	1.552	244.34	242.06	2.26	46.0	39.8	6.3	4.8	-0.0	24.00	0.00	
24.10.23	1.986	245.03	242.88	2.17	51.5	43.5	8.0	4.9	0.0	24.00	0.00	
25.10.23	2.291	248.59	246.50	2.12	54.9	45.8	9.1	4.9	0.0	24.00	0.00	
26.10.23	2.479	249.31	247.25	2.05	57.0	47.2	9.9	4.9	-0.0	24.00	0.00	
27.10.23	2.413	251.28	249.22	2.06	56.4	46.9	9.5	4.9	0.0	24.00	0.00	
28.10.23	2.167	251.03	248.94	2.07	53.2	44.7	8.6	4.9	0.0	24.00	0.00	
29.10.23	2.233	249.47	247.41	2.08	53.8	44.9	8.9	4.9	0.0	23.86	0.14	Dt
30.10.23	1.882	248.50	246.28	2.20	50.2	42.7	7.5	4.9	0.0	23.82	0.18	Dt
31.10.23	1.361	248.41	246.09	2.31	42.7	37.3	5.4	4.8	0.0	24.00	0.00	
01.11.23	1.281	250.19	247.91	2.29	42.2	37.2	5.0	4.8	0.0	24.00	0.00	
02.11.23	1.520	248.81	246.50	2.31	45.2	39.2	6.0	4.8	0.0	24.00	0.00	
03.11.23	1.888	246.97	244.66	2.33	50.4	42.9	7.6	4.8	0.0	24.00	0.00	
04.11.23	1.811	247.16	244.78	2.35	49.3	42.0	7.2	4.8	0.0	24.00	0.00	
05.11.23	1.193	248.16	245.72	2.45	40.8	36.1	4.7	4.8	0.0	24.00	0.00	
06.11.23	1.149	248.81	244.97	3.87	40.2	35.7	4.5	4.8	0.0	24.00	0.00	
07.11.23	1.173	252.13	250.06	2.03	40.4	35.8	4.6	4.8	0.0	24.00	0.00	
08.11.23	1.391	247.34	245.34	1.99	43.3	37.8	5.5	4.8	0.0	24.00	0.00	
09.11.23	1.634	247.06	245.06	2.02	46.7	40.2	6.5	4.8	0.0	24.00	0.00	
10.11.23	1.562	245.81	243.78	2.05	45.8	39.5	6.3	4.8	0.0	24.00	0.00	
11.11.23	1.650	244.78	242.72	2.04	46.9	40.2	6.7	4.8	0.0	24.00	0.00	
12.11.23	1.586	244.78	242.78	2.04	46.1	39.7	6.4	4.8	0.0	24.00	0.00	
13.11.23	1.732	245.84	243.78	2.04	47.8	40.8	7.0	4.8	0.0	24.00	0.00	
14.11.23	1.822	244.59	242.56	2.03	48.9	41.6	7.4	4.8	0.0	24.00	0.00	
15.11.23	1.725	221.84	216.84	5.02	50.0	42.4	7.7	4.9	0.0	23.91	0.09	Dt
16.11.23	2.060	243.44	241.63	1.78	51.7	43.3	8.4	4.9	0.0	23.98	0.02	Dt
17.11.23	2.454	244.09	242.44	1.69	56.8	46.8	10.0	4.9	0.0	24.00	0.00	
18.11.23	3.010	243.69	242.03	1.64	63.4	51.2	12.3	4.9	0.0	24.00	0.00	
19.11.23	3.167	243.53	241.84	1.67	65.6	52.7	12.9	4.9	0.0	24.00	0.00	
20.11.23	3.070	243.63	241.91	1.72	64.3	51.7	12.5	4.9	0.0	24.00	0.00	
21.11.23	3.290	243.50	241.81	1.70	66.9	53.5	13.4	4.9	0.0	24.00	0.00	
Итого:	58.530	7382.13	7315.75	66.38	50.6	42.7	7.8	4.8	-0.0	719.56	0.44	Dt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
21.11.23 24:00	3722.309	420661.16	422224.75	70718.11
22.10.23 24:00	3663.779	413279.03	414909.00	69998.55
Итого:	58.530	7382.13	7315.75	719.56

Q=58,566 Гкал

Отчетный период: 720.00 ч
 Время работы: 719.56 ч
 Суммарное время отказа: 0.44 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.44
 Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min (Dt)

Представитель потребителя: _____

Представитель поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36