

Организация "ООО "Управление ЮГ Подмосковья"
 Адрес ул. Советская д. 104А г.вс
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 364111
 Дата последующей поверки теплосчетчика

Сполд.: 0.06 - 60.0 м³/ч Ду= мм
 Собр.: 0.06 - 60.0 м³/ч Ду= мм
 Гп : 10 л/Клп

Поступочная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 22.11.2023 по 11.12.2023

022.11 WD 02.12

Дата	Q	MI	VI	M2	V2	Температура, °С		Давление	Время, час	Классиф.				
						t1	t2							
Град					разбор	лям	лям	Тн	Тр	ошибка				
22.11.23	1.132	106.69	108.9141	99.40	101.1094	7.29	67.9	60.9	7.0	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00
23.11.23	1.303	107.97	110.3516	98.80	100.5859	9.18	69.8	62.3	7.5	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00
24.11.23	1.200	106.82	109.1602	98.71	100.4844	8.11	69.5	62.3	7.1	9.0	8.4	5.0	0.00	24.00
25.11.23	1.272	108.10	110.4961	98.87	100.6680	9.23	69.9	62.8	7.1	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00
26.11.23	1.276	108.42	110.7578	98.85	100.2891	8.87	68.7	61.8	6.9	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00
27.11.23	1.098	108.05	110.0898	99.86	101.4336	8.19	64.2	57.8	6.4	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00
28.11.23	1.203	109.21	111.2227	98.72	100.2227	10.49	63.4	57.1	6.3	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00
30.11.23	1.112	107.97	109.9844	99.32	100.8516	8.65	63.6	57.3	6.4	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00
01.12.23	1.052	105.91	110.6055	98.52	99.9883	10.13	62.7	56.5	6.3	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00
02.12.23	1.153	107.33	109.2734	97.69	99.1367	8.23	62.8	56.6	6.2	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00
03.12.23	1.100	106.62	108.5430	97.45	98.8945	10.16	62.6	56.4	6.2	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00
04.12.23	1.080	106.23	108.1367	97.75	99.2188	8.47	62.9	56.6	6.3	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00
05.12.23	1.162	107.52	109.4258	96.97	98.3945	10.54	62.1	56.0	6.1	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00
06.12.23	1.109	106.89	108.7695	97.36	98.7852	9.53	61.9	55.7	6.1	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00
07.12.23	1.162	106.71	108.7695	97.81	99.3516	8.90	64.8	58.1	6.7	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00
08.12.23	1.184	106.77	108.8594	97.99	99.5703	8.78	65.6	58.7	6.9	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00
09.12.23	1.156	107.07	109.0352	97.53	98.9922	9.55	63.0	56.5	6.5	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00
10.12.23	1.145	107.76	109.5352	96.98	98.3086	10.77	60.0	53.9	6.1	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00
11.12.23	1.145	107.45	109.2461	97.14	98.4766	10.31	60.5	54.2	6.3	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00

Итого | 23.215|2148.16| 2189.0000|1962.59| 1993.3789| 185.57| 64.4| 57.9| 6.5| 9.0| 9.0| 5.0| 0.00|480.00|0.00 |

Показания интeграторов КМ-5

Дата Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
11.12.23 24:00	372.413	38245.42	35046.81	38975.90	35609.94	7911.05
12.11.23 00:00	349.198	36097.26	33084.22	36786.90	33616.56	7431.05
Итого	23.215	2148.16	1962.59	2189.00	1993.38	480.00

*В= 303, 211, 213
Q = 18, 92, 100 М*

Отчетный период _____ 480.00 час. Период норм. работы _____ 480.00 час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000 час. Период функц.отказа (E) _____ 0.000 час.
 Период U-t1 < min (D) _____ 0.000 час. Период S<min (S) _____ 0.000 час.
 Период S-max (G) _____ 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплопоставляющей организации _____

