

с 22.11 по 22.12

13.12.23 01:09

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС

за период с 22.11.2023 по 11.12.2023

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Советская д. 105А
 Теплосчетчик МКТС: № 011549-2 Версия МКТС: 2.51
 Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-hx) - M2(h2-hx)$

Дата/ Время	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	V1-V2		M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2		T1 [°C]	T2 [°C]	Tхв [°C]	P1 [атм]	P2 [атм]	Тнар [час]	Отказы
				Подмес	Разбор			Подмес	Разбор							
22.11.23	0.931	55.500	47.281	0.000	8.219	54.391	46.609	0.000	7.777	66.2	55.5	10.0	4.0	7.0	24.00	
23.11.23	0.993	55.984	47.063	0.000	8.922	54.828	46.339	0.000	8.467	67.7	56.8	10.0	4.0	7.0	24.00	
24.11.23	1.032	56.219	46.891	0.000	9.328	55.000	46.156	0.000	8.846	69.1	58.0	10.0	4.0	7.0	24.00	
25.11.23	0.995	55.813	46.969	0.000	8.844	54.625	46.206	0.000	8.367	68.7	57.8	10.0	4.0	6.9	24.00	
26.11.23	1.024	56.484	47.063	0.000	9.422	55.281	46.344	0.000	8.932	68.5	57.6	10.0	4.0	6.9	24.00	
27.11.23	0.949	56.094	47.063	0.000	9.031	54.984	46.375	0.000	8.611	66.0	55.8	10.0	4.0	7.0	24.00	
28.11.23	0.891	56.172	47.313	0.000	8.859	55.156	46.688	0.000	8.465	63.1	53.5	10.0	4.0	7.0	24.00	
29.11.23	0.877	55.781	47.047	0.000	8.734	54.781	46.438	0.000	8.342	62.7	53.2	10.0	4.0	7.0	24.00	
30.11.23	0.910	56.297	46.875	0.000	9.422	55.297	46.250	0.000	9.039	62.5	53.0	10.0	4.0	7.0	24.00	
01.12.23	0.927	56.094	46.094	0.000	10.000	55.094	45.516	0.000	9.602	62.0	52.4	10.0	4.0	6.8	24.00	
02.12.23	0.969	56.406	45.453	0.000	10.953	55.406	44.875	0.000	10.531	62.0	52.6	10.0	4.0	6.7	24.00	
03.12.23	0.975	56.641	45.359	0.000	11.281	55.656	44.766	0.000	10.875	61.5	52.2	10.0	4.0	6.7	24.00	
04.12.23	0.855	54.906	46.469	0.000	8.438	53.953	45.891	0.000	8.059	61.8	52.3	10.0	4.0	6.8	24.00	
05.12.23	0.945	56.047	45.578	0.000	10.469	55.047	44.984	0.000	10.074	61.9	52.5	10.0	4.0	6.7	24.00	
06.12.23	0.972	56.625	45.406	0.000	11.219	55.641	44.828	0.000	10.811	61.3	52.0	10.0	4.0	6.7	24.00	
07.12.23	0.904	55.500	46.000	0.000	9.500	54.531	45.438	0.000	9.094	61.9	52.3	10.0	4.0	6.7	24.00	
08.12.23	0.968	55.797	46.484	0.000	9.313	54.719	45.828	0.000	8.885	65.2	54.7	10.0	4.0	6.8	24.00	
09.12.23	0.897	54.891	46.688	0.000	8.203	53.859	46.063	0.000	7.801	64.3	54.0	10.0	4.0	6.8	24.00	
10.12.23	0.968	56.906	45.266	0.000	11.641	55.953	44.719	0.000	11.238	60.4	51.4	10.0	4.0	6.7	24.00	
11.12.23	0.858	55.531	46.203	0.000	9.328	54.625	45.641	0.000	8.969	59.6	50.5	10.0	4.0	6.7	24.00	
Итого:	18.843	1119.688	928.563	0.000	191.125	1098.828	916.031	0.000	182.783	63.8	53.9	10.0	4.0	6.8	480.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	Тнар [час]
11.12.23 24:00	2525.740	163987.92	137544.27	161051.45	135700.94	71526.57
21.11.23 24:00	2506.898	162868.23	136615.70	159952.63	134784.91	71046.57
Итого:	18.843	1119.69	928.56	1098.83	916.03	480.00

Отчетный период: 480.00 ч

Время работы: 480.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
 Сбой эл-пит. (Эл) Неисправн. (Не) Давл. Gv (ДГ) Давл. t (ДТ) dt<min (Dt)

Представитель потребителя: Представитель поставщика: 

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

$V = 296, 236 \text{ м}^3$
 $Q = 18, 485 \text{ Гкал}$