

Организация:	ООО УК "Управдом ЮГ Подмосковья"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	МКТС	Номер прибора:	11769
Адрес дома:	ул Советская 105,	Система:	ГВС

Послужная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 22.11.2023 по 12.12.2023

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечки, т		Подмес, т		Объем, м3			Температура, С		Давл. ат		Наработка Тр, час	Классифик. ошбок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2			
22.11	0,85	89,06	80,13	8,94	0,00	90,91	81,56	9,34	87,1	82,87	4,23	8,44	8,41	24,0		
23.11	0,88	89,06	80,00	9,06	0,00	90,97	81,53	9,44	88,75	84,43	4,32	8,43	8,4	24,0		
24.11	0,79	87,50	80,25	7,25	0,00	89,47	81,84	7,63	70,05	65,65	4,4	8,46	8,43	24,0		
25.11	0,87	88,03	79,30	8,73	0,00	90,00	80,88	9,13	69,67	65,32	4,35	8,4	8,37	23,83		
26.11	0,81	89,19	80,22	8,97	0,00	91,13	81,78	9,34	69,22	64,99	4,23	8,39	8,36	24,0		
27.11	0,81	89,94	80,19	8,75	0,00	90,75	81,85	9,09	68,47	62,52	3,95	8,43	8,4	24,0		
28.11	0,74	88,97	80,72	8,25	0,00	89,63	82,03	8,59	83,84	80,12	3,72	8,43	8,4	24,0		
29.11	0,85	90,19	80,00	10,19	0,00	91,91	81,34	10,56	83,51	80,74	3,77	8,41	8,38	24,0		
30.11	0,75	89,06	80,31	8,75	0,00	90,66	81,83	9,03	83,16	80,44	3,72	8,41	8,39	24,0		
01.12	0,78	88,41	79,22	9,19	0,00	89,06	80,53	9,53	82,91	80,19	3,72	8,26	8,24	24,0		
02.12	0,77	87,87	78,94	8,93	0,00	89,59	80,22	9,38	82,9	80,2	3,7	8,19	8,17	24,0		
03.12	0,84	89,53	78,88	10,65	0,00	91,13	80,13	11,00	82,27	80,64	3,63	8,14	8,12	24,0		
04.12	0,78	88,09	79,91	8,19	0,00	89,69	80,22	9,47	82,76	80,02	3,74	8,2	8,18	24,0		
05.12	0,80	88,50	78,84	9,66	0,00	90,13	80,09	10,03	82,73	80,07	3,66	8,19	8,16	24,0		
06.12	0,81	88,91	78,84	10,08	0,00	90,47	80,13	10,34	82,07	80,44	3,63	8,18	8,16	24,0		
07.12	0,83	88,88	78,91	9,97	0,00	90,50	80,16	10,34	82,88	80,09	3,79	8,19	8,17	24,0		
08.12	0,85	88,59	79,31	9,28	0,00	90,41	80,72	9,69	85,87	81,76	4,11	8,21	8,18	24,0		
09.12	0,78	87,53	79,09	8,44	0,00	89,22	80,47	8,75	84,95	80,88	4,07	8,19	8,17	24,0		
10.12	0,82	88,75	79,09	10,66	0,00	91,28	80,31	10,97	80,88	87,34	3,54	8,12	8,1	24,0		
11.12	0,79	89,19	79,09	10,09	0,00	90,72	80,28	10,44	80,4	80,86	3,54	8,18	8,15	24,0		
12.12	0,84	79,47	71,19	8,28	0,00	80,72	72,25	8,47	58,94	55,55	3,39	8,16	8,14	21,58		
Итого:	16,90	1854,81	1661,42	193,39	0,00	1890,31	0,00	200,56	64,37	60,52	3,85	8,29	8,26	501,41		

Показания интеграторов счетчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
21.11.2023	24:00	2635,85	294739,47	261867,70	77736,55
12.12.2023	24:00	2652,76	296594,28	263529,13	78237,96
ИТОГО:		16,90	1854,81	1661,42	501,41

Классификация ошбок:
 D - отклонение по T1-T2
 G - отклонение по Gmin, Gmax
 E - функциональный отказ
 U - отклонение питания

Точ.	- Тнараб.	+ Тсб.лит.	+ Тф.отк.	+ Tdt<min	- TG<min	+ TG>max	+ Тд.с.
504,00	- 501,41	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	

Досчет: Q = 16,992 Гкал

Представитель абонента

Представитель тепло(водо)снабжения организации



но 22.12.23

V = 200
 Q = 18,569