

С 22.11 по 22.12.

13.12.23 01:10

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**  
за период с 22.11.2023 по 11.12.2023

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"  
Адрес объекта: ул. Советская д. 107 г/кв  
Теплосчетчик МКТС: № 011609-2  
Формула расчета тепла:  $Q = M1(h1-hx) - M2(h2-hx)$  Версия МКТС: 2.51

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
22.11.23	3.849	162.31	129.59	32.70	66.2	50.7	15.5	7.6	7.2	24.00	0.00	
23.11.23	3.777	159.84	130.75	29.12	67.8	51.7	16.0	7.6	7.2	24.00	0.00	
24.11.23	3.795	159.41	130.97	28.45	69.1	52.9	16.2	7.6	7.3	24.00	0.00	
25.11.23	3.879	160.41	129.97	30.43	68.8	52.8	16.1	7.6	7.2	24.00	0.00	
26.11.23	4.084	164.06	129.13	34.91	68.5	52.7	15.8	7.6	7.2	24.00	0.00	
27.11.23	3.589	160.16	130.88	29.33	65.9	51.1	14.9	7.6	7.2	24.00	0.00	
28.11.23	3.448	161.34	131.47	29.86	63.1	49.0	14.2	7.6	7.2	24.00	0.00	
29.11.23	3.544	162.00	130.31	31.68	62.7	48.3	14.4	7.6	7.2	24.00	0.00	
30.11.23	3.559	162.53	130.28	32.25	62.5	48.2	14.3	7.6	7.2	24.00	0.00	
01.12.23	3.552	161.53	128.41	33.12	62.1	47.8	14.2	7.5	7.1	24.00	0.00	
02.12.23	3.365	158.47	128.88	29.59	62.1	48.0	14.2	7.4	7.0	24.00	0.00	
03.12.23	3.768	164.41	125.91	38.51	61.6	47.4	14.2	7.3	6.9	24.00	0.00	
04.12.23	3.527	160.28	127.97	32.31	62.0	47.5	14.4	7.4	7.0	24.00	0.00	
05.12.23	3.396	158.63	128.72	29.88	62.0	47.7	14.3	7.4	7.0	24.00	0.00	
06.12.23	3.398	159.63	128.47	31.19	61.3	47.3	14.0	7.4	7.0	24.00	0.00	
07.12.23	3.506	160.22	128.19	32.03	61.7	47.3	14.4	7.4	7.0	24.00	0.00	
08.12.23	3.787	160.78	128.84	31.95	64.9	49.2	15.8	7.4	7.0	24.00	0.00	
09.12.23	3.620	158.78	128.97	29.79	64.1	48.5	15.6	7.4	7.0	24.00	0.00	
10.12.23	3.778	165.81	125.75	40.07	60.4	46.3	14.0	7.3	6.9	24.00	0.00	
11.12.23	3.394	161.34	128.09	33.26	59.6	45.9	13.6	7.4	7.0	24.00	0.00	
<b>Итого:</b>	<b>72.615</b>	<b>3221.94</b>	<b>2581.53</b>	<b>640.42</b>	<b>63.8</b>	<b>49.0</b>	<b>14.8</b>	<b>7.5</b>	<b>7.1</b>	<b>480.00</b>	<b>0.00</b>	

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
11.12.23 24:00	10538.003	499300.97	401174.16	77800.24
21.11.23 24:00	10465.388	496079.03	398592.63	77320.24
<b>Итого:</b>	<b>72.615</b>	<b>3221.94</b>	<b>2581.53</b>	<b>480.00</b>

Отчетный период: 480.00 ч  
Время работы: 480.00 ч  
Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00  
Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv>min (ДГ) Gv>max (ДГ) dt<min (Д)

Представитель потребителя: \_\_\_\_\_

Представитель поставщика: \_\_\_\_\_

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36



$V = 1004,006 \text{ м}^3$   
 $Q = 62,834 \text{ Гкал}$