

с 22.11 по 22.12

13.12.23 22:46

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС

за период с 22.11.2023 по 11.12.2023

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмоскovie"
 Адрес объекта: ул. Советская д.89 г/с
 Теплосчетчик МКТС: № 011439-2 Версия МКТС: 2.51
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-hx)

Дата/ Время	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	V1-V2		M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2		T1 [°C]	T2 [°C]	Tхв [°C]	P1 [атм]	P2 [атм]	Тнар [час]	Отказы
				Подмес	Разбор			Подмес	Разбор							
22.11.23	0.385	7.563	0.000	0.000	7.563	7.430	0.000	—	7.430	61.9	—	10.0	4.0	—	24.00	
23.11.23	0.385	7.443	0.000	0.000	7.443	7.309	0.000	—	7.309	62.8	—	10.0	4.0	—	24.00	
24.11.23	0.380	7.211	0.000	0.000	7.211	7.076	0.000	—	7.076	63.8	—	10.0	4.0	—	24.00	
25.11.23	0.461	8.752	0.000	0.000	8.752	8.590	0.000	—	8.590	63.8	—	10.0	4.0	—	24.00	
26.11.23	0.404	7.717	0.000	0.000	7.717	7.576	0.000	—	7.576	63.4	—	10.0	4.0	—	24.00	
27.11.23	0.413	8.322	0.000	0.000	8.322	8.182	0.000	—	8.182	60.5	—	10.0	4.0	—	24.00	
28.11.23	0.368	7.813	0.000	0.000	7.813	7.691	0.000	—	7.691	57.9	—	10.0	4.0	—	24.00	
29.11.23	0.433	9.184	0.000	0.000	9.184	9.041	0.000	—	9.041	58.0	—	10.0	4.0	—	24.00	
30.11.23	0.449	9.572	0.000	0.000	9.572	9.424	0.000	—	9.424	57.7	—	10.0	4.0	—	24.00	
01.12.23	0.401	8.600	0.000	0.000	8.600	8.467	0.000	—	8.467	57.4	—	10.0	4.0	—	24.00	
02.12.23	0.472	10.064	0.000	0.000	10.064	9.908	0.000	—	9.908	57.7	—	10.0	4.0	—	24.00	
03.12.23	0.415	8.932	0.000	0.000	8.932	8.797	0.000	—	8.797	57.2	—	10.0	4.0	—	24.00	
04.12.23	0.390	8.375	0.000	0.000	8.375	8.246	0.000	—	8.246	57.4	—	10.0	4.0	—	24.00	
05.12.23	0.376	8.115	0.000	0.000	8.115	7.994	0.000	—	7.994	57.1	—	10.0	4.0	—	24.00	
06.12.23	0.381	8.283	0.000	0.000	8.283	8.158	0.000	—	8.158	56.8	—	10.0	4.0	—	24.00	
07.12.23	0.470	9.998	0.000	0.000	9.998	9.842	0.000	—	9.842	57.8	—	10.0	4.0	—	24.00	
08.12.23	0.357	7.307	0.000	0.000	7.307	7.188	0.000	—	7.188	59.7	—	10.0	4.0	—	24.00	
09.12.23	0.383	7.938	0.000	0.000	7.938	7.809	0.000	—	7.809	59.1	—	10.0	4.0	—	24.00	
10.12.23	0.436	9.650	0.000	0.000	9.650	9.510	0.000	—	9.510	55.9	—	10.0	4.0	—	24.00	
11.12.23	0.418	9.334	0.000	0.000	9.334	9.199	0.000	—	9.199	55.5	—	10.0	4.0	—	24.00	
Итого:	8.176	170.172	0.000	0.000	170.172	167.436	0.000	—	167.436	58.5	—	10.0	4.0	—	480.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	Тнар [час]
11.12.23 24:00	1417.834	29622.42	0.00	29150.46	0.00	70204.55
21.11.23 24:00	1409.659	29452.25	0.00	28983.02	0.00	69724.55
Итого:	8.176	170.17	0.00	167.44	0.00	480.00

Отчетный период: 480.00 ч

Время работы: 480.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Сбой эл-пит.(Эл) Неисправ.(Не) Двиг. ГВС(Д) Двиг. ГХВ(Д) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя: _____

Представитель
поставщика: _____



Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

*Q = 20, 328 Гкал
V = 325, 464 м³*