

Организация _ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" _____ Номер Договора _____
 Адрес _ул. Советская д.104д (ГВС) _____ Телефон _____
 Тип Теплосчетчика _КМ-5-4_ Версия _02.30_ Номер теплосчетчика _364111
 Дата последующей поверки теплосчетчика _28-11-2025_

Год.: 0.06_ - 60.0_м3/ч Ду= _____мм
 Годр.: 0.06_ - 60.0_м3/ч Ду= _____мм
 Гп : 10_л/ммп

Отсутствие ведомости учета параметров теплоснабжения
 с _19.08.2023_ по _18.09.2023_

Дата	Q Гкал	M1	Масса, тонн, Объем, м3			M1-M2 разбор	Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
			V1	M2	V2		t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. ТН	Работы Тр	
19.08.23	0.940	117.27	119.5723	108.87	110.7070	8.39	64.8	60.3	4.5	9.0	-0.2	5.0	0.00	24.00	
20.08.23	1.006	118.39	120.7051	109.50	111.3281	8.89	64.7	60.0	4.7	9.0	2.3	5.0	0.00	24.00	
21.08.23	1.040	119.52	121.8828	111.02	112.8926	8.50	65.3	60.2	5.1	9.0	3.0	5.0	0.00	24.00	
22.08.23	1.067	119.22	121.5469	110.65	112.5098	8.56	65.4	60.2	5.2	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
23.08.23	1.068	119.08	121.3848	110.47	112.2988	8.62	65.0	59.8	5.2	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
24.08.23	1.152	121.15	123.4453	110.87	112.6738	10.28	64.3	59.2	5.2	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
25.08.23	1.096	116.88	119.0488	107.07	108.7520	9.81	63.2	58.0	5.3	9.0	5.8	5.0	0.00	24.00	
26.08.23	1.079	116.34	118.5039	106.96	108.6445	9.38	63.4	58.1	5.3	9.0	5.1	5.0	0.00	24.00	
27.08.23	1.083	115.48	117.7090	105.80	107.4980	9.69	64.0	58.6	5.3	9.0	-0.2	5.0	0.00	24.00	E
28.08.23	0.877	104.34	106.2480	96.08	97.6074	8.26	63.0	58.5	4.5	9.0	8.0	5.0	0.00	24.00	ED
29.08.23	0.998	121.69	123.9648	112.33	114.1250	9.36	63.1	58.6	4.5	9.0	1.1	5.0	0.15	23.85	ED
30.08.23	0.949	114.12	116.2676	106.54	108.2305	7.59	63.4	58.3	5.1	9.0	2.5	5.0	0.00	24.00	
31.08.23	1.012	112.22	114.3340	103.67	105.3477	8.55	64.0	58.8	5.2	9.0	6.8	5.0	0.00	24.00	
01.09.23	0.960	109.71	111.7539	102.02	103.6523	7.69	63.8	58.6	5.2	9.0	7.7	5.0	0.00	24.00	
02.09.23	1.028	110.28	112.3613	102.04	103.6758	8.25	64.2	58.7	5.5	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
03.09.23	1.112	111.15	113.2422	101.33	102.7539	9.81	64.9	59.5	5.5	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
04.09.23	1.071	110.23	112.3496	101.09	102.9883	9.13	64.4	59.5	5.5	9.0	8.8	5.0	0.00	24.00	
05.09.23	1.047	110.43	112.3984	101.44	102.9883	9.00	62.4	57.2	5.2	9.0	9.0	5.0	0.02	23.98	U
06.09.23	1.042	110.74	112.7383	101.96	103.5195	8.78	62.8	57.2	5.5	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
07.09.23	1.031	110.26	112.3086	101.90	103.4824	8.35	63.3	57.6	5.7	9.0	3.5	5.0	0.00	24.00	
08.09.23	1.084	106.81	108.9141	98.09	99.6621	8.72	64.8	58.5	6.2	9.0	-0.2	5.0	0.00	24.00	
09.09.23	1.099	106.32	108.3926	97.15	98.6816	9.18	64.5	58.2	6.2	9.0	-0.3	5.0	0.00	24.00	
10.09.23	1.228	107.76	109.8730	96.29	97.8105	11.47	64.6	58.2	6.3	9.0	-0.5	5.0	0.00	24.00	
11.09.23	0.996	103.46	105.4434	96.11	97.6035	7.32	64.4	58.2	6.2	9.0	-0.1	5.0	0.00	24.00	
12.09.23	0.982	103.46	105.4434	96.11	97.6035	7.36	63.8	57.6	6.2	9.0	-0.2	5.0	0.02	23.98	U
13.09.23	1.137	106.35	108.5273	97.18	98.7871	9.17	66.1	59.7	6.4	9.0	0.0	5.0	0.00	24.00	
14.09.23	1.217	105.12	107.1621	93.60	95.0742	11.52	64.4	58.1	6.3	9.0	0.5	5.0	0.00	24.00	
15.09.23	0.996	102.03	104.0059	94.37	95.8457	7.66	64.1	57.9	6.2	9.0	-0.7	5.0	0.00	24.00	
16.09.23	1.116	103.13	105.1113	93.38	94.8184	9.76	63.9	57.6	6.3	9.0	1.6	5.0	0.00	24.00	
17.09.23	1.141	104.00	105.9316	94.02	95.4668	9.98	63.6	57.3	6.3	9.0	8.4	5.0	0.00	24.00	
18.09.23	1.087	105.34	107.4766	96.92	98.5039	8.43	65.8	59.4	6.4	9.0	-0.5	5.0	0.00	24.00	
Итого	32.714	3443.43	3509.2539	3165.99	3216.7227	277.44	64.2	58.6	5.5	9.0	4.0	5.0	2.78	741.22	2.78

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
18.09.23	24:00	279.364	29355.37	26906.44	29916.65	27341.04	5898.21
19.08.23	00:00	246.651	25911.94	23740.45	26407.40	24124.32	5156.99
ИТОГО		32.714	3443.43	3165.99	3509.25	3216.72	741.22

Сумма: 1074

Отчетный период

744.00_час.

Период норм. работы

741.22_час.

Период отключения питания (D) 0.041_час.
 Период t2-t1 < min (D) 2.243_час.
 Период G>max (G) 0.000_час.

Период функц.отказа (E) 0.493_час.
 Период G<min (G) 0.000_час.

Представитель абонента

[Signature]
 ПИРАВОМ
 ДЛ
 ПОДМОСКОВЬЯ

Представитель теплоснабжающей организации

[Signature]
 ДОКУМЕНТОВ
 Серпуховский филиал ООО "Тепловодоснабжение Серпухова"
 Серпухов, Московская область

V = 293,627 м³
Qтр = 18,322 Гкал