

Организация "ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"
 Адрес -ул. Советская д.104А
 Тип теплосчетчика КМ-5-2
 Дата последующей поверки теплосчетчика 28-11-2025

Номер Договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 369673
 Год. : 0.1 - 100.0м3/ч Ду= _____мм
 Годр. : 0.1 - 100.0м3/ч Ду= _____мм
 ГП : 10 л/имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 23.10.2023 по 21.11.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3					Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. ТН	Работы Тр		
23.10.23	3.066	129.29	132.6719	128.80	130.4414	0.49	75.6	51.8	23.8	0.0	0.6	3.8	0.00	24.00		
24.10.23	3.161	128.29	131.7539	127.79	129.4375	0.50	76.9	52.2	24.7	0.0	0.6	3.8	0.00	24.00		
25.10.23	2.867	118.32	121.2715	117.89	119.2578	0.43	73.6	49.3	24.3	0.0	0.6	3.8	0.00	24.00		
26.10.23	2.547	105.63	107.9922	105.29	106.3184	0.34	69.4	45.2	24.2	0.0	0.6	3.9	0.69	23.31	U	
27.10.23	2.645	109.94	112.4043	109.58	110.6699	0.35	69.6	45.5	24.2	0.0	0.6	3.9	0.00	24.00		
28.10.23	2.631	110.71	113.1836	110.37	111.4688	0.34	69.6	45.7	23.8	0.0	0.6	3.9	0.00	24.00		
29.10.23	2.628	110.31	112.7734	109.96	111.0527	0.35	69.4	45.5	23.9	0.0	0.6	3.8	0.00	24.00		
30.10.23	2.635	114.95	117.5059	114.59	115.7559	0.36	69.2	46.2	23.0	0.0	0.6	3.8	0.00	24.00		
31.10.23	2.203	114.19	116.4316	113.83	114.9551	0.36	64.5	45.1	19.4	0.0	0.6	3.9	0.00	24.00		
01.11.23	2.472	131.13	133.9219	130.68	132.1465	0.45	67.6	48.7	18.9	0.0	0.6	3.7	0.00	24.00		
02.11.23	2.465	124.86	127.5332	124.44	125.8066	0.42	67.8	47.3	20.9	0.0	0.6	3.7	0.00	24.00		
03.11.23	2.528	121.36	123.9805	120.95	122.2480	0.41	68.2	47.3	20.9	0.0	0.6	3.7	0.00	24.00		
04.11.23	2.593	122.36	125.0176	121.94	123.2305	0.42	68.3	47.1	21.3	0.0	0.6	3.7	0.00	24.00		
05.11.23	2.558	128.25	131.0137	127.78	129.0410	0.47	68.1	48.2	20.0	0.0	0.6	3.7	0.00	24.00		
06.11.23	2.512	128.11	130.8555	127.63	129.1855	0.48	67.9	48.2	19.7	0.0	0.6	3.7	0.00	24.00		
07.11.23	2.515	128.25	131.0254	127.76	129.1855	0.50	68.2	48.5	20.1	0.0	0.6	3.7	0.00	24.00		
08.11.23	2.513	125.59	128.3047	125.11	126.4941	0.48	68.2	48.1	20.7	0.0	0.6	3.7	0.00	24.00		
09.11.23	2.570	124.57	127.3027	124.09	125.4648	0.48	68.8	48.1	20.7	0.0	0.6	3.7	0.00	24.00		
10.11.23	2.547	125.51	128.2070	124.96	126.3867	0.48	67.9	47.6	20.4	0.0	0.6	3.7	0.00	24.00		
11.11.23	2.605	125.44	128.1445	124.96	126.2910	0.48	68.0	47.2	20.8	0.0	0.6	3.8	0.00	24.00		
12.11.23	2.601	125.73	128.4336	125.25	126.5957	0.48	68.0	47.2	20.8	0.0	0.6	3.7	0.00	24.00		
13.11.23	2.593	123.86	126.5059	123.39	124.6816	0.47	67.6	46.6	21.0	0.0	0.6	3.8	0.00	24.00		
14.11.23	2.618	123.20	125.8477	122.73	124.0020	0.47	67.9	46.4	21.3	0.0	0.6	3.8	0.00	24.00		
15.11.23	2.580	120.63	123.2188	120.16	121.4121	0.47	67.9	46.4	21.5	0.0	0.6	3.7	0.00	24.00		
16.11.23	2.521	121.21	123.7129	120.74	121.9453	0.47	66.5	45.6	20.9	0.0	0.6	3.6	0.00	24.00		
17.11.23	2.832	136.05	139.0332	135.49	136.9648	0.56	68.7	47.8	20.9	0.0	0.6	3.7	0.00	24.00		
18.11.23	3.102	143.29	146.6680	142.68	144.3574	0.61	71.4	49.7	21.7	0.0	0.6	3.8	0.00	24.00		
19.11.23	3.218	146.65	150.1758	146.04	147.7949	0.60	72.3	50.3	22.0	0.0	0.6	3.8	0.00	24.00		
20.11.23	3.398	163.64	167.6328	162.89	164.9727	0.74	72.7	51.9	20.8	0.0	0.6	3.6	0.00	24.00		
21.11.23	3.380	165.48	169.4648	164.66	166.7539	0.82	72.2	51.7	20.5	0.0	0.6	3.5	0.00	24.00		
Итого	81.104	3796.80	3881.9883	3782.50	3824.3301	14.30	69.5	48.1	21.4	0.0	0.6	3.7	0.69	719.31	0.69	

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
------	-------	---	----	----	----	----	----

21.11.23 24:00	465.957	22636.81	22554.52	23163.27	22825.69	3895.00
23.10.23 00:00	384.853	18840.01	18772.02	19281.28	19001.36	3175.68
Итого	81.104	3796.80	3782.50	3881.99	3824.33	719.31

Р-81/181/Гав

Отчетный период _____ 720.00_час. Период норм. работы _____ 719.31_час.

Период отключения питания (U) _____ 0.686_час. Период функц.отказа (E) _____ 0.000_час.
 Период t2-t1 < t1n (D) _____ 0.000_час. Период G<t1n (G) _____ 0.000_час.
 Период G>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

