

Организация "Управдом ЮГ Подмосквья"  
 Адрес ул. Советская д.104А  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2  
 Дата последующей поверки теплосчетчика 28-11-2025

Сов. ЛУЧА  
 Номер Договора  
 Телефон  
 Номер теплосчетчика 369673

Гнод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду = мм  
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду = мм  
 Гп: 10 л/мин

Послущная ведомость учета параметров теплоснабжения  
 с 08.10.2023 по 18.10.2023  
 10.22.10.23

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3			Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф ошибок	
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. тн		Работы тр
08.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	14.8	15.2	-0.4	0.0	0.6	3.7	24.00	0.00	D
09.10.23	1.366	58.57	59.8711	57.75	58.3359	0.82	69.0	45.7	23.3	0.0	0.6	3.8	12.00	12.00	D
10.10.23	2.617	114.36	116.8945	113.64	114.8027	0.72	69.2	46.2	23.0	0.0	0.6	3.7	0.00	24.00	
11.10.23	2.706	115.74	118.3301	115.14	116.3125	0.59	69.5	46.1	23.5	0.0	0.6	3.9	0.00	24.00	
12.10.23	2.637	117.85	120.4570	117.42	118.6445	0.43	69.1	46.6	22.5	0.0	0.6	3.9	0.00	24.00	
13.10.23	2.530	118.74	121.3320	118.29	119.5508	0.45	68.5	47.1	21.4	0.0	0.6	3.9	0.00	24.00	
14.10.23	2.547	120.65	123.3047	120.09	121.3965	0.56	68.8	47.6	21.2	0.0	0.6	3.9	0.00	24.00	
15.10.23	2.476	121.88	124.5469	121.41	122.7715	0.46	68.8	48.4	20.4	0.0	0.6	3.8	0.00	24.00	
16.10.23	2.454	117.71	120.2656	117.29	118.5508	0.42	68.3	47.4	20.9	0.0	0.6	3.9	0.00	24.00	
17.10.23	2.560	116.90	119.4883	116.49	117.7266	0.41	69.0	47.0	22.0	0.0	0.6	3.9	0.00	24.00	
18.10.23	2.576	116.80	119.3984	116.39	117.6250	0.41	69.2	47.1	22.1	0.0	0.6	3.9	0.00	24.00	
Итого	24.469	1119.21	1143.8887	1113.94	1125.7168	5.27	68.9	47.0	21.9	0.0	0.6	3.8	36.00	228.00	36.00

Локализация интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	Нераб. тн	Работы тр	Классиф ошибок
18.10.23	24:00	374.550	18380.38	18313.96	18811.44	18538.50	3079.68								
08.10.23	00:00	350.081	17261.18	17200.02	17667.55	17412.79	2851.69								
Итого		24.469	1119.21	1113.94	1143.89	1125.72	228.00								

Учетный период \_\_\_\_\_ 264.00\_час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 228.00\_час.

Период отключения питания (У) \_\_\_\_\_ 0.000\_час. Период функц.отказа (Е) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.  
 Период t2-t1 < min (D) \_\_\_\_\_ 36.003\_час. Период G<min (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.  
 Период G>max (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.

Представитель \_\_\_\_\_ Представитель Теплоснабжающей  
 Идентификационный номер \_\_\_\_\_ организации \_\_\_\_\_

711-462  
 719-2402  
 Q = 341257124

