

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**за период с 19.09.2023 по 18.10.2023*№ 22.10.23*Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Советская д.105АТеплосчетчик МКТС: № 011549-1Версия МКТС: 2.51Формула расчета тепла:  $Q = M1(h1-h2)$ 

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
19.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	19.0	18.6	0.3	0.2	-0.3	24.00	0.00	
20.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	19.5	19.2	0.3	0.2	-0.3	24.00	0.00	
21.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	19.9	19.6	0.3	0.2	-0.3	24.00	0.00	
22.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	20.1	19.8	0.3	0.2	-0.3	24.00	0.00	
23.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	20.1	19.8	0.3	0.2	-0.3	24.00	0.00	
24.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	20.3	20.0	0.3	0.2	-0.3	24.00	0.00	
25.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	20.1	19.8	0.3	0.2	-0.4	24.00	0.00	
26.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	19.4	19.0	0.3	0.1	0.2	24.00	0.00	
27.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	18.9	18.5	0.4	0.1	0.1	24.00	0.00	
28.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	18.8	18.4	0.4	0.1	-0.4	24.00	0.00	
29.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	19.0	18.7	0.3	0.1	-0.4	24.00	0.00	
30.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	19.1	18.8	0.3	0.2	-0.3	24.00	0.00	
01.10.23	0.000	0.00	0.00	0.00	19.1	18.8	0.3	0.1	-0.4	24.00	0.00	
02.10.23	0.000	0.00	0.00	0.00	18.0	17.7	0.4	0.1	-0.4	24.00	0.00	
03.10.23	0.000	0.00	0.00	0.00	17.8	17.4	0.4	0.1	-0.4	24.00	0.00	
04.10.23	0.390	96.28	95.06	1.22	41.9	37.9	4.0	2.0	1.0	22.68	1.32	Dt
05.10.23	0.900	240.53	240.84	-0.31	41.8	38.1	3.7	6.0	4.9	23.29	0.71	Dt
06.10.23	1.183	275.63	275.94	-0.32	43.8	39.6	4.3	6.4	5.2	24.00	0.00	
07.10.23	1.436	246.75	246.97	-0.23	49.1	43.3	5.8	6.5	5.5	24.00	0.00	
08.10.23	1.497	220.06	220.19	-0.10	49.5	42.7	6.8	6.7	5.9	24.00	0.00	
09.10.23	1.614	218.81	218.78	0.04	51.6	44.2	7.4	6.9	6.0	24.00	0.00	
10.10.23	1.711	213.34	213.47	-0.12	53.3	45.3	8.0	6.4	5.5	24.00	0.00	
11.10.23	1.427	181.16	181.19	-0.06	50.0	42.1	7.9	5.5	4.8	24.00	0.00	
12.10.23	1.034	175.88	175.94	-0.04	43.4	37.5	5.9	5.4	4.8	24.00	0.00	
13.10.23	0.984	173.88	173.59	0.25	42.5	36.8	5.7	5.4	4.8	24.00	0.00	
14.10.23	1.013	171.22	171.28	-0.03	43.7	37.8	5.9	5.5	4.8	24.00	0.00	
15.10.23	0.890	169.13	169.13	-0.00	41.9	36.6	5.3	5.4	4.8	24.00	0.00	
16.10.23	1.094	168.94	168.94	-0.01	45.2	38.7	6.5	5.4	4.7	24.00	0.00	
17.10.23	1.388	168.84	168.84	0.02	49.8	41.6	8.2	5.3	4.7	24.00	0.00	
18.10.23	1.310	168.19	168.13	0.04	48.5	40.7	7.8	5.3	4.7	24.00	0.00	
<b>Итого:</b>	<b>17.872</b>	<b>2888.63</b>	<b>2888.28</b>	<b>0.34</b>	<b>46.6</b>	<b>40.4</b>	<b>6.2</b>	<b>2.9</b>	<b>2.3</b>	<b>717.97</b>	<b>2.03</b>	<b>Dt</b>

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
18.10.23 24:00	3282.809	328912.94	328452.19	77441.98
18.09.23 24:00	3264.937	326024.31	325563.91	76724.01
<b>Итого:</b>	<b>17.872</b>	<b>2888.63</b>	<b>2888.28</b>	<b>717.97</b>

*TR = 360 - 971 = 359,2*  
*Tu = 456,2*Отчетный период: 720.00 чВремя работы: 717.97 чСуммарное время отказа: 2.03 ч

Откл.эл-пит.(Эл)

Неисправн.(Не)

Gv&lt;min (ДГ)

Gv&gt;max(ДГ)

dt&lt;min (Dt)

Представитель  
потребителя:Представитель  
поставщика:Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36