

Организация:	ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"				Номер абонента:	Котельная									
Тип прибора:	МКТС				Номер прибора:	11769									
Адрес дома:	ул Советская 105,				Система:	ГВС <i>по 22.10.23</i>									
Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 19.09.2023 по 18.10.2023															
Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Объем, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
19.09	0,76	86,19	78,02	8,17	0,00	87,88	79,38	8,50	65,47	61,5	3,97	8,37	8,36	23,99	
20.09	0,76	86,19	78,17	8,02	0,00	87,91	79,56	8,34	66,09	62,07	4,02	8,41	8,4	24,0	
21.09	0,70	85,56	78,36	7,20	0,00	87,25	79,72	7,53	65,08	61,24	3,84	8,42	8,4	24,0	
22.09	0,77	86,75	78,08	8,67	0,00	88,41	79,42	8,98	64,55	60,74	3,81	8,42	8,41	24,0	
23.09	0,82	87,31	78,02	9,30	0,00	89,03	79,39	9,64	65,33	61,43	3,9	8,43	8,41	24,0	
24.09	0,79	87,06	78,14	8,92	0,00	88,75	79,50	9,25	65,26	61,44	3,82	8,39	8,37	24,0	
25.09	0,76	86,63	78,20	8,42	0,00	88,31	79,56	8,75	65,0	61,18	3,82	8,41	8,4	24,0	
26.09	0,76	85,63	77,17	8,45	0,00	87,28	78,48	8,80	64,52	60,66	3,86	8,24	8,23	24,0	
27.09	0,71	84,59	76,92	7,67	0,00	86,22	78,23	7,98	64,33	60,44	3,89	8,16	8,15	24,0	
28.09	0,81	85,94	76,70	9,23	0,00	87,59	78,03	9,56	65,04	61,07	3,97	8,15	8,14	24,0	
29.09	0,70	84,38	76,98	7,39	0,00	86,00	78,30	7,70	64,36	60,48	3,88	8,16	8,15	24,0	
30.09	0,70	84,53	77,16	7,38	0,00	86,16	78,45	7,70	64,39	60,53	3,86	8,15	8,15	24,0	
01.10	0,74	79,88	71,23	8,64	0,00	81,38	72,44	8,94	64,08	60,25	3,83	7,96	7,96	22,38	
02.10	0,78	85,03	76,20	8,83	0,00	86,66	77,50	9,16	64,57	60,6	3,97	7,98	7,97	24,0	
03.10	0,75	84,47	76,20	8,27	0,00	86,09	77,50	8,59	64,29	60,3	3,99	7,97	7,97	24,0	
04.10	0,75	84,44	76,28	8,16	0,00	86,06	77,56	8,50	64,16	60,16	4,0	8,03	8,02	23,88	
05.10	0,82	86,19	76,63	9,56	0,00	87,81	77,91	9,91	64,14	60,17	3,97	8,05	8,04	24,0	
06.10	0,73	84,22	76,75	7,47	0,00	85,88	78,09	7,78	65,38	61,29	4,09	8,06	8,05	23,93	
07.10	0,81	85,97	76,95	9,02	0,00	87,69	78,31	9,38	65,52	61,52	4,0	8,03	8,02	24,0	
08.10	0,82	86,28	76,66	9,63	0,00	87,94	77,97	9,97	64,52	60,62	3,9	7,99	7,99	24,0	
09.10	0,78	85,50	76,72	8,78	0,00	87,13	78,03	9,09	64,53	60,54	3,99	8,04	8,03	24,0	
10.10	0,85	86,63	76,55	10,08	0,00	88,28	77,84	10,44	64,4	60,46	3,94	8,04	8,03	24,0	
11.10	0,81	85,94	76,67	9,27	0,00	87,59	77,97	9,63	64,62	60,65	3,97	8,04	8,03	24,0	
12.10	0,80	88,31	79,20	9,11	0,00	90,00	80,56	9,44	64,47	60,65	3,82	8,02	8,0	24,0	
13.10	0,74	86,75	78,69	8,06	0,00	88,44	80,03	8,41	64,4	60,58	3,82	8,08	8,07	24,0	
14.10	0,75	85,09	76,81	8,28	0,00	86,69	78,13	8,56	64,35	60,49	3,86	8,07	8,06	24,0	
15.10	0,79	85,97	76,72	9,25	0,00	87,63	78,03	9,59	64,43	60,64	3,79	8,01	8,0	24,0	
16.10	0,78	85,81	76,64	9,17	0,00	87,44	77,94	9,50	63,87	60,12	3,75	8,05	8,04	24,0	
17.10	0,77	85,41	76,75	8,66	0,00	87,03	78,03	9,00	64,17	60,3	3,87	8,05	8,04	24,0	
18.10	0,79	85,50	76,61	8,89	0,00	87,16	77,91	9,25	64,54	60,61	3,93	8,04	8,04	24,0	
Итого:	23,11	2568,13	2310,19	257,94	0,00	2617,66	0,00	267,88	64,66	60,76	3,90	8,14	8,13	718,16	
Показания интеграторов счётчика:										Классификация ошибок:					
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч						D - отключение по t1-t2<min				
18.09.2023	24:00	2586,11	289207,53	256895,70	76205,09						G - отключение по Gmin, Gmax				
18.10.2023	24:00	2609,22	291775,66	259205,89	76923,25						E - функциональный отказ				
ИТОГО:		23,11	2568,13	2310,19	718,16						U - отключения питания				
Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.лит.	+	Тф.отк.	+	Тdt<min	-	ТG<mi	+	ТG>max	+	Тд.о.	
720,00	=	718,16	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	
Досчёт: Q =		23,17 Гкал													
Представитель										Представитель					
абонента										тепло(водо)снабжающей					
										организации					



V_{ГВС} = 304,375 м³
Q_{ГВС} = 18,993 Ткач