

Организация:	ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	МКТС	Номер прибора:	11769
Адрес дома:	ул Советская 105,	Система:	ГВС
Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 19.08.2023 по 18.09.2023			

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Подмес, т		Объём, м3			Температура, С			Давл, ат		Наработка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2				
19.08	0,68	95,53	88,58	6,95	0,00	97,41	90,16	7,25	65,53	62,23	3,3	8,38	8,32	24,0			
20.08	0,63	95,16	88,70	6,45	0,00	96,97	90,23	6,73	64,28	61,09	3,19	8,35	8,29	24,0			
21.08	0,69	95,63	88,56	7,06	0,00	97,50	90,14	7,36	65,16	61,79	3,37	8,36	8,3	24,0			
22.08	0,72	96,38	88,75	7,63	0,00	98,25	90,31	7,94	65,16	61,78	3,38	8,36	8,29	23,98			
23.08	0,68	95,34	88,56	6,78	0,00	97,25	90,16	7,09	65,54	62,06	3,48	8,35	8,28	24,0			
24.08	0,71	96,28	88,83	7,45	0,00	98,13	90,36	7,77	64,45	61,07	3,38	8,33	8,26	24,0			
25.08	0,75	95,94	87,50	8,44	0,00	97,75	88,98	8,77	63,94	60,55	3,39	8,41	8,35	24,0			
26.08	0,74	93,19	84,70	8,48	0,00	94,91	86,11	8,80	63,22	59,78	3,44	8,53	8,48	23,8			
27.08	0,74	93,72	85,50	8,22	0,00	95,44	86,94	8,50	63,57	60,1	3,47	8,51	8,46	24,0			
28.08	0,63	81,59	74,70	6,89	0,00	83,13	75,95	7,17	63,36	59,9	3,46	7,48	7,45	23,61			
29.08	0,76	97,72	88,95	8,77	0,00	99,53	90,44	9,09	63,13	59,82	3,31	8,35	8,27	23,88			
30.08	0,65	91,59	84,63	6,97	0,00	93,28	86,05	7,23	63,26	59,96	3,3	8,37	8,29	22,39			
31.08	0,69	92,31	85,06	7,25	0,00	94,06	86,50	7,56	63,93	60,48	3,45	8,5	8,45	23,95			
01.09	0,71	90,91	83,13	7,78	0,00	92,59	84,52	8,08	63,78	60,26	3,52	8,49	8,46	24,0			
02.09	0,66	89,09	82,22	6,88	0,00	90,78	83,61	7,17	63,76	60,27	3,49	8,31	8,28	24,0			
03.09	0,74	90,34	82,14	8,20	0,00	92,06	83,56	8,50	64,31	60,74	3,57	8,26	8,23	24,0			
04.09	0,71	89,53	82,17	7,36	0,00	91,28	83,61	7,67	65,06	61,36	3,7	8,3	8,27	24,0			
05.09	0,63	88,66	82,19	6,47	0,00	90,28	83,55	6,73	63,46	59,97	3,49	8,29	8,26	23,99			
06.09	0,76	90,84	81,77	9,08	0,00	92,50	83,09	9,41	62,63	59,14	3,49	8,29	8,27	24,0			
07.09	0,71	89,59	81,83	7,77	0,00	91,25	83,17	8,08	62,89	59,27	3,62	8,3	8,27	24,0			
08.09	0,72	87,78	80,25	7,53	0,00	89,47	81,61	7,86	64,2	60,31	3,89	8,37	8,35	24,0			
09.09	0,76	86,83	78,50	8,13	0,00	88,28	79,84	8,44	64,75	60,77	3,98	8,43	8,41	24,0			
10.09	0,83	87,53	78,02	9,52	0,00	89,22	79,34	9,88	64,41	60,46	3,95	8,41	8,4	24,0			
11.09	0,78	86,84	78,19	8,66	0,00	88,47	79,52	8,95	64,41	60,45	3,96	8,43	8,41	24,0			
12.09	0,67	84,28	77,39	6,89	0,00	85,88	78,67	7,20	63,69	59,77	3,92	8,22	8,21	23,96			
13.09	0,74	86,00	78,20	7,80	0,00	87,69	79,56	8,13	65,02	61,0	4,02	8,38	8,37	24,0			
14.09	0,71	84,22	77,03	7,19	0,00	85,91	78,39	7,52	65,58	61,5	4,08	8,19	8,18	24,0			
15.09	0,75	84,31	75,88	8,44	0,00	85,91	77,13	8,78	63,9	59,97	3,93	8,01	8,01	24,0			
16.09	0,74	83,59	75,53	8,06	0,00	85,16	76,83	8,33	64,39	60,36	4,03	7,98	7,98	24,0			
17.09	0,73	84,00	75,73	8,27	0,00	85,56	76,95	8,61	62,91	59,06	3,85	7,9	7,9	24,0			
18.09	0,70	84,88	78,02	6,86	0,00	86,56	79,39	7,17	65,5	61,42	4,08	8,24	8,23	24,0			
Итого:	22,11	2789,41	2551,20	238,20	0,00	2842,44	0,00	247,77	64,17	60,56	3,61	8,30	8,26	741,55			

Показания интеграторов счётчика:					
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
18.08.2023	24:00	2564,00	286418,13	254344,50	75463,55
18.09.2023	24:00	2586,11	289207,53	256895,70	76205,09
ИТОГО:		22,11	2789,41	2551,20	741,55

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит.	+	Тф.отк.	+	Tdt<min	+	TG<min	+	TG>max
744,00	=	741,55	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0

Досчёт: Q = 22,187 Гкал

Представитель
абонента



Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации



V = 248,589 м³
Qтмс = 15,512 ткал