

Организация:	ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	МКТС	Номер прибора:	11769
Адрес дома:	ул Советская 105,	Система:	Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 19.09.2023 по 18.10.2023

по 22.10.23

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Подмес, т		Объем, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр. час	Классифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2				
19.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,57	20,81	0,76	1,03	0,96	23,99	
20.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,28	21,81	0,47	1,04	0,96	23,99	
21.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,26	21,54	0,72	1,03	0,96	24,0	
22.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,88	22,01	0,87	1,03	0,96	24,0	
23.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,15	22,34	0,81	1,04	0,97	24,0	
24.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,26	22,55	0,71	1,04	0,97	24,0	
25.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,66	21,1	0,56	1,04	0,97	24,0	
26.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,29	19,79	1,5	1,04	0,97	24,0	
27.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,36	18,94	1,42	1,04	0,98	24,0	
28.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,25	19,03	1,22	1,04	0,98	24,0	
29.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,61	19,73	0,88	1,04	0,97	24,0	
30.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,13	20,14	0,99	1,04	0,97	24,0	
01.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,55	19,95	0,6	1,04	0,97	22,42	
02.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,57	17,64	0,93	1,04	0,98	24,0	
03.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,35	17,4	0,95	1,04	0,98	24,0	
04.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,29	18,91	0,38	1,04	0,98	24,0	
05.10	0,72	142,72	143,28	0,00	0,56	143,91	144,22	-0,31	42,0	36,99	5,01	4,01	3,52	23,82			
06.10	1,67	312,66	314,38	0,00	1,72	315,59	316,66	-1,06	44,3	38,98	5,32	7,39	6,37	24,0			
07.10	1,90	275,75	277,28	0,00	1,53	278,88	279,63	-0,75	48,7	41,81	6,89	7,47	6,65	24,0			
08.10	2,06	238,34	239,75	0,00	1,41	241,16	241,69	-0,53	50,14	41,49	8,65	7,67	7,06	24,0			
09.10	2,19	243,63	245,06	0,00	1,44	246,72	247,19	-0,47	51,57	42,57	9,0	7,82	7,18	24,0			
10.10	2,27	232,69	234,06	0,00	1,38	235,81	236,19	-0,38	53,32	43,57	9,75	7,22	6,61	24,0			
11.10	1,84	181,97	183,16	0,00	1,19	184,13	184,56	-0,44	49,95	39,84	10,11	6,36	5,98	24,0			
12.10	1,30	176,94	178,16	0,00	1,22	178,53	179,25	-0,72	43,36	35,99	7,37	6,31	5,94	24,0			
13.10	1,29	174,63	175,81	0,00	1,19	176,16	176,88	-0,72	43,07	35,66	7,41	6,35	5,99	24,0			
14.10	1,29	172,09	173,28	0,00	1,19	173,69	174,34	-0,66	43,77	36,24	7,53	6,38	6,02	24,0			
15.10	1,15	170,22	171,41	0,00	1,19	171,69	172,44	-0,75	42,2	35,42	6,78	6,32	5,97	24,0			
16.10	1,46	170,13	171,25	0,00	1,13	171,78	172,41	-0,63	45,86	37,27	8,59	6,27	5,93	24,0			
17.10	1,86	170,06	171,19	0,00	1,13	172,13	172,47	-0,34	50,43	39,5	10,93	6,21	5,88	24,0			
18.10	1,71	169,50	170,66	0,00	1,16	171,44	171,88	-0,44	48,81	38,69	10,12	6,18	5,83	24,0			
Итого:	22,72	2831,31	2848,72	0,00	17,41	2851,59	8,19	-8,19	47,27	39,25	8,03	6,74	6,19	718,23			

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
18.09.2023	24:00	4121,43	351381,22	352176,41	76708,23
18.10.2023	24:00	4144,15	354212,53	355025,13	77426,46
ИТОГО:		22,72	2831,31	2848,72	718,23

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тр = 336
Тд = 482

Тотч.	= Тнараб.	+ Тсб.пит.	+ Тф.отк.	+ Тдт<min	ТG<min	+ ТG>max	+ Тд.о.
720,00	= 718,23	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0

Досчёт: Q = 22,72 Гкал

Представитель
абонента

Представитель
тепло(водо)снабвляющей
организации



29.10.23
Поп