

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВСза период с 23.10.2023 по 21.11.2023Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"Адрес объекта: ул. Советская д. 107 гвсТеплосчетчик МКТС: № 011609-2Версия МКТС: 2.51Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-hx) - M2(h2-hx)$

Дата/ Время	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	V1-V2		M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2		T1 [°C]	T2 [°C]	Tхв [°C]	P1 [ати]	P2 [ати]	Тнар [час]	Отказы
				Подмес	Разбор			Подмес	Разбор							
23.10.23	3.479	156.344	127.406	0.000	28.938	153.219	125.844	0.000	27.359	66.5	51.1	10.0	7.2	6.9	24.00	
24.10.23	3.595	156.313	127.250	0.000	29.063	153.063	125.625	0.000	27.414	68.2	52.3	10.0	7.2	6.9	24.00	
25.10.23	3.485	156.000	127.438	0.000	28.563	152.844	125.875	0.000	26.984	67.0	51.5	10.0	7.2	6.9	24.00	
26.10.23	3.395	157.375	126.156	0.000	31.219	154.531	124.750	0.000	29.773	63.2	48.6	10.0	7.2	6.8	24.00	
27.10.23	3.495	158.938	126.063	0.000	32.875	156.063	124.656	0.000	31.391	63.4	48.8	10.0	7.2	6.9	24.00	
28.10.23	3.500	158.969	126.031	0.000	32.938	156.031	124.625	0.000	31.438	63.4	48.7	10.0	7.2	6.9	24.00	
29.10.23	3.698	162.063	124.500	0.000	37.563	159.156	123.125	0.000	36.008	63.1	48.5	10.0	7.2	6.8	24.00	
30.10.23	3.470	158.719	126.313	0.000	32.406	155.813	124.906	0.000	30.898	63.5	48.9	10.0	7.2	6.9	24.00	
31.10.23	2.989	157.188	126.625	0.000	30.563	154.688	125.344	0.000	29.352	58.8	46.4	10.0	7.2	6.9	24.00	
01.11.23	3.346	161.156	129.500	0.000	31.656	158.250	128.063	0.000	30.203	62.9	49.2	10.0	7.5	7.1	24.00	
02.11.23	3.143	160.688	132.188	0.000	28.500	157.844	130.656	0.000	27.172	62.5	49.3	10.0	7.7	7.3	24.00	
03.11.23	3.292	162.219	131.750	0.000	30.469	159.313	130.250	0.000	29.063	62.9	49.4	10.0	7.7	7.3	24.00	
04.11.23	3.233	161.313	132.281	0.000	29.031	158.406	130.813	0.000	27.617	62.8	49.2	10.0	7.7	7.3	24.00	
05.11.23	3.596	166.375	130.094	0.000	36.281	163.406	128.594	0.000	34.797	63.1	49.5	10.0	7.6	7.3	24.00	
06.11.23	3.532	166.063	130.219	0.000	35.844	163.063	128.750	0.000	34.336	62.7	49.3	10.0	7.6	7.2	24.00	
07.11.23	3.293	162.219	132.000	0.000	30.219	159.313	130.469	0.000	28.836	63.0	49.5	10.0	7.6	7.3	24.00	
08.11.23	3.270	161.719	132.344	0.000	29.375	158.813	130.844	0.000	27.938	63.2	49.6	10.0	7.7	7.3	24.00	
09.11.23	3.395	163.375	131.781	0.000	31.594	160.375	130.250	0.000	30.125	63.5	49.8	10.0	7.6	7.3	24.00	
10.11.23	3.186	160.844	133.094	0.000	27.750	157.938	131.594	0.000	26.383	63.0	49.4	10.0	7.7	7.3	24.00	
11.11.23	3.507	165.438	131.188	0.000	34.250	162.469	129.719	0.000	32.734	62.7	48.9	10.0	7.6	7.3	24.00	
12.11.23	3.589	166.875	130.594	0.000	36.281	163.906	129.125	0.000	34.781	62.5	48.9	10.0	7.6	7.2	24.00	
13.11.23	3.364	162.000	130.375	0.000	31.625	159.156	128.938	0.000	30.219	62.3	48.4	10.0	7.5	7.1	24.00	
14.11.23	3.396	152.313	120.156	0.000	32.156	149.594	118.906	0.000	30.680	62.7	47.7	10.0	6.6	6.3	24.00	
15.11.23	3.360	163.750	132.063	0.000	31.688	160.844	130.563	0.000	30.273	62.4	48.8	10.0	7.6	7.3	24.00	
16.11.23	3.352	165.219	131.219	0.000	34.000	162.438	129.813	0.000	32.625	61.0	47.9	10.0	7.6	7.2	24.00	
17.11.23	3.669	166.531	130.781	0.000	35.750	163.531	129.344	0.000	34.195	63.1	48.8	10.0	7.6	7.3	24.00	
18.11.23	3.520	162.531	132.875	0.000	29.656	159.406	131.281	0.000	28.109	65.1	50.1	10.0	7.6	7.3	24.00	
19.11.23	3.927	167.000	130.906	0.000	36.094	163.688	129.375	0.000	34.344	66.1	50.7	10.0	7.6	7.2	24.00	
20.11.23	3.815	165.438	131.938	0.000	33.500	162.188	130.375	0.000	31.813	66.1	50.5	10.0	7.6	7.2	24.00	
21.11.23	3.683	163.219	132.625	0.000	30.594	160.000	131.031	0.000	28.953	66.3	50.6	10.0	7.6	7.3	24.00	
Итого:	103.572	4848.188	3887.750	0.000	960.438	4759.344	3843.500	0.000	915.813	63.5	49.4	10.0	7.5	7.1	720.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	Тнар [час]
21.11.23 24:00	10465.388	505088.31	403169.66	496079.03	398592.63	77320.24
22.10.23 24:00	10361.815	500240.13	399281.91	491319.69	394749.13	76600.24
Итого:	103.572	4848.19	3887.75	4759.34	3843.50	720.00

Отчетный период: 720.00 чВремя работы: 720.00 чСуммарное время отказа: 0.00 ч = $\frac{0.00}{\text{Сбой эл-пит.(Эл)}} + \frac{0.00}{\text{Неисправн.(Не)}} + \frac{0.00}{\text{Диап. Gv (ДГ)}} + \frac{0.00}{\text{Диап. t (Дт)}} + \frac{0.00}{\text{dt<min (Dt)}}$ Представитель
потребителя: _____Представитель
поставщика: _____Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36