

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес ул. Советская д.114Б
 Тип теплосчетчика КМ-5-2
 Дата последующей поверки теплосчетчика

Номер договора
 Телефон
 Номер теплосчетчика 363770

Гнод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм
 Гп : 10 л/мин

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 23.10.2023 по 21.11.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн, Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок	
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн		Работы Тр
23.10.23	1.840	169.20	173.3652	170.01	173.1270	-0.81	73.8	62.9	10.9	0.0	5.6	4.6	0.00	24.00	
24.10.23	1.921	169.10	173.4707	169.91	173.1543	-0.81	75.8	64.4	11.3	0.0	5.6	4.6	0.00	24.00	
25.10.23	1.802	158.27	162.1348	158.99	161.8262	-0.72	73.5	62.1	11.4	0.0	5.5	4.6	0.00	24.00	
26.10.23	1.554	139.57	142.5371	140.13	142.2754	-0.56	68.3	57.2	11.1	0.0	5.3	4.6	0.69	23.31	U
27.10.23	1.625	144.61	147.7227	145.21	147.4453	-0.60	68.6	57.4	11.2	0.0	5.3	4.6	0.00	24.00	
28.10.23	1.638	146.68	149.8398	147.29	149.5703	-0.61	68.7	57.5	11.2	0.0	5.3	4.6	0.00	24.00	
29.10.23	1.601	145.46	148.5664	146.08	148.3242	-0.62	68.4	57.3	11.0	0.0	5.3	4.6	0.00	24.00	
30.10.23	1.615	151.34	154.5664	151.99	154.3555	-0.65	63.8	54.7	9.0	0.0	5.4	4.6	0.00	24.00	
31.10.23	1.352	149.55	152.3789	150.22	152.3516	-0.67	63.8	54.7	10.7	0.0	5.4	4.6	0.00	24.00	
01.11.23	1.509	174.74	178.3164	175.56	178.3535	-0.83	66.9	58.3	8.6	0.0	5.5	4.5	0.00	24.00	
02.11.23	1.475	166.73	170.1426	167.50	170.1250	-0.77	66.9	58.0	8.8	0.0	5.4	4.5	0.00	24.00	
03.11.23	1.523	160.77	164.1172	161.51	164.0313	-0.73	67.4	57.9	9.5	0.0	5.4	4.5	0.00	24.00	
04.11.23	1.557	161.07	164.4219	161.80	164.3203	-0.72	67.5	57.8	9.7	0.0	5.4	4.5	0.00	24.00	
05.11.23	1.518	169.53	173.0371	170.34	173.0586	-0.81	67.4	58.4	8.9	0.0	5.5	4.5	0.00	24.00	
06.11.23	1.471	169.27	172.7520	170.08	172.7813	-0.81	67.0	58.4	8.7	0.0	5.5	4.5	0.00	24.00	
07.11.23	1.473	169.62	173.1309	170.41	173.1387	-0.79	67.3	58.6	8.7	0.0	5.5	4.5	0.00	24.00	
08.11.23	1.494	166.67	170.1426	167.48	170.1523	-0.81	67.5	58.5	9.0	0.0	5.4	4.5	0.00	24.00	
09.11.23	1.517	164.13	167.5918	164.95	167.5957	-0.82	68.0	58.7	9.2	0.0	5.4	4.5	0.00	24.00	
10.11.23	1.488	165.25	168.6582	166.10	168.7227	-0.85	67.2	58.2	9.0	0.0	5.5	4.5	0.00	24.00	
11.11.23	1.513	165.36	168.7617	166.22	168.8262	-0.87	67.2	58.0	9.1	0.0	5.5	4.5	0.00	24.00	
12.11.23	1.512	165.89	169.3125	166.74	169.3711	-0.85	67.2	58.1	9.1	0.0	5.4	4.5	0.00	24.00	
13.11.23	1.513	162.59	165.9043	163.44	165.9688	-0.86	66.7	57.4	9.3	0.0	5.5	4.6	0.00	24.00	
14.11.23	1.541	162.58	165.9336	163.46	166.0137	-0.89	67.2	57.7	9.5	0.0	5.5	4.6	0.00	24.00	
15.11.23	1.543	158.90	162.1699	159.79	162.2422	-0.89	67.1	57.4	9.7	0.0	5.4	4.5	0.00	24.00	
16.11.23	1.497	158.51	161.6621	159.38	161.7559	-0.87	65.8	56.3	9.4	0.0	5.2	4.4	0.00	24.00	
17.11.23	1.687	177.73	181.4551	178.69	181.5137	-0.96	67.8	58.3	9.5	0.0	5.6	4.6	0.00	24.00	
18.11.23	1.854	188.31	192.5254	189.29	192.4980	-0.98	70.2	60.4	9.8	0.0	5.9	4.7	0.00	24.00	
19.11.23	1.931	192.63	197.0781	193.64	197.0293	-1.01	71.4	61.4	10.0	0.0	6.0	4.7	0.00	24.00	
20.11.23	2.020	213.47	218.4629	214.51	218.3867	-1.04	71.9	62.4	9.4	0.0	6.1	4.6	0.00	24.00	
21.11.23	2.084	221.41	226.6484	222.46	226.5430	-1.05	72.3	63.0	9.4	0.0	6.2	4.5	0.00	24.00	
Итого	48.666	5008.94	5116.8066	5033.19	5114.8574	-24.24	68.7	59.0	9.7	0.0	5.5	4.6	0.69	719.31	0.69

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
------	-------	---	----	----	----	----	----

21.11.23 24:00	278.406	28805.35	28984.97	29449.91	29478.21	7774.27
23.10.23 00:00	229.740	23796.40	23951.78	24333.11	24363.35	7054.96
Итого	48.666	5008.94	5033.19	5116.81	5114.86	719.31

Q = 48,712

Отчетный период _____ 720.00_час. Период норм.работы _____ 719.31_час.

Период отключения питания (У) _____ 0.687_час. Период функц.отказа (Е) _____ 0.000_час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000_час. Период G<min (G) _____ 0.000_час.
 Период G>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

