

Организация "ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес ул. Советская д.114Б
 ип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30
 ита последующей поверки теплосчетчика _____
 Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 363770

Год. : 0.06 - 60.0 м³/ч Ду= мм
 Гобр. : 0.06 - 60.0 м³/ч Ду= мм
 ГП : 10 л/имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 19.09.2023 по 18.10.2023 № 22.10.23

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3					Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. тн	Работы тр		
19.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	24.9	23.9	1.0	0.0	-0.4	0.2	0.01	23.99	U	
20.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	25.6	24.5	1.0	0.0	-0.1	0.3	0.01	23.99	U	
21.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	25.9	24.9	1.0	0.0	0.1	0.3	0.00	24.00		
22.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	26.1	25.0	1.0	0.0	0.1	0.3	0.00	24.00		
23.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	26.2	25.2	1.0	0.0	0.2	0.3	0.00	24.00		
24.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	26.4	25.4	1.0	0.0	0.3	0.3	0.00	24.00		
25.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	26.1	25.0	1.1	0.0	0.1	0.3	0.00	24.00		
26.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	25.3	24.0	1.3	0.0	-0.3	0.3	0.00	24.00		
27.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	24.7	23.4	1.3	0.0	-0.5	0.3	0.00	24.00		
28.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	24.7	23.5	1.2	0.0	-0.3	0.4	0.00	24.00		
29.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	25.1	24.0	1.1	0.0	-0.3	0.4	0.00	24.00		
30.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	25.3	24.1	1.2	0.0	-0.2	0.4	0.00	24.00	U	
01.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	25.4	24.2	1.1	0.0	-0.1	0.4	0.00	22.58	U	
02.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	24.5	23.1	1.3	0.0	-0.5	0.4	0.00	24.00		
03.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	24.2	23.8	0.9	0.0	-0.3	0.4	0.00	24.00		
04.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	24.7	23.8	1.1	0.0	-0.4	0.4	0.00	24.00		
05.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	24.4	23.3	1.1	0.0	-0.4	0.4	0.00	24.00		
06.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.9	22.8	1.2	0.0	-0.5	2.8	0.04	23.96	D	
07.10.23	0.901	104.78	107.0000	104.82	106.5469	-0.04	68.0	59.8	8.6	0.0	3.0	4.6	0.00	24.00		
08.10.23	1.318	163.80	167.2422	164.54	167.2813	-0.74	67.8	59.4	8.0	0.0	5.6	4.6	0.00	24.00		
09.10.23	1.360	153.66	156.9121	153.96	156.4863	-0.30	68.2	59.3	8.8	0.0	5.4	4.6	0.00	24.00		
10.10.23	1.651	151.62	154.8418	152.11	154.4551	-0.50	68.3	57.4	10.9	0.0	5.2	4.4	0.00	24.00		
11.10.23	1.687	151.95	155.2031	152.54	154.8945	-0.59	68.6	57.5	11.1	0.0	5.4	4.6	0.00	24.00		
12.10.23	1.634	154.30	157.5918	154.94	157.3516	-0.64	68.3	57.7	10.6	0.0	5.4	4.6	0.00	24.00		
13.10.23	1.563	157.72	161.0195	158.39	160.8574	-0.66	67.7	57.8	9.9	0.0	5.4	4.6	0.00	24.00		
14.10.23	1.560	157.78	161.0938	158.43	160.9199	-0.65	67.9	58.0	9.9	0.0	5.5	4.6	0.00	24.00		
15.10.23	1.506	159.03	162.3887	159.70	162.2441	-0.67	68.0	58.5	9.5	0.0	5.5	4.6	0.00	24.00		
16.10.23	1.472	154.29	157.4980	154.94	157.3633	-0.65	67.5	57.9	9.5	0.0	5.4	4.6	0.00	24.00		
17.10.23	1.529	151.89	155.1016	152.54	154.9258	-0.64	68.0	57.9	10.1	0.0	5.4	4.6	0.00	24.00		
18.10.23	1.562	154.08	157.3516	154.73	157.1680	-0.65	68.3	58.1	10.1	0.0	5.4	4.6	0.00	24.00		
Итого	17.743	1814.89	1853.2441	1821.64	1850.4941	-6.75	68.0	58.3	9.8	0.0	2.0	2.0	1.50	718.50	1.50	

18.10.23 24:00	223.435	23186.32	23339.14	23710.04	23741.08	6958.96
19.09.23 00:00	205.693	21371.43	21517.50	21856.80	21890.59	6240.45
Итого	17.743	1814.89	1821.64	1853.24	1850.49	718.50

ТН = 5842
 ТР = 2322

Тчетный период

720.00_час.

Период норм. работы


718.50_час.

ериод отключения питания (У) 1.451_час.
 ериод t2-t1 < min (D) 0.044_час.
 ериод G>max (G) 0.000_час.

Период функц.отказа (Е) 0.000_час.
 Период G<min (g) 0.000_час.

редставитель
 бонента _____

Представитель
 организации _____



Вотн
 23.6.56 Пича