

Организация "ООО "Управдом Юг Подмосквья"
 Адрес ул. Советская Д.114
 Тип теплосчетчика КМ-5-2
 Дата последующей поверки теплосчетчика

Номер договора
 Телефон
 Номер теплосчетчика 357038

Гпод.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= мм
 Гобр.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= мм
 Гп : 10 л/имп

Посуточная ведомость Учета параметров теплопотребления
 с 23.10.2023 по 21.11.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3			Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок		
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм		Нераб. Тн	Работы Тр
23.10.23	2.723	120.55	123.0918	121.42	122.6133	-0.87	67.9	45.3	22.6	0.0	5.9	5.0	0.00	24.00	D
24.10.23	2.701	87.95	90.1563	88.79	89.6191	-0.84	74.6	43.9	30.7	0.0	6.0	4.9	0.00	24.00	
25.10.23	3.492	133.45	136.8125	134.38	135.9043	-0.94	74.8	48.7	26.2	0.0	6.0	5.0	0.00	24.00	
26.10.23	3.793	227.44	232.2051	229.04	231.8672	-1.60	67.6	50.9	16.7	0.0	5.7	5.1	0.66	23.34	
27.10.23	3.942	241.45	246.5313	243.18	246.2324	-1.73	67.8	51.5	16.3	0.0	5.7	5.1	0.00	24.00	
28.10.23	3.561	193.85	197.9199	195.08	197.3457	-1.24	67.5	49.4	18.4	0.0	5.7	5.1	0.00	24.00	
29.10.23	3.551	192.54	196.5664	193.70	195.9316	-1.16	67.5	48.5	18.4	0.0	5.7	5.1	0.00	24.00	
30.10.23	3.458	181.41	185.2051	182.52	184.5645	-1.11	67.6	48.5	19.1	0.0	5.8	5.1	0.00	24.00	
31.10.23	1.891	75.78	77.1895	76.66	77.2109	-0.88	63.3	38.3	25.0	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00	
01.11.23	1.692	71.78	73.0137	72.60	73.0781	-0.82	60.4	36.8	23.6	0.0	6.0	4.9	0.00	24.00	
02.11.23	1.676	60.01	61.1680	60.82	61.2246	-0.82	64.9	36.9	28.0	0.0	5.9	4.9	0.00	24.00	
03.11.23	2.830	132.66	135.3145	133.51	134.7871	-0.85	66.0	44.6	21.3	0.0	5.8	4.9	0.00	24.00	
04.11.23	3.052	154.06	157.1602	155.00	156.5996	-0.94	66.2	46.3	19.8	0.0	5.8	4.9	0.00	24.00	
05.11.23	2.160	86.56	88.2793	87.45	88.1582	-0.89	65.9	41.0	25.0	0.0	5.8	4.9	0.00	24.00	
06.11.23	1.757	62.14	63.3594	63.02	63.4336	-0.88	65.5	37.2	28.3	0.0	5.9	4.9	0.00	24.00	
07.11.23	1.753	62.89	64.1191	63.77	64.1992	-0.88	65.2	37.3	27.9	0.0	5.9	4.9	0.00	24.00	
08.11.23	2.006	74.92	76.4082	75.94	76.5117	-1.02	65.9	39.2	26.8	0.0	5.9	4.9	0.00	24.00	
09.11.23	2.535	110.73	112.9531	111.71	112.7227	-0.98	66.2	43.3	22.9	0.0	5.8	4.9	0.00	24.00	
10.11.23	2.442	100.84	102.8887	101.80	102.6758	-0.96	66.5	42.6	24.2	0.0	5.8	4.9	0.00	24.00	
11.11.23	2.470	106.82	108.9336	107.78	108.7246	-0.96	65.7	42.6	23.1	0.0	5.9	5.0	0.00	24.00	
12.11.23	2.745	124.83	127.3164	125.75	126.9102	-0.91	65.9	43.9	22.0	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00	
13.11.23	2.532	110.95	113.1602	111.93	112.9277	-0.98	66.0	43.1	22.8	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00	
14.11.23	2.678	121.12	123.5234	122.04	123.1504	-0.92	65.6	43.5	22.1	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00	
15.11.23	2.941	143.66	146.5254	144.59	146.0273	-0.93	66.0	45.5	20.5	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00	
16.11.23	3.061	183.34	186.6875	184.65	186.5117	-1.31	62.6	45.9	16.7	0.0	5.6	5.0	0.25	23.75	
17.11.23	3.536	209.38	213.5957	210.88	213.3105	-1.49	66.2	49.3	16.9	0.0	5.6	4.9	0.00	24.00	
18.11.23	4.465	361.76	369.3086	364.96	370.1875	-3.20	67.5	55.2	12.3	0.0	6.2	5.3	0.00	24.00	
19.11.23	5.036	416.56	425.9102	420.29	426.9414	-3.73	70.3	58.2	12.1	0.0	6.3	5.4	0.00	24.00	
20.11.23	4.845	357.65	365.7988	360.85	366.3887	-3.20	70.8	57.3	13.5	0.0	6.3	5.4	0.00	24.00	
21.11.23	4.714	306.67	313.6758	308.82	313.2910	-2.15	70.9	55.6	15.4	0.0	6.4	5.3	0.00	24.00	
Итого	90.039	4813.74	4914.7773	4852.94	4909.0508	-39.20	67.7	49.0	18.7	0.0	5.9	5.0	0.91	719.09	0.91

Показания интеграторов КМ-5
 Дата Время Q M1 M2 V1 V2 Tr

-0.809

21.11.23 24:00	485.187	24912.34	25093.18	25462.47	25397.27	4198.12
23.10.23 00:00	395.148	20098.59	20240.24	20547.70	20488.22	3479.02
Итого	90.039	4813.74	4852.94	4914.78	4909.05	719.09

Q=90,152 T_{max}

Отчетный период

720.00_час.

Период норм. работы

719.09_час.

Период отключения питания
 период t2-t1 < min
 период G>max

(U) 0.656_час.
 (D) 0.250_час.
 (G) 0.000_час.

Период функц.отказа (E)
 (G) 0.000_час.

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации

