

Организация ООО "Управление ЮГ Подмосквья" Номер Договора _____
 Адрес ул. Советская д.114 Телефон _____
 ип теплосчетчика км-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 357038
 Дата последней поверки теплосчетчика _____

Год: 0.16 - 160.0м3/ч Ду = мм
 Год: 0.16 - 160.0м3/ч Ду = мм
 ГП : 10 л/ИМП

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 19.09.2023 по 18.10.2023 № 22.10.23

Дата	Q Гкал	M1	Масса, тонн. Объем, м3			M1-M2 разбор	Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
			V1	M2	V2		t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. ТН	Работы Тр	
19.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.2	20.6	-0.4	0.0	-0.7	0.2	24.00	0.00	D
20.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.1	21.6	-0.5	0.0	-0.7	0.2	24.00	0.00	UD
21.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.1	22.6	-0.5	0.0	-0.6	0.3	24.00	0.00	UD
22.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.4	22.9	-0.5	0.0	-0.6	0.3	24.00	0.00	D
23.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.4	22.8	-0.5	0.0	-0.6	0.3	24.00	0.00	D
24.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.3	22.8	-0.5	0.0	-0.6	0.3	24.00	0.00	D
25.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.9	23.5	-0.5	0.0	-0.6	0.3	24.00	0.00	D
26.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.6	22.0	-0.4	0.0	-0.7	0.2	24.00	0.00	D
27.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.8	20.1	-0.2	0.0	-0.7	0.2	24.00	0.00	D
28.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.3	19.5	-0.3	0.0	-0.7	0.1	24.00	0.00	D
29.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0020	-0.00	19.9	20.3	-0.3	0.0	-0.7	0.1	24.00	0.00	D
30.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.6	21.0	-0.4	0.0	-0.7	0.2	24.00	0.00	D
01.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.2	21.6	-0.4	0.0	-0.7	0.2	24.00	0.00	UD
02.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.4	20.7	-0.3	0.0	-0.7	0.1	24.00	0.00	D
03.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.5	19.8	-0.3	0.0	-0.7	0.1	24.00	0.00	D
04.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.5	19.8	-0.3	0.0	-0.7	0.1	24.00	0.00	D
05.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.0	20.4	-0.4	0.0	-0.7	0.1	24.00	0.00	D
06.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.9	20.2	-0.2	0.0	-0.7	0.1	24.00	0.00	D
07.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	18.7	19.0	-0.3	0.0	-0.7	0.0	24.00	0.00	D
08.10.23	0.000	0.35	0.3457	0.11	0.1133	0.23	18.3	18.4	-0.1	0.0	-0.0	0.0	24.00	0.00	D
09.10.23	0.003	0.71	0.7188	0.01	0.0137	0.70	21.7	17.5	4.2	0.0	0.2	0.1	23.62	0.38	D
10.10.23	4.821	398.23	406.5820	398.34	404.1641	-0.11	67.7	55.6	12.1	0.0	5.7	4.8	0.00	24.00	D
11.10.23	3.424	178.86	182.5605	179.54	181.5273	-0.68	67.2	48.1	19.1	0.0	5.6	4.8	0.00	24.00	D
12.10.23	2.311	89.07	90.8789	89.99	90.7109	-0.93	66.6	40.6	26.0	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00	D
13.10.23	1.800	61.95	63.1934	62.77	63.1895	-0.82	66.2	37.1	29.1	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00	D
14.10.23	2.068	78.31	79.8691	79.26	79.8555	-0.95	65.9	39.5	26.4	0.0	5.9	5.0	0.00	24.00	D
15.10.23	1.612	54.30	55.3926	55.01	55.3652	-0.71	66.1	36.4	29.7	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00	D
16.10.23	1.957	72.62	74.0762	73.49	74.0332	-0.87	66.1	39.1	27.0	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00	D
17.10.23	2.749	125.26	127.7910	126.12	127.3145	-0.86	66.4	44.4	22.0	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00	D
18.10.23	2.851	127.81	130.4355	128.65	129.8770	-0.84	66.9	44.6	22.3	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00	D
Итого	23.596	1187.47	1211.8438	1193.29	1206.1660	-5.82	66.9	47.0	19.9	0.0	1.3	1.6	503.62	216.38	503.62

оказания интеграторов км-5

Дата Время Q M1 M2 V1 V2 Тр

-0.206

18.10.23 24:00	383.886	19592.63	19730.60	20031.29	19973.65	3383.02
19.09.23 00:00	360.290	18405.15	18537.31	18819.44	18767.49	3166.65
Итого	23.596	1187.47	1193.29	1211.84	1206.17	216.38

ТМ = 512,802
 ТР = 9х24 = 2162

Тчетный период _____ 720.00_час. Период норм. работы _____ 216.38_час.

ериод отключения питания (У) _____ 1.429_час. Период функц.отказа (Е) _____ 0.000_час.
 ериод t2-t1 < min (D) _____ 502.193_час. Период t2-t1 < min (E) _____ 0.000_час.
 ериод G>max (G) _____ 0.000_час.

редставитель _____ Представитель теплоснабжающей
 бонента _____ организации _____



Дата = 31.08.2023