

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВСза период с 23.10.2023 по 21.11.2023

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Советская д.89 гвс
 Теплосчетчик МКТС: № 011439-2 Версия МКТС: 2.51
 Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-hx)$

Дата/ Время	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	V1-V2		M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2		T1 [°C]	T2 [°C]	Tхв [°C]	P1 [атм]	P2 [атм]	Тнар [час]	Отказы
				Подмес	Разбор			Подмес	Разбор							
23.10.23	0.413	8.047	0.000	0.000	8.047	7.902	0.000	—	7.902	62.4	—	10.0	4.0	—	24.00	
24.10.23	0.438	8.385	0.000	0.000	8.385	8.232	0.000	—	8.232	63.2	—	10.0	4.0	—	24.00	
25.10.23	0.401	7.918	0.000	0.000	7.918	7.779	0.000	—	7.779	61.6	—	10.0	4.0	—	24.00	
26.10.23	0.391	8.168	0.000	0.000	8.168	8.039	0.000	—	8.039	58.7	—	10.0	4.0	—	23.35	Эл
27.10.23	0.389	8.090	0.000	0.000	8.090	7.959	0.000	—	7.959	58.9	—	10.0	4.0	—	24.00	
28.10.23	0.461	9.582	0.000	0.000	9.582	9.428	0.000	—	9.428	59.0	—	10.0	4.0	—	24.00	
29.10.23	0.448	9.361	0.000	0.000	9.361	9.213	0.000	—	9.213	58.6	—	10.0	4.0	—	24.00	
30.10.23	0.393	8.207	0.000	0.000	8.207	8.076	0.000	—	8.076	58.8	—	10.0	4.0	—	24.00	
31.10.23	0.342	7.889	0.000	0.000	7.889	7.779	0.000	—	7.779	54.0	—	10.0	4.0	—	24.00	
01.11.23	0.411	8.576	0.000	0.000	8.576	8.439	0.000	—	8.439	58.8	—	10.0	4.0	—	24.00	
02.11.23	0.345	7.336	0.000	0.000	7.336	7.223	0.000	—	7.223	57.8	—	10.0	4.0	—	24.00	
03.11.23	0.393	8.277	0.000	0.000	8.277	8.146	0.000	—	8.146	58.4	—	10.0	4.0	—	24.00	
04.11.23	0.392	8.221	0.000	0.000	8.221	8.092	0.000	—	8.092	58.5	—	10.0	4.0	—	24.00	
05.11.23	0.449	9.322	0.000	0.000	9.322	9.170	0.000	—	9.170	59.0	—	10.0	4.0	—	24.00	
06.11.23	0.452	9.465	0.000	0.000	9.465	9.314	0.000	—	9.314	58.6	—	10.0	4.0	—	24.00	
07.11.23	0.407	8.484	0.000	0.000	8.484	8.348	0.000	—	8.348	58.9	—	10.0	4.0	—	24.00	
08.11.23	0.402	8.367	0.000	0.000	8.367	8.234	0.000	—	8.234	59.0	—	10.0	4.0	—	24.00	
09.11.23	0.420	8.656	0.000	0.000	8.656	8.514	0.000	—	8.514	59.3	—	10.0	4.0	—	24.00	
10.11.23	0.370	7.748	0.000	0.000	7.748	7.627	0.000	—	7.627	58.5	—	10.0	4.0	—	24.00	
11.11.23	0.393	8.260	0.000	0.000	8.260	8.129	0.000	—	8.129	58.4	—	10.0	4.0	—	24.00	
12.11.23	0.426	8.932	0.000	0.000	8.932	8.789	0.000	—	8.789	58.5	—	10.0	4.0	—	24.00	
13.11.23	0.412	8.730	0.000	0.000	8.730	8.596	0.000	—	8.596	58.0	—	10.0	4.0	—	24.00	
14.11.23	0.405	8.578	0.000	0.000	8.578	8.443	0.000	—	8.443	58.1	—	10.0	4.0	—	24.00	
15.11.23	0.375	7.930	0.000	0.000	7.930	7.807	0.000	—	7.807	58.1	—	10.0	4.0	—	24.00	
16.11.23	0.343	7.379	0.000	0.000	7.379	7.264	0.000	—	7.264	57.3	—	10.0	4.0	—	24.00	
17.11.23	0.402	8.350	0.000	0.000	8.350	8.217	0.000	—	8.217	59.0	—	10.0	4.0	—	24.00	
18.11.23	0.427	8.555	0.000	0.000	8.555	8.410	0.000	—	8.410	60.9	—	10.0	4.0	—	24.00	
19.11.23	0.460	9.090	0.000	0.000	9.090	8.930	0.000	—	8.930	61.6	—	10.0	4.0	—	24.00	
20.11.23	0.427	8.449	0.000	0.000	8.449	8.303	0.000	—	8.303	61.5	—	10.0	4.0	—	24.00	
21.11.23	0.414	8.213	0.000	0.000	8.213	8.070	0.000	—	8.070	61.4	—	10.0	4.0	—	24.00	
Итого:	12.200	252.564	0.000	0.000	252.564	248.473	0.000	—	248.473	59.2	—	10.0	4.0	—	719.35	Эл

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	Тнар [час]
21.11.23 24:00	1409.659	29452.25	0.00	28983.02	0.00	69724.55
22.10.23 24:00	1397.458	29199.68	0.00	28734.55	0.00	69005.21
Итого:	12.200	252.56	0.00	248.47	0.00	719.35

Отчетный период: 720.00 чВремя работы: 719.35 ч

Суммарное время отказа: 0.65 ч = 0.65 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
 Сбой эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Диап. Gv (ДГ) Диап. t (Дт) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя: _____Представитель
поставщика: _____Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36