

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС

за период с 19.08.2023 по 18.09.2023

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Советская д.89 гвс
 Теплосчетчик МКТС: № 011439-2 Версия МКТС: 2.51
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-hx)

Дата/ Время	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	V1-V2		M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2		T1 [°C]	T2 [°C]	Tхв [°C]	P1 [ати]	P2 [ати]	Тнар [час]	Отказы
				Подмес	Разбор			Подмес	Разбор							
19.08.23	0.326	6.527	0.000	0.000	6.527	6.418	0.000	---	6.418	60.9	---	10.0	4.0	---	24.00	
20.08.23	0.401	8.137	0.000	0.000	8.137	7.998	0.000	---	7.998	60.2	---	10.0	4.0	---	24.00	
21.08.23	0.411	8.268	0.000	0.000	8.268	8.129	0.000	---	8.129	60.7	---	10.0	4.0	---	24.00	
22.08.23	0.407	8.182	0.000	0.000	8.182	8.043	0.000	---	8.043	60.7	---	10.0	4.0	---	24.00	
23.08.23	0.399	8.002	0.000	0.000	8.002	7.865	0.000	---	7.865	60.8	---	10.0	4.0	---	24.00	
24.08.23	0.436	8.855	0.000	0.000	8.855	8.709	0.000	---	8.709	60.1	---	10.0	4.0	---	24.00	
25.08.23	0.401	8.271	0.000	0.000	8.271	8.135	0.000	---	8.135	59.4	---	10.0	4.0	---	24.00	
26.08.23	0.415	8.660	0.000	0.000	8.660	8.523	0.000	---	8.523	58.8	---	10.0	4.0	---	24.00	
27.08.23	0.440	9.088	0.000	0.000	9.088	8.939	0.000	---	8.939	59.3	---	10.0	4.0	---	24.00	
28.08.23	0.373	7.848	0.000	0.000	7.848	7.723	0.000	---	7.723	58.4	---	10.0	4.0	---	24.00	Эл
29.08.23	0.401	8.359	0.000	0.000	8.359	8.227	0.000	---	8.227	58.8	---	10.0	4.0	---	24.00	
30.08.23	0.401	8.357	0.000	0.000	8.357	8.223	0.000	---	8.223	58.9	---	10.0	4.0	---	24.00	
31.08.23	0.394	8.098	0.000	0.000	8.098	7.965	0.000	---	7.965	59.6	---	10.0	4.0	---	24.00	
01.09.23	0.464	9.561	0.000	0.000	9.561	9.404	0.000	---	9.404	59.5	---	10.0	4.0	---	24.00	
02.09.23	0.447	9.219	0.000	0.000	9.219	9.068	0.000	---	9.068	59.3	---	10.0	4.0	---	24.00	
03.09.23	0.468	9.521	0.000	0.000	9.521	9.365	0.000	---	9.365	60.0	---	10.0	4.0	---	24.00	
04.09.23	0.468	9.445	0.000	0.000	9.445	9.285	0.000	---	9.285	60.5	---	10.0	4.0	---	24.00	
05.09.23	0.388	8.111	0.000	0.000	8.111	7.982	0.000	---	7.982	58.7	---	10.0	4.0	---	24.00	
06.09.23	0.419	8.850	0.000	0.000	8.850	8.711	0.000	---	8.711	58.2	---	10.0	4.0	---	24.00	
07.09.23	0.428	8.961	0.000	0.000	8.961	8.818	0.000	---	8.818	58.6	---	10.0	4.0	---	24.00	
08.09.23	0.446	9.148	0.000	0.000	9.148	8.998	0.000	---	8.998	59.7	---	10.0	4.0	---	24.00	
09.09.23	0.436	8.891	0.000	0.000	8.891	8.742	0.000	---	8.742	60.0	---	10.0	4.0	---	24.00	
10.09.23	0.437	8.904	0.000	0.000	8.904	8.756	0.000	---	8.756	59.9	---	10.0	4.0	---	24.00	
11.09.23	0.466	9.486	0.000	0.000	9.486	9.330	0.000	---	9.330	60.0	---	10.0	4.0	---	24.00	
12.09.23	0.433	8.961	0.000	0.000	8.961	8.816	0.000	---	8.816	59.1	---	10.0	4.0	---	24.00	
13.09.23	0.453	9.139	0.000	0.000	9.139	8.982	0.000	---	8.982	60.5	---	10.0	4.0	---	24.00	
14.09.23	0.438	8.822	0.000	0.000	8.822	8.674	0.000	---	8.674	60.6	---	10.0	4.0	---	24.00	
15.09.23	0.424	8.764	0.000	0.000	8.764	8.623	0.000	---	8.623	59.2	---	10.0	4.0	---	24.00	
16.09.23	0.442	9.031	0.000	0.000	9.031	8.883	0.000	---	8.883	59.8	---	10.0	4.0	---	24.00	
17.09.23	0.390	8.236	0.000	0.000	8.236	8.105	0.000	---	8.105	58.2	---	10.0	4.0	---	24.00	
18.09.23	0.472	9.393	0.000	0.000	9.393	9.230	0.000	---	9.230	61.3	---	10.0	4.0	---	24.00	
Итого:	13.126	269.096	0.000	0.000	269.096	264.672	0.000	---	264.672	59.7	---	10.0	4.0	---	744.00	Эл

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	Тнар [час]
18.09.23 24:00	1382.893	28901.51	0.00	28441.29	0.00	68189.21
18.08.23 24:00	1369.766	28632.42	0.00	28176.62	0.00	67445.21
Итого:	13.126	269.10	0.00	264.67	0.00	744.00

Отчетный период: 744.00 ч

Время работы: 744.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
 Сбой эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Диап. Gv (ДГ) Диап. t (Дт) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя: _____

Представитель
поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

V = 269,096 м³
Qтх = 16,792 Гкал