Организация:	ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	МКТС	Номер прибора:	10768
Адрес дома:	ул Советская 91,	Система:	ГВС по 22.10.23

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 19.09.2023 по 18.10.2023

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
19.09	1,73	32,94	0,00	32,94	0,00	33,54	0,00	33,54	62,68	#####	#####	6,8	65,54	24,0	
20.09	1,75	32,92	0,00	32,92	0,00	33,53	0,00	33,53	63,27	#####	#####	6,83	65,54	24,0	
21.09	1,71	32,70	0,00	32,70	0,00	33,29	0,00	33,29	62,33	#####	#####	6,84	65,54	24,0	
22.09	1,68	32,45	0,00	32,45	0,00	33,02	0,00	33,02	61,82	#####	#####	6,84	65,54	24,0	
23.09	1,78	33,84	0,00	33,84	0,00	34,46	0,00	34,46	62,65	#####	-492,7	6,84	65,54	24,0	
24.09	1,77	33,71	0,00	33,71	0,00	34,33	0,00	34,33	62,58	#####	#####	6,81	65,54	24,0	
25.09	1,76	33,74	0,00	33,74	0,00	34,35	0,00	34,35	62,33	#####	#####	6,83	65,54	24,0	
26.09	1,69	32,65	0,00	32,65	0,00	33,23	0,00	33,23	61,79	#####	#####	6,71	65,54	24,0	
27.09	1,68	32,69	0,00	32,69	0,00	33,26	0,00	33,26	61,59	#####	#####	6,64	65,54	24,0	
28.09	1,69	32,41	0,00	32,41	0,00	32,99	0,00	32,99	62,24	#####	#####	6,64	65,54	24,0	
29.09	1,61	31,26	0,00	31,26	0,00	31,82	0,00	31,82	61,61	#####	#####	6,64	65,54	24,0	
30.09	1,67	32,26	0,00	32,26	0,00	32,83	0,00	32,83	61,7	#####	#####	6,64	65,54	24,0	
01.10	1,69	32,91	0,00	32,91	0,00	33,49	0,00	33,49	61,52	#####	#####	6,43	65,54	24,0	
02.10	1,68	32,48	0,00	32,48	0,00	33,05	0,00	33,05	61,68	#####	#####	6,51	65,54	24,0	
03.10	1,64	31,97	0,00	31,97	0,00	32,53	0,00	32,53	61,42	#####	#####	6,5	65,54	24,0	
04.10	1,63	31,72	0,00	31,72	0,00	32,28	0,00	32,28	61,4	#####	#####	6,54	65,54	24,0	
05.10	1,65	32,18	0,00	32,18	0,00	32,74	0,00	32,74	61,25	#####	-494,1	6,55	65,54	24,0	
06.10	1,68	32,25	0,00	32,25	0,00	32,83	0,00	32,83	62,27	#####	#####	6,56	65,54	24,0	
07.10	1,78	33,80	0,00	33,80	0,00	34,41	0,00	34,41	62,62	#####	#####	6,54	65,54	24,0	
08.10	1,71	33,24	0,00	33,24	0,00	33,82	0,00	33,82	61,64	#####	#####	6,51	65,54	24,0	
09.10	1,68	32,53	0,00	32,53	0,00	33,10	0,00	33,10	61,66	#####	#####	6,55	65,54	24,0	
10.10	1,68	32,59	0,00	32,59	0,00	33,16	0,00	33,16	61,46	#####	#####	6,55	65,54	24,0	
11.10	1,66	32,30	0,00	32,30	0,00	32,88	0,00	32,88	61,58	#####	#####	6,55	65,54	24,0	
12.10	1,70	32,85	0,00	32,85	0,00	33,43	0,00	33,43	61,67	#####	#####	6,53	65,54	24,0	
13.10	1,71	33,05	0,00	33,05	0,00	33,63	0,00	33,63	61,69	#####	#####	6,58	65,54	24,0	
14.10	1,63	31,65	0,00	31,65	0,00	32,21	0,00	32,21	61,52	#####	#####	6,57	65,54	24,0	
15.10	1,72	33,26	0,00	33,26	0,00	33,85	0,00	33,85	61,72	#####	#####	6,53	65,54	24,0	
16.10	1,62	31,60	0,00	31,60	0,00	32,15	0,00	32,15	61,16	#####	#####	6,57	65,54	24,0	
17.10	1,65	32,13	0,00	32,13	0,00	32,69	0,00	32,69	61,26	#####	#####	6,56	65,54	24,0	
18.10	1,66	32,18	0,00	32,18	0,00	32,75	0,00	32,75	61,57	#####	#####	6,56	65,54	24,0	
Итого:	50,69	978,26	0,00	978,26	0,00	995,69	0,00	995,69	61,86	#####	61,86	6,63	65,54	720,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
18.09.2023	24:00	1419,90	28477,34	0,00	40490,51
18.10.2023	24:00	1470,59	29455,60	0,00	41210,51
ИТОГО:		50,69	978,26	0,00	720,00

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит.	+	Тф.отк.	+	Tdt<mi	+	TG<mi	+	TG>max	+	Тд.о.
720,00	=	720,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0.0

Досчёт: Q = 50,692 , Гкал

Представитель абонента _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации _____

V = 1128,449 м³
Фтвс = 70,415 Гкал