

Организация:	ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	МКТС	Номер прибора:	10768
Адрес дома:	ул Советская 91,	Система:	Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 19.09.2023 по 18.10.2023

№ 22.10.23

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Подмес, т		Объём, м3			Температура, С			Давл. ат P1 P2	Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок	
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2						
19.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,71	19,8	0,91	1,0	1,23	24,0	
20.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,24	20,38	0,86	1,07	1,23	24,0	
21.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43	20,49	0,94	0,98	1,22	24,0	
22.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,68	20,64	1,04	1,02	1,22	24,0	
23.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,85	20,75	1,1	1,02	1,22	24,0	
24.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08	20,94	1,14	1,04	1,23	24,0	
25.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,06	20,95	1,11	0,94	1,22	24,0	
26.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,4	20,41	0,99	0,79	1,23	24,0	
27.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,92	20,0	0,92	0,79	1,23	24,0	
28.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,93	20,01	0,92	0,86	1,23	24,0	
29.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,12	20,17	0,95	0,91	1,23	24,0	
30.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	20,31	1,04	0,95	1,24	24,0	
01.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,17	20,34	0,83	0,88	1,24	24,0	
02.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,31	19,69	0,62	0,78	1,25	24,0	
03.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	19,33	0,53	0,78	1,25	24,0	
04.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72	19,42	0,3	0,8	1,26	24,0	
05.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,46	20,05	0,41	0,83	1,26	24,0	
06.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	19,51	0,35	0,78	1,27	24,0	
07.10	0,77	139,56	138,75	0,81	0,00	140,94	139,75	1,19	44,5	39,01	5,49	3,35	3,53	23,98			
08.10	2,05	315,25	314,25	1,00	0,00	319,06	317,19	1,88	50,45	43,93	6,52	6,69	6,33	24,0			
09.10	2,21	321,25	320,25	1,00	0,00	325,38	323,38	2,00	52,2	45,31	6,89	6,82	6,49	24,0			
10.10	2,33	313,31	312,13	1,19	0,00	317,56	315,31	2,25	53,87	46,44	7,43	6,3	5,97	24,0			
11.10	1,99	294,13	292,94	1,19	0,00	297,69	295,63	2,06	50,27	43,51	6,76	5,46	5,2	24,0			
12.10	1,46	288,50	287,19	1,31	0,00	291,19	289,25	1,94	43,71	38,64	5,07	5,4	5,16	24,0			
13.10	1,41	285,06	283,75	1,31	0,00	287,63	285,75	1,88	43,07	38,1	4,97	5,43	5,21	24,0			
14.10	1,43	281,31	279,88	1,44	0,00	283,94	281,94	2,00	44,03	38,94	5,09	5,47	5,25	24,0			
15.10	1,27	277,56	276,19	1,38	0,00	279,88	278,06	1,81	42,29	37,71	4,58	5,4	5,2	24,0			
16.10	1,56	277,50	276,06	1,44	0,00	280,31	278,19	2,13	45,81	40,18	5,63	5,36	5,15	24,0			
17.10	1,94	277,50	276,06	1,44	0,00	280,88	278,63	2,25	50,59	43,59	7,0	5,31	5,1	24,0			
18.10	1,81	276,31	274,94	1,38	0,00	279,50	277,25	2,25	49,06	42,48	6,58	5,27	5,06	24,0			
Итого:	20,23	3347,25	3332,38	14,88	0,00	3383,94	0,00	23,63	47,76	41,71	6,05	5,65	5,41	719,98			

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
18.09.2023	24:00	4596,32	531130,31	528180,44	75498,15
18.10.2023	24:00	4616,55	534477,56	531512,81	76218,13
ИТОГО:		20,23	3347,25	3332,38	719,98

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч.	= Тнараб.	+ Тсб.пит.	+ Тф.отк.	+ Tdt<min	TG<min	+ TG>max	+ Тд.о.
720,00	= 719,98	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0

Досчёт: Q = 20,234 Гкал

Представитель
абонента _____ тепло(водо)снабжающей
организации _____



№ 2882
ТК 3842

Qогн = 26,973 Гкал