

Организация:	ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"				Номер абонента:	Котельная											
Тип прибора:	КМ-5-2				Номер прибора:	387125											
Адрес дома:	ул Володарского 35,				Система:	Отп											
Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 23.10.2023 по 21.11.2023																	
Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Подмес, т		Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2				
23.10	3,97	451,17	442,57	8,60	0,00	460,30	449,41	10,89	65,73	56,92	8,81	0,03	0,03	24,0			
24.10	3,98	448,34	439,81	8,52	0,00	457,30	446,50	10,80	65,34	56,45	8,89	0,03	0,02	24,0			
25.10	4,02	448,18	439,64	8,54	0,00	457,05	446,21	10,85	64,95	55,97	8,98	0,03	0,01	24,0			
26.10	4,10	445,30	436,77	8,53	0,00	454,11	443,25	10,86	64,99	55,78	9,22	0,03	0,02	23,99	U		
27.10	4,01	445,42	436,89	8,52	0,00	454,07	443,28	10,79	64,38	55,36	9,02	0,04	0,03	24,0			
28.10	4,05	441,71	433,29	8,41	0,00	450,40	439,68	10,73	64,76	55,57	9,18	0,03	0,04	24,0			
29.10	4,12	442,40	433,99	8,41	0,00	451,25	440,48	10,77	65,33	56,0	9,33	0,03	0,03	24,0			
30.10	3,97	442,39	433,96	8,43	0,00	451,07	440,39	10,68	64,71	55,73	8,98	0,04	0,02	24,0			
31.10	3,95	457,40	448,73	8,67	0,00	466,52	455,57	10,94	65,19	56,55	8,64	0,04	0,02	24,0			
01.11	3,87	465,43	456,59	8,84	0,00	474,77	463,68	11,09	65,41	57,08	8,33	0,03	0,03	24,0			
02.11	3,70	458,56	449,88	8,68	0,00	467,41	456,61	10,80	64,1	56,02	8,08	0,03	0,03	24,0			
03.11	3,91	450,90	442,36	8,54	0,00	459,81	449,02	10,79	64,86	56,18	8,68	0,04	0,02	24,0			
04.11	4,01	461,93	452,97	8,96	0,00	471,06	459,79	11,27	64,9	56,2	8,69	0,04	0,0	24,0			
05.11	3,92	473,79	464,33	9,46	0,00	483,18	471,45	11,74	65,01	56,72	8,29	0,04	0,01	24,0			
06.11	3,85	474,45	465,03	9,42	0,00	483,82	472,16	11,66	64,9	56,78	8,13	0,04	0,03	24,0			
07.11	3,85	476,49	467,02	9,47	0,00	485,91	474,20	11,71	64,92	56,82	8,09	0,04	0,03	24,0			
08.11	3,85	475,00	465,66	9,34	0,00	484,27	472,70	11,57	64,47	56,36	8,11	0,03	0,02	24,0			
09.11	3,87	463,51	454,70	8,80	0,00	472,54	461,53	11,01	64,45	56,11	8,34	0,04	0,03	24,0			
10.11	3,91	459,13	450,44	8,69	0,00	468,16	457,21	10,95	64,72	56,19	8,53	0,04	0,02	24,0			
11.11	3,90	448,11	439,61	8,50	0,00	456,88	446,16	10,72	64,59	55,89	8,7	0,04	0,02	24,0			
12.11	3,91	447,55	439,09	8,46	0,00	456,21	445,53	10,68	64,18	55,43	8,75	0,03	0,03	24,0			
13.11	3,97	448,55	440,06	8,49	0,00	457,43	446,66	10,76	64,94	56,09	8,86	0,03	0,03	24,0			
14.11	3,93	453,84	445,22	8,61	0,00	462,74	451,87	10,87	64,64	55,98	8,66	0,03	0,03	24,0			
15.11	3,97	458,01	449,36	8,65	0,00	466,99	456,09	10,90	64,73	56,04	8,68	0,03	0,03	24,0			
16.11	4,03	450,85	442,32	8,53	0,00	459,80	448,96	10,85	65,05	56,12	8,93	0,03	0,02	24,0			
17.11	4,08	461,88	452,91	8,97	0,00	471,02	459,71	11,30	64,98	56,13	8,85	0,03	0,01	24,0			
18.11	4,28	447,73	439,25	8,48	0,00	456,85	445,91	10,94	65,95	56,37	9,57	0,03	-0,01	24,0			
19.11	4,60	448,18	439,71	8,47	0,00	457,80	446,64	11,16	67,86	57,59	10,27	0,03	-0,01	24,0			
20.11	4,55	445,58	437,13	8,45	0,00	455,05	443,96	11,09	67,52	57,31	10,21	0,04	-0,01	24,0			
21.11	4,58	442,76	434,34	8,41	0,00	452,29	441,14	11,15	67,85	57,5	10,35	0,04	-0,03	24,0			
Итого:	120,74	13634,53	13373,66	260,87	0,00	13906,07	0,00	330,32	65,17	56,31	8,86	0,03	0,02	719,99			
Показания интеграторов счётчика:										Классификация ошибок:							
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч					D - отключение по t1-t2<min							
22.10.2023	24:00	482,26	53690,66	52662,80	6491,72					G - отключение по Gmin, Gmax							
21.11.2023	24:00	603,00	67325,20	66036,46	7211,71					E - функциональный отказ							
ИТОГО:		120,74	13634,53	13373,66	719,99					U - отключение питания							
Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.лит.	+	Тф.отк.	+	Тдт<min	+	ТГ<min	+	ТГ>max	+	Тд.о			
720,00	=	719,99	+	0,01	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0			
Досчёт: Q =		120,745 Гкал															
Представитель										Представитель							
абонента										тепло(водо)снабжающей							
										организации							

Q = 120,742 Гкал