

Организация:	ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"		Номер абонента:	Котельная											
Тип прибора:	КМ-5-2		Номер прибора:	387125											
Адрес дома:	ул Володарского 35,		Система:	Отп											
Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 19.09.2023 по 18.10.2023															
<i>по 22.10.23</i>															
Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Классифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
19.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,03	22,59	0,44	0,04	-0,04	23,89	
20.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,16	22,71	0,45	0,04	-0,03	23,89	
21.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	22,83	0,46	0,04	-0,03	23,92	
22.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,38	22,92	0,46	0,03	-0,04	23,92	
23.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,46	22,99	0,47	0,04	-0,04	23,94	
24.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52	23,05	0,47	0,04	-0,03	23,93	
25.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52	23,06	0,46	0,03	-0,04	23,92	
26.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	22,9	0,43	0,03	-0,04	23,88	
27.09	0,00	0,01	0,06	0,00	0,05	0,01	0,06	-0,05	22,55	21,34	1,21	0,03	-0,04	23,3	
28.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07	19,48	0,59	0,04	-0,04	23,93	
29.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,57	20,08	0,5	0,04	-0,04	23,9	
30.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,17	19,74	0,43	0,04	-0,03	23,75	
01.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,97	19,52	0,46	0,04	-0,03	23,89	
02.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,55	18,26	0,29	0,04	-0,03	22,06	
03.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,57	19,08	0,49	0,04	-0,03	23,92	
04.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,01	20,55	0,46	0,04	-0,02	23,92	
05.10	0,81	75,76	73,46	2,30	0,00	76,99	74,28	2,71	58,44	47,75	10,7	0,04	-0,02	23,86	
06.10	2,55	365,91	358,47	7,45	0,00	372,09	363,23	8,86	59,44	52,48	6,96	0,04	0,0	23,9	
07.10	3,83	584,79	572,94	11,86	0,00	596,03	581,90	14,13	63,91	57,37	6,55	0,03	0,02	24,0	
08.10	3,68	541,56	530,60	10,96	0,00	551,57	538,47	13,10	62,59	55,79	6,8	0,03	0,03	24,0	
09.10	3,64	511,32	500,94	10,38	0,00	520,53	508,10	12,43	61,78	54,66	7,12	0,03	0,02	24,0	
10.10	4,07	561,82	550,35	11,47	0,00	572,94	559,07	13,88	64,94	57,7	7,24	0,03	0,01	24,0	
11.10	4,00	529,96	519,22	10,74	0,00	540,28	527,21	13,06	64,42	56,88	7,55	0,03	0,0	24,0	
12.10	3,89	472,88	463,26	9,63	0,00	482,29	470,39	11,90	65,11	56,87	8,24	0,03	0,01	24,0	
13.10	3,85	472,98	462,79	10,19	0,00	482,36	469,91	12,45	65,03	56,88	8,14	0,03	0,02	24,0	
14.10	4,01	475,95	466,38	9,57	0,00	485,68	473,75	11,93	66,1	57,67	8,43	0,03	0,02	24,0	
15.10	3,82	479,63	469,97	9,66	0,00	489,22	477,30	11,92	65,28	57,3	7,98	0,03	0,02	24,0	
16.10	3,90	486,02	476,29	9,73	0,00	495,75	483,72	12,03	65,31	57,28	8,03	0,03	0,03	24,0	
17.10	4,06	477,99	468,50	9,49	0,00	487,72	475,84	11,88	65,94	57,45	8,5	0,03	0,02	24,0	
18.10	3,95	458,39	449,63	8,77	0,00	467,57	456,52	11,05	65,36	56,74	8,62	0,03	0,02	24,0	
Итого:	50,06	6494,99	6362,86	132,18	0,05	6621,03	6505,05	161,27	64,24	56,53	7,71	0,03	0,02	715,71	
Показания интеграторов счётчика:						Классификация ошибок:									
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч	D - отключение по t1-t2 min									
18.09.2023	24:00	415,86	45374,46	44513,38	5680,01	G - отключение по Gmin, Gmax									
18.10.2023	24:00	465,92	51869,45	50876,24	6395,72	E - функциональный отказ									
ИТОГО:		50,06	6494,99	6362,86	715,71	U - отключение питания									
Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит.	+	Тф.отк.	+	Tdt<min	+	TG<min	+	TG>max	+	Tдо	
720,00	=	715,71	+	0,0	+	4,29	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	
Досчёт: Q =		50,361		Гкал											
Представитель						Представитель									
абонента						тепло(водо)снабжающей									
						организации									

*Q = 50,06 Гкал*