

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес ул. Ворошилова д.14 Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 372631  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Гпод.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 10 \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления

с 22.11.2023 по 11.12.2023  
*с 22.11 по 08.12*

| Дата     | Масса, тонн |         |            |          |            | Объем, м3 |       |       |         |     | Температура, °C |     |          | Давление |  | Время, час | Работы | Классиф |
|----------|-------------|---------|------------|----------|------------|-----------|-------|-------|---------|-----|-----------------|-----|----------|----------|--|------------|--------|---------|
|          | Q           | M1      | V1         | M2       | V2         | [M1-M2]   | t1    | t2    | [t1-t2] | tхв | P1              | P2  | [Нераб.] | [ошибок] |  |            |        |         |
| [Гкал]   |             |         |            | [разбор] |            |           | [атм] | [атм] | Tн      | Tр  |                 |     |          |          |  |            |        |         |
| 22.11.23 | 13.462      | 878.78  | 899.9688   | 873.10   | 886.8438   | 5.68      | 73.3  | 58.0  | 15.2    | 0.0 | 9.0             | 5.0 | 0.00     | 24.00    |  |            |        |         |
| 23.11.23 | 12.913      | 822.31  | 842.9844   | 801.25   | 814.3594   | 21.06     | 74.9  | 59.3  | 15.6    | 0.0 | 9.0             | 5.0 | 0.00     | 24.00    |  |            |        |         |
| 24.11.23 | 12.807      | 795.63  | 815.9688   | 789.58   | 802.5938   | 6.05      | 75.7  | 59.6  | 16.0    | 0.0 | 9.0             | 5.0 | 0.00     | 24.00    |  |            |        |         |
| 25.11.23 | 12.650      | 801.23  | 821.6094   | 792.92   | 806.0469   | 8.31      | 75.4  | 59.7  | 15.7    | 0.0 | 9.0             | 5.0 | 0.00     | 24.00    |  |            |        |         |
| 26.11.23 | 12.782      | 799.13  | 819.7344   | 791.55   | 804.8125   | 7.58      | 76.0  | 60.1  | 15.9    | 0.0 | 9.0             | 5.0 | 0.00     | 24.00    |  |            |        |         |
| 27.11.23 | 11.369      | 740.67  | 758.1875   | 731.78   | 743.0469   | 8.89      | 72.4  | 57.2  | 15.3    | 0.0 | 9.0             | 5.0 | 0.00     | 24.00    |  |            |        |         |
| 28.11.23 | 10.794      | 698.31  | 713.6094   | 688.56   | 698.0781   | 9.75      | 69.6  | 54.2  | 15.4    | 0.0 | 9.0             | 5.0 | 0.00     | 24.00    |  |            |        |         |
| 29.11.23 | 10.927      | 697.83  | 713.1719   | 687.92   | 697.3906   | 9.91      | 69.8  | 54.2  | 15.6    | 0.0 | 9.0             | 5.0 | 0.00     | 24.00    |  |            |        |         |
| 30.11.23 | 10.787      | 689.38  | 704.2969   | 677.53   | 686.7344   | 11.84     | 69.3  | 53.7  | 15.6    | 0.0 | 9.0             | 5.0 | 0.00     | 24.00    |  |            |        |         |
| 01.12.23 | 10.823      | 680.42  | 695.3125   | 671.05   | 680.1094   | 9.38      | 69.5  | 53.7  | 15.8    | 0.0 | 9.0             | 5.0 | 0.00     | 24.00    |  |            |        |         |
| 02.12.23 | 10.822      | 677.47  | 692.2500   | 664.30   | 673.2656   | 13.17     | 69.5  | 53.6  | 15.9    | 0.0 | 9.0             | 5.0 | 0.00     | 24.00    |  |            |        |         |
| 03.12.23 | 10.787      | 666.56  | 681.0313   | 652.30   | 661.0469   | 14.27     | 69.3  | 53.2  | 16.1    | 0.0 | 9.0             | 5.0 | 0.00     | 24.00    |  |            |        |         |
| 04.12.23 | 10.968      | 664.17  | 678.8281   | 653.22   | 661.9688   | 10.95     | 69.9  | 53.5  | 16.4    | 0.0 | 9.0             | 5.0 | 0.00     | 24.00    |  |            |        |         |
| 05.12.23 | 11.035      | 671.86  | 686.6563   | 659.64   | 668.5313   | 12.22     | 69.8  | 53.4  | 16.4    | 0.0 | 9.0             | 5.0 | 0.00     | 24.00    |  |            |        |         |
| 06.12.23 | 11.086      | 676.17  | 690.9219   | 663.91   | 672.7969   | 12.27     | 69.6  | 53.3  | 16.3    | 0.0 | 9.0             | 5.0 | 0.00     | 24.00    |  |            |        |         |
| 07.12.23 | 11.751      | 674.56  | 690.1250   | 663.98   | 673.2188   | 10.58     | 71.6  | 54.2  | 17.3    | 0.0 | 9.0             | 5.0 | 0.00     | 24.00    |  |            |        |         |
| 08.12.23 | 12.639      | 683.28  | 700.3750   | 673.03   | 683.0625   | 10.25     | 74.8  | 56.3  | 18.4    | 0.0 | 9.0             | 5.0 | 0.00     | 24.00    |  |            |        |         |
| 09.12.23 | 12.418      | 693.88  | 710.6563   | 680.17   | 689.9844   | 13.70     | 73.4  | 55.6  | 17.8    | 0.0 | 9.0             | 5.0 | 0.00     | 24.00    |  |            |        |         |
| 10.12.23 | 11.329      | 684.13  | 698.9219   | 668.48   | 677.1875   | 15.64     | 69.1  | 52.6  | 16.5    | 0.0 | 9.0             | 5.0 | 0.00     | 24.00    |  |            |        |         |
| 11.12.23 | 12.384      | 807.80  | 825.1094   | 798.17   | 809.0469   | 9.63      | 68.9  | 53.6  | 15.3    | 0.0 | 9.0             | 5.0 | 0.00     | 24.00    |  |            |        |         |
| Итого    | 234.533     | 14503.5 | 14839.7188 | 14282.4  | 14490.1250 | 221.12    | 71.7  | 55.6  | 16.1    | 0.0 | 9.0             | 5.0 | 0.00     | 480.00   |  |            |        |         |

Показания интеграторов КМ-5

| Дата     | Время | Q        | M1        | M2        | V1        | V2        | Tр      |
|----------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 11.12.23 | 24:00 | 2020.166 | 149703.44 | 144508.25 | 153067.16 | 146701.03 | 7927.28 |
| 22.11.23 | 00:00 | 1785.633 | 135199.88 | 130225.80 | 138227.44 | 132210.91 | 7447.28 |
| Итого    |       | 234.533  | 14503.56  | 14282.45  | 14839.72  | 14490.13  | 480.00  |

*Q<sub>до</sub> = 329,413 Гкал*  
*V = 541,88 м<sup>3</sup>*  
*Q<sub>нсе</sub> = 33,813 Гкал*

Отчетный период 480.00 час. Период норм. работы 480.00 час.  
 Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.  
 Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.  
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

