

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес ул. Ворошилова, д.146 Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33 Номер теплосчетчика 442712  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Gпод: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Gобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Gп : 10 \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 22.11.2023 по 41.12.2023 41.12.23

Дата	Масса, тонн					Объем, м3					Температура, °C				Давление		Время, час	Работы	Классиф
	Q	M1	V1	M2	V2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	Нераб.	Тр	ошибок				
Гкал					разбор		атм	атм	Тн	Тр									
22.11.23	5.738	248.11	253.9434	244.50	247.3301	3.61	72.4	49.4	23.0	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00					
23.11.23	5.637	214.33	219.6953	211.01	213.3848	3.33	75.0	48.7	26.2	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00					
24.11.23	4.915	168.74	173.0332	166.02	167.7383	2.72	75.6	46.6	29.0	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00					
25.11.23	4.365	141.63	145.1855	139.16	140.4648	2.47	75.1	44.4	30.7	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00					
26.11.23	4.604	151.63	155.4922	149.04	150.5059	2.59	75.7	45.4	30.3	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00					
27.11.23	4.146	145.25	148.6523	143.00	144.3105	2.25	72.3	43.9	28.5	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00					
28.11.23	4.749	199.24	203.6016	196.34	198.3242	2.90	69.7	46.0	23.8	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00					
29.11.23	4.802	202.14	206.5742	199.27	201.3027	2.87	69.9	46.2	23.7	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00					
30.11.23	4.466	182.74	186.6738	180.03	181.7559	2.71	69.1	44.8	24.4	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00					
01.12.23	4.689	197.85	202.1191	194.71	196.6367	3.14	69.2	45.6	23.6	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00					
02.12.23	4.876	208.74	213.2734	205.67	207.7793	3.06	69.6	46.3	23.3	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00					
03.12.23	5.229	236.21	241.3633	233.37	235.8750	2.84	69.6	47.6	22.1	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00					
04.12.23	5.612	266.03	271.9277	263.04	266.0664	2.99	70.3	49.2	21.0	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00					
05.12.23	5.632	270.47	276.4590	267.21	270.3145	3.26	70.2	49.5	20.7	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00					
06.12.23	5.730	294.02	300.4082	290.62	294.0762	3.39	69.5	50.1	19.4	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00					
07.12.23	6.426	353.41	361.4492	349.72	354.3652	3.69	71.2	53.1	18.1	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00					
08.12.23	7.041	377.07	386.3457	373.35	378.7715	3.72	74.3	55.7	18.6	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00					
09.12.23	6.912	374.18	383.1836	370.50	375.7578	3.68	73.4	55.0	18.4	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00					
10.12.23	6.232	371.48	379.4395	367.95	372.6797	3.54	69.0	52.3	16.7	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00					
11.12.23	5.739	305.86	312.3086	302.56	306.1133	3.29	68.4	49.7	18.7	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00					
Итого	107.539	4909.13	5021.1289	4847.07	4903.5527	62.07	71.3	49.5	21.8	0.0	11.9	6.8	0.00	480.00					

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
11.12.23	24:00	707.260	27516.61	27163.05	28145.81	27437.55	4397.07
22.11.23	00:00	599.721	22607.48	22315.99	23124.69	22534.00	3917.07
Итого		107.539	4909.13	4847.07	5021.13	4903.55	480.00

*Q = 228,685 Гкал*

Отчетный период 480.00 час. Период норм. работы 480.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функ.отказа (E) 0.000 час.  
 Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G < min (G) 0.000 час.  
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

