

Организация "ООО "Управдом ЮГ Подмосквья" \_\_\_\_\_ Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес ул. Ворошилова д. 155 \_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 \_\_\_\_\_ Версия 02.30 \_\_\_\_\_ Номер теплосчетчика 369389  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Спод.: \_\_\_\_\_ м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: \_\_\_\_\_ м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 22.11.2023 по 11.12.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C		Время, час			Нераб.	Работы	Классиф
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vн подмес	M2-M1	t1 Тн	t2 Тр	t1-t2			
22.11.23	9.393	394.7461	0.0000	394.7461	0.00	-	74.29	50.59	23.70	0.01	23.99	U
23.11.23	8.922	344.8047	0.0000	344.8047	0.00	-	75.43	49.65	25.78	0.00	24.00	
24.11.23	7.365	245.9063	0.0000	245.9063	0.00	-	75.68	45.81	29.86	0.00	24.00	
25.11.23	7.013	230.0273	0.0000	230.0273	0.00	-	75.03	44.62	30.40	0.00	24.00	
26.11.23	7.177	231.9063	0.0000	231.9063	0.00	-	75.89	45.03	30.86	0.00	24.00	
27.11.23	6.738	244.3516	0.0000	244.3516	0.00	-	71.25	43.76	27.49	0.00	24.00	
28.11.23	7.961	347.7930	0.0000	347.7930	0.00	-	69.97	47.17	22.80	0.00	24.00	
29.11.23	7.755	325.9883	0.0000	325.9883	0.00	-	69.98	46.28	23.70	0.00	24.00	
30.11.23	7.539	320.0859	0.0000	320.0859	0.00	-	69.21	45.74	23.47	0.00	24.00	
01.12.23	7.565	321.3047	0.0000	321.3047	0.00	-	69.49	46.03	23.46	0.00	24.00	
02.12.23	8.081	362.5586	0.0000	362.5586	0.00	-	69.78	47.58	22.20	0.00	24.00	
03.12.23	8.524	398.5078	0.0000	398.5078	0.00	-	69.97	48.67	21.30	0.00	24.00	
04.12.23	9.402	484.6445	0.0000	484.6445	0.00	-	70.56	51.26	19.31	0.00	24.00	
05.12.23	9.183	471.5625	0.0000	471.5625	0.00	-	70.04	50.66	19.38	0.00	24.00	
06.12.23	9.140	474.2305	0.0000	474.2305	0.00	-	69.56	50.38	19.18	0.00	24.00	
07.12.23	10.546	573.8828	0.0000	573.8828	0.00	-	72.01	53.73	18.28	0.00	24.00	
08.12.23	11.180	574.6953	0.0000	574.6953	0.00	-	74.16	54.80	19.35	0.00	24.00	E
09.12.23	11.089	599.7539	0.0000	599.7539	0.00	-	72.88	54.49	18.39	0.13	23.87	E
10.12.23	9.916	583.8867	0.0000	583.8867	0.00	-	68.63	51.74	16.89	0.63	23.37	E
11.12.23	9.119	490.6523	0.0000	490.6523	0.00	-	68.52	50.02	18.49	1.22	22.78	E
Итого	173.609	8021.2891	0.0000	8021.2891	0.00	0.0000	71.38	49.83	21.55	1.99	478.01	1.99

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vн	Tr
11.12.23	24:00	1136.090	50435.18	0.02	0.00	5071.80
22.11.23	00:00	962.482	42413.89	0.02	0.00	4593.79
Итого		173.609	8021.29	0.00	0.00	478.01

но 22.12.23

Q=270,212

Отчетный период: \_\_\_\_\_ 480.00 час. Период норм. работы: \_\_\_\_\_ 478.01 час.  
 Период отключения питания (U) \_\_\_\_\_ 0.011 час. Период функц.отказа \_\_\_\_\_ 0.000 час.  
 Период t1-t2 < min (D) \_\_\_\_\_ 0.000 час. Период G < min (g) \_\_\_\_\_ 0.000 час.  
 Период G > max (G) \_\_\_\_\_ 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

