

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосквья" Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес ул. Ворошилова д.241 Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 373078  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Спод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 10 \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 22.11.2023 по 11.12.2023 22.11.23

Дата	Масса, тонн. Объем, м3					Температура, °C					Давление		Время, час		
	Q Гкал	M1	V1	M2	V2 разбор	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 Тн	P2 Тр	Нераб.	Работы	Классиф
22.11.23	3.907	352.00	360.3438	357.56	363.8320	-5.56	72.6	61.5	11.0	0.0	9.0	5.5	0.00	24.00	
23.11.23	4.051	364.10	373.1328	369.64	376.4961	-5.54	74.5	63.4	11.1	0.0	9.0	5.5	0.00	24.00	
24.11.23	4.104	400.78	410.9258	406.93	414.8516	-6.16	75.3	65.1	10.2	0.0	9.0	5.4	0.00	24.00	
25.11.23	4.065	420.87	431.4258	427.26	435.6250	-6.39	74.9	65.3	9.6	0.0	9.0	5.3	0.07	23.93	
26.11.23	4.032	417.75	428.3477	424.05	432.4531	-6.30	75.4	65.8	9.6	0.0	9.0	5.4	0.00	24.00	
27.11.23	3.571	372.65	381.4375	378.35	385.2617	-5.70	72.4	62.9	9.5	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
28.11.23	3.352	326.80	333.8945	331.93	337.2930	-5.12	69.2	59.0	10.2	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
29.11.23	3.432	332.99	340.2227	338.14	343.6211	-5.15	69.3	59.0	10.2	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
30.11.23	3.373	337.00	344.2070	342.24	347.7383	-5.24	68.7	58.8	9.9	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
01.12.23	3.400	329.74	336.7813	334.88	340.2070	-5.14	68.7	58.5	10.2	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
02.12.23	3.384	319.18	326.0586	324.16	329.3047	-4.97	69.0	58.4	10.5	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
03.12.23	3.419	303.38	309.8984	308.12	312.9102	-4.74	68.9	57.7	11.2	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
04.12.23	3.544	303.70	310.3242	308.49	313.2930	-4.79	69.4	57.8	11.6	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
05.12.23	3.551	306.27	312.9297	311.04	315.8945	-4.77	69.3	57.8	11.5	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
06.12.23	3.524	304.36	310.8477	309.11	313.8242	-4.75	68.7	57.1	11.5	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
07.12.23	3.697	301.07	307.7695	305.72	310.5234	-4.66	70.2	58.0	12.2	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
08.12.23	3.993	307.43	314.8320	312.11	317.3789	-4.67	73.2	60.3	12.9	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
09.12.23	3.937	303.04	310.1758	307.70	312.7461	-4.65	72.3	59.4	12.9	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
10.12.23	3.559	291.84	297.9531	296.28	300.5938	-4.44	67.9	55.8	12.1	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
11.12.23	3.557	294.57	300.6719	299.06	303.3711	-4.48	67.5	55.5	12.0	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
Итого	73.455	6689.54	6842.1797	6792.76	6907.2188	-103.22	71.1	60.2	10.9	0.0	9.0	5.3	0.07	479.93	

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
11.12.23	24:00	595.659	58777.58	59571.12	60089.08	60576.59	5622.21
22.11.23	00:00	522.204	52088.04	52778.36	53246.90	53669.37	5142.28
Итого		73.455	6689.54	6792.76	6842.18	6907.22	479.93

*Q = 113,872 Гкал.*

Отчетный период 480.00 час. Период норм. работы 479.93 час.  
 Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функ. отсказа (E) 0.000 час.  
 Период t2-t1 < min (D) 0.069 час. Период G < min (g) 0.000 час.  
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_  
 Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

