

| | | | | | | |
|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 21.11.23 24:00 | 1785.633 | 135199.88 | 130225.80 | 138227.44 | 132210.91 | 7447.28 |
| 23.10.23 00:00 | 1523.370 | 118414.04 | 113828.80 | 121073.03 | 115587.76 | 6727.33 |
| Итого | 262.262 | 16785.84 | 16397.01 | 17154.41 | 16623.15 | 719.95 |

Отчетный период

___720.00_ час.

Период норм. работы

___719.95_ час.

Период отключения питания (U) ___0.000_ час.
 Период t2-t1 < t1п (D) ___0.053_ час.
 Период G>max (G) ___0.000_ час.

Период функц. отказа (E) ___0.000_ час.
 Период G<t1п (g) ___0.000_ час.

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации



$Q_{40} = 229,128 \text{ Гкал}$
 $V = 531,207 \text{ м}^3$
 $Q_{ГРВ} = 33,153 \text{ Гкал}$