

Организация _ООО "Угравдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес _ул. Ворошилова, д.146
 Тип теплосчетчика _КМ-5-2
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика _442712

Гнод.: 0.06 - 60.0_м3/ч ДУ= _____мм
 Гобр.: 0.06 - 60.0_м3/ч ДУ= _____мм
 Гп : 10_л/имп

Послужная ведомость учета параметров теплопотребления
 с _23.10.2023_ по _21.11.2023_

| Дата | Q Гкал | Масса, тонн. Объем, м3 | | | | | Температура, °С | | | | Давление | | Время, час | | Классиф ошибок |
|----------|-----------|------------------------|-----------|---------|-----------|-----------------|-----------------|------|-------|-----|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------------|
| | | M1 | V1 | M2 | V2 | M1-M2 разбор | t1 | t2 | t1-t2 | tхв | P1 атм | P2 атм | Нераб. тн | Работы тр | |
| 23.10.23 | 2.737 | 79.66 | 81.5703 | 78.34 | 78.9082 | 1.32 | 73.2 | 39.0 | 34.3 | 0.0 | 11.9 | 6.7 | 0.00 | 24.00 | |
| 24.10.23 | 3.398 | 96.69 | 99.1934 | 95.23 | 96.0117 | 1.46 | 76.4 | 41.3 | 35.1 | 0.0 | 11.9 | 6.8 | 0.00 | 24.00 | |
| 25.10.23 | 3.963 | 131.75 | 134.9395 | 129.84 | 131.0176 | 1.92 | 73.6 | 43.6 | 30.0 | 0.0 | 11.9 | 6.8 | 0.00 | 24.00 | |
| 26.10.23 | 4.198 | 166.95 | 170.5430 | 165.02 | 166.5625 | 1.93 | 69.3 | 44.2 | 25.1 | 0.0 | 11.9 | 6.8 | 0.00 | 24.00 | |
| 27.10.23 | 4.086 | 158.81 | 162.2598 | 156.85 | 158.2832 | 1.96 | 69.5 | 43.9 | 25.7 | 0.0 | 11.9 | 6.8 | 0.00 | 24.00 | |
| 28.10.23 | 3.829 | 143.81 | 146.9336 | 142.11 | 143.3652 | 1.70 | 69.5 | 43.0 | 26.5 | 0.0 | 11.9 | 6.8 | 0.00 | 24.00 | |
| 29.10.23 | 3.842 | 144.66 | 147.7793 | 142.94 | 144.1934 | 1.72 | 69.2 | 42.8 | 28.2 | 0.0 | 11.9 | 6.8 | 0.00 | 24.00 | |
| 30.10.23 | 3.231 | 114.30 | 116.7715 | 112.79 | 113.7031 | 1.52 | 69.2 | 41.0 | 26.5 | 0.0 | 11.9 | 6.8 | 0.00 | 24.00 | |
| 31.10.23 | 2.329 | 87.57 | 89.1563 | 86.25 | 86.7969 | 1.32 | 62.7 | 36.2 | 26.5 | 0.0 | 11.9 | 6.8 | 0.00 | 24.00 | |
| 01.11.23 | 1.922 | 59.77 | 60.9922 | 58.72 | 59.0820 | 1.05 | 67.2 | 35.1 | 32.1 | 0.0 | 11.9 | 6.8 | 0.00 | 24.00 | |
| 02.11.23 | 2.469 | 83.50 | 85.2109 | 82.28 | 82.8574 | 1.22 | 67.4 | 37.9 | 29.5 | 0.0 | 11.9 | 6.8 | 0.00 | 24.00 | |
| 03.11.23 | 3.194 | 115.68 | 118.0977 | 114.23 | 115.1309 | 1.45 | 68.0 | 40.5 | 27.5 | 0.0 | 11.9 | 6.8 | 0.00 | 24.00 | |
| 04.11.23 | 3.187 | 115.11 | 117.5254 | 113.64 | 114.5371 | 1.47 | 68.1 | 40.5 | 27.6 | 0.0 | 11.9 | 6.8 | 0.00 | 24.00 | |
| 05.11.23 | 2.184 | 68.68 | 70.1035 | 67.53 | 67.9570 | 1.15 | 67.8 | 36.1 | 31.7 | 0.0 | 11.9 | 6.8 | 0.00 | 24.00 | |
| 06.11.23 | 2.116 | 67.35 | 68.7305 | 66.20 | 66.6133 | 1.15 | 67.3 | 36.0 | 31.4 | 0.0 | 11.9 | 6.8 | 0.00 | 24.00 | |
| 07.11.23 | 2.167 | 69.01 | 70.4375 | 67.86 | 68.2891 | 1.16 | 67.6 | 36.3 | 31.3 | 0.0 | 11.9 | 6.8 | 0.00 | 24.00 | |
| 08.11.23 | 2.511 | 83.22 | 84.9551 | 81.92 | 82.4844 | 1.30 | 67.9 | 37.8 | 30.1 | 0.0 | 11.9 | 6.8 | 0.00 | 24.00 | |
| 09.11.23 | 2.879 | 98.71 | 100.7910 | 97.37 | 98.0996 | 1.34 | 68.4 | 39.3 | 29.1 | 0.0 | 11.9 | 6.8 | 0.00 | 24.00 | |
| 10.11.23 | 2.847 | 98.93 | 100.9746 | 97.69 | 98.4063 | 1.24 | 67.7 | 39.0 | 28.7 | 0.0 | 11.9 | 6.8 | 0.00 | 24.00 | |
| 11.11.23 | 2.949 | 104.32 | 106.4883 | 103.07 | 103.8008 | 1.30 | 67.7 | 39.5 | 28.2 | 0.0 | 11.9 | 6.8 | 0.00 | 24.00 | |
| 12.11.23 | 2.870 | 100.56 | 102.6465 | 99.27 | 100.0098 | 1.29 | 67.7 | 39.2 | 28.5 | 0.0 | 11.9 | 6.8 | 0.00 | 24.00 | |
| 13.11.23 | 3.040 | 110.26 | 112.6465 | 108.93 | 109.7598 | 1.33 | 67.4 | 39.9 | 27.5 | 0.0 | 11.9 | 6.8 | 0.00 | 24.00 | |
| 14.11.23 | 3.110 | 112.51 | 114.8516 | 111.18 | 112.0469 | 1.33 | 67.8 | 40.2 | 27.6 | 0.0 | 11.9 | 6.8 | 0.00 | 24.00 | |
| 15.11.23 | 3.316 | 124.05 | 126.6270 | 122.60 | 123.5918 | 1.46 | 67.7 | 41.1 | 26.7 | 0.0 | 11.9 | 6.8 | 0.00 | 24.00 | |
| 16.11.23 | 3.547 | 149.19 | 152.1250 | 147.45 | 148.7070 | 1.74 | 68.5 | 44.9 | 23.7 | 0.0 | 11.9 | 6.8 | 0.00 | 24.00 | |
| 17.11.23 | 4.353 | 183.77 | 187.6602 | 181.73 | 183.4727 | 2.04 | 68.5 | 47.7 | 23.1 | 0.0 | 11.9 | 6.8 | 0.00 | 24.00 | |
| 18.11.23 | 5.141 | 221.89 | 226.8691 | 219.52 | 221.8906 | 2.37 | 70.7 | 48.1 | 24.0 | 0.0 | 11.9 | 6.8 | 0.00 | 24.00 | |
| 19.11.23 | 5.354 | 221.97 | 227.1328 | 219.00 | 221.4121 | 2.96 | 72.2 | 48.1 | 24.0 | 0.0 | 11.9 | 6.8 | 0.00 | 24.00 | |
| 20.11.23 | 5.373 | 218.93 | 224.0898 | 215.85 | 218.2246 | 3.08 | 72.5 | 48.1 | 24.5 | 0.0 | 11.9 | 6.8 | 0.00 | 24.00 | |
| 21.11.23 | 5.659 | 233.21 | 238.7656 | 229.67 | 232.2715 | 3.54 | 73.1 | 48.9 | 24.2 | 0.0 | 11.9 | 6.8 | 0.00 | 24.00 | |
| Итого | 101.799 | 3764.83 | 3846.7461 | 3715.00 | 3747.4863 | 49.83 | 69.5 | 42.5 | 27.0 | 0.0 | 11.9 | 6.8 | 0.00 | 720.00 | 0.00 |

| Показания интеграторов КМ-5 | Q | M1 | M2 | V1 | V2 | Tr |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|----|
| Дата | Время | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|-------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 21.11.23 | 24:00 | 599.721 | 22607.48 | 22315.99 | 23124.69 | 22534.00 | 3917.07 |
| 23.10.23 | 00:00 | 497.922 | 18842.65 | 18600.99 | 19277.94 | 18786.51 | 3197.07 |
| Итого | | 101.799 | 3764.83 | 3715.00 | 3846.75 | 3747.49 | 720.00 |

Отчетный период _____ 720.00_час. период норм.работы _____ 720.00_час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000_час. период функц.отказа (E) _____ 0.000_час.
 период t2-t1 < mtn (D) _____ 0.000_час. период G>mtn (G) _____ 0.000_час.
 период G>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



Q = 101,799

