

Организация "ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес - ул. Ворошилова, д.146
 Тип теплосчетчика - КМ-5-2
 Дата последней поверки теплосчетчика _____
 Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика - 442712
 Год.: 0.06 - 60.0_м3/ч ДУ= _____мм
 Годр.: 0.06 - 60.0_м3/ч ДУ= _____мм
 ГП : 10_л/Имп

Послужная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 19.09.2023 по 18.10.2023
 № 221023

Дата	Q Гкал	M1	Масса, тонн, Объем, м3				Температура, °С					Давление		Время, час		Классиф ошибок
			V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txv	p1 атм	p2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр		
19.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.1	17.9	1.2	0.0	11.9	6.7	24.00	0.00	D	
20.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.8	18.6	1.2	0.0	11.9	6.7	24.00	0.00	D	
21.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.1	18.9	1.2	0.0	11.9	6.7	24.00	0.00	D	
22.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.5	19.3	1.2	0.0	11.9	6.7	24.00	0.00	D	
23.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.8	19.7	1.1	0.0	11.9	6.7	24.00	0.00	D	
24.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.0	19.9	1.1	0.0	11.9	6.7	24.00	0.00	D	
25.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.6	19.4	1.2	0.0	11.9	6.7	24.00	0.00	D	
26.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.9	18.3	1.6	0.0	11.9	6.7	24.00	0.00	D	
27.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.2	17.7	1.5	0.0	11.8	6.7	24.00	0.00	D	
28.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.3	18.0	1.3	0.0	11.8	6.7	24.00	0.00	D	
29.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.5	18.4	1.1	0.0	11.9	6.7	24.00	0.00	D	
30.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.6	18.4	1.2	0.0	11.9	6.7	24.00	0.00	D	
01.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.5	18.1	1.3	0.0	11.9	6.7	24.00	0.00	D	
02.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	18.7	17.0	1.7	0.0	11.8	6.7	24.00	0.00	D	
03.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	18.4	16.8	1.6	0.0	11.8	6.7	24.00	0.00	D	
04.10.23	0.565	43.06	43.9434	41.62	42.1875	1.44	67.5	54.6	12.9	0.0	11.9	6.7	13.70	10.30	D	
05.10.23	1.495	92.97	94.9297	91.62	92.8301	1.34	68.4	52.4	16.0	0.0	11.9	6.7	0.00	24.00	D	
06.10.23	1.654	56.14	57.3320	54.47	54.8691	1.66	68.7	39.3	29.4	0.0	11.9	6.7	0.00	24.00	D	
07.10.23	2.744	93.89	95.9180	92.43	93.1523	1.46	69.3	40.2	29.2	0.0	11.9	6.7	0.00	24.00	D	
08.10.23	3.170	112.93	115.3047	111.23	112.0957	1.70	68.3	40.3	28.0	0.0	11.9	6.7	0.00	24.00	D	
09.10.23	3.408	122.15	124.7500	120.36	121.3281	1.79	68.8	41.0	27.8	0.0	11.9	6.7	0.00	24.00	D	
10.10.23	3.711	137.15	140.1035	135.28	136.4414	1.88	69.1	42.1	27.0	0.0	11.9	6.7	0.00	24.00	D	
11.10.23	3.373	121.21	123.8301	119.58	120.5742	1.62	69.3	41.5	27.8	0.0	11.9	6.7	0.00	24.00	D	
12.10.23	2.313	72.33	73.8770	71.09	71.5664	1.24	68.9	36.9	31.9	0.0	11.9	6.7	0.00	24.00	D	
13.10.23	2.230	69.09	70.5371	67.56	67.9844	1.53	68.3	36.1	32.2	0.0	11.9	6.7	0.00	24.00	D	
14.10.23	2.227	69.90	71.3730	68.66	69.1035	1.24	68.3	36.5	31.8	0.0	11.9	6.7	0.00	24.00	D	
15.10.23	1.949	58.93	60.1699	57.80	58.1504	1.13	68.3	35.3	33.0	0.0	11.9	6.7	0.00	24.00	D	
16.10.23	2.499	82.40	84.1172	80.99	81.5391	1.41	67.9	37.6	30.3	0.0	11.9	6.7	0.00	24.00	D	
17.10.23	3.185	112.01	114.3887	110.45	111.3203	1.56	68.7	40.3	28.4	0.0	11.9	6.7	0.00	24.00	D	
18.10.23	3.043	104.09	106.3164	102.58	103.3633	1.51	68.9	39.7	29.2	0.0	11.9	6.7	0.00	24.00	D	
Итого	37.568	1348.23	1376.8906	1325.72	1336.5059	22.51	68.7	40.9	27.8	0.0	11.9	6.7	373.70	346.30	373.70	

Локализация интеграторов КМ-5


Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
------	-------	---	----	----	----	----	----

18.10.23 24:00	485.084	18394.29	18158.89	18819.97	18340.93	3101.07
19.09.23 00:00	447.516	17046.06	16833.17	17443.08	17004.43	2754.77
Итого	✓ 37.568	1348.23	1325.72	1376.89	1336.51	346.30

Отчетный период _____ 720.00_час. период норм. работы _____ 346.30_час.

Период отключения питания (У) _____ 0.000_час. Период функц.отказа (Е) _____ 0.000_час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 373.700_час. Период G<min (G) _____ 0.000_час.
 Период G>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



Tu = 456 ч
TP = 360 ч

Q = 47,586