

Организация _ООО "Управляюм ЮГ Подмосковья"
 Адрес _ул. Ворошилова д. 155
 Тип теплосчетчика _КМ-5-2_ Версия _02.30_ Номер теплосчетчика _369389
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора _____
 Телефон _____

ГНОД. : _____ м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр. : _____ м3/ч Ду= _____ мм
 ГП : _____ л/мин

Послужная ведомость учета параметров теплопотребления
 с _19.09.2023_ по _18.10.2023_ *по 22.10.23*

Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок	
							t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр		
19.09.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U
20.09.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U
21.09.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U
22.09.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U
23.09.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U
24.09.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U
25.09.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U
26.09.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U
27.09.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U
28.09.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U
29.09.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U
30.09.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U
01.10.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U
02.10.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U
03.10.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U
04.10.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U
05.10.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U
06.10.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U
07.10.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U
08.10.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U
09.10.23	4.083	224.45	229.3633	0.02	0.0253	224.42	69.5	51.4	18.1	0.0	8.1	2.7	6.23	17.77	U	
10.10.23	6.619	346.24	353.8203	0.00	0.0000	346.24	69.5	50.4	19.0	0.0	8.1	2.7	0.00	24.00	U	
11.10.23	4.392	145.61	148.8086	0.00	0.0000	145.61	69.6	39.5	30.1	0.0	8.1	2.7	0.00	24.00	U	
12.10.23	3.051	88.09	89.9727	0.00	0.0000	88.09	68.8	34.2	34.6	0.0	8.1	2.7	0.00	24.00	U	
13.10.23	3.177	93.46	95.4336	0.00	0.0000	93.46	68.3	34.4	33.9	0.0	8.1	2.7	0.00	24.00	U	
14.10.23	2.950	86.06	87.8984	0.00	0.0000	86.06	68.5	34.3	34.2	0.0	8.1	2.7	0.00	24.00	U	
15.10.23	2.834	81.90	83.6367	0.00	0.0000	81.90	68.4	33.9	34.5	0.0	8.1	2.7	0.00	24.00	U	
16.10.23	3.749	117.62	120.1133	0.00	0.0000	117.62	68.2	36.3	31.8	0.0	8.1	2.7	0.00	24.00	U	
17.10.23	4.696	156.06	159.4219	0.00	0.0000	156.06	69.0	39.0	30.0	0.0	8.1	2.7	0.00	24.00	U	
18.10.23	4.260	134.31	137.2266	0.00	0.0000	134.31	69.2	37.5	31.6	0.0	8.1	2.7	0.00	24.00	U	
Итого	39.812	1473.80	1505.6953	0.02	0.0253	1473.78	69.1	42.1	26.9	0.0	8.1	2.7	486.23	233.77	486.23	

Показания интеграторов КМ-5

Дата Время Q M1 M2 V1 V2 Тр

-2/464

*70 = 2104
 71 = 3366*

18.10.23 24:00	784.581	36033.39	0.02	36878.40	0.03	3778.48
19.09.23 00:00	744.769	34559.59	0.00	35372.70	0.00	3544.72
Итого	39.812	1473.80	0.02	1505.70	0.03	233.77

Отчетный период _____ 720.00_час. Период норм. работы _____ 233.77_час.

Период отключения питания (У) _____ 486.233_час. Период функц.отказа (Е) _____ 0.000_час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000_час. Период G<min (G) _____ 0.000_час.
 Период G>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



Q = 55, 737.72 кв

