

Организация "ООО "Управдом ЮГ Подмосквыя"  
 Адрес ул. Ворошилова Д.241  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2  
 Дата последующей поверки теплосчетчика  
 Номер Договора  
 Телефон  
 Номер теплосчетчика 373078

Год: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм  
 Годр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм  
 Гп : 10 л/имп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения  
 с 23.10.2023 по 21.11.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °С		Время, час	Нераб. ТН	Работы Тр	Классиф ошибок		
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес					t1	t2
23.10.23	3.555	330.1602	335.1523	-	0.00	4.9922	74.13	63.43	10.69	0.00	24.00	
24.10.23	3.738	331.4570	336.4258	-	0.00	4.9688	76.11	64.91	11.20	0.00	24.00	
25.10.23	3.496	303.6680	308.2617	-	0.00	4.5938	73.89	62.45	11.44	0.00	24.00	
26.10.23	3.111	263.0977	267.1719	-	0.00	4.0742	68.54	56.78	11.76	0.00	24.00	
27.10.23	3.175	268.2500	272.4180	-	0.00	4.1680	68.81	57.04	11.77	0.00	24.00	
28.10.23	3.188	277.0078	281.2852	-	0.00	4.2773	68.96	57.52	11.44	0.00	24.00	
29.10.23	3.143	275.0742	279.3320	-	0.00	4.2578	68.60	57.24	11.36	0.00	24.00	
30.10.23	3.175	287.9414	292.3906	-	0.00	4.4492	68.64	57.68	10.96	0.00	24.00	
31.10.23	2.682	286.9063	291.2539	-	0.00	4.3477	64.03	54.75	9.28	0.00	24.00	
01.11.23	2.949	337.2188	342.2969	-	0.00	5.0781	67.18	58.51	8.67	0.00	24.00	
02.11.23	2.891	324.0078	328.9180	-	0.00	4.9102	67.10	58.25	8.85	0.00	24.00	
03.11.23	3.045	310.3828	315.1172	-	0.00	4.7344	67.61	57.87	9.74	0.00	24.00	
04.11.23	3.022	310.5039	315.2422	-	0.00	4.7383	67.72	58.06	9.66	0.00	24.00	
05.11.23	2.949	330.8203	335.8125	-	0.00	4.9922	67.62	58.78	8.84	0.00	24.00	
06.11.23	2.886	330.9141	335.9453	-	0.00	5.0313	67.30	58.65	8.65	0.00	24.00	
07.11.23	2.902	332.6992	337.7930	-	0.00	5.0938	67.57	58.92	8.65	0.00	24.00	
08.11.23	2.885	314.4453	319.3203	-	0.00	4.8750	67.75	58.65	9.10	0.00	24.00	
09.11.23	2.947	301.2617	305.9492	-	0.00	4.6875	68.24	58.52	9.71	0.00	24.00	
10.11.23	2.916	304.0586	308.8008	-	0.00	4.7422	67.41	57.89	9.52	0.00	24.00	
11.11.23	2.926	301.8984	306.5898	-	0.00	4.6914	67.38	57.76	9.62	0.00	24.00	
12.11.23	2.928	303.7617	308.4727	-	0.00	4.7109	67.43	57.86	9.57	0.00	24.00	
13.11.23	2.929	296.9219	301.5469	-	0.00	4.6250	66.97	57.18	9.79	0.12	23.88	D
14.11.23	2.948	297.7930	302.4453	-	0.00	4.6523	67.46	57.62	9.83	0.00	24.00	
15.11.23	2.918	286.2617	290.7148	-	0.00	4.4531	67.32	57.19	10.13	0.00	24.00	
16.11.23	2.845	270.9414	275.1602	-	0.00	4.2188	66.03	55.60	10.43	0.00	24.00	
17.11.23	3.148	299.6563	304.3047	-	0.00	4.6484	67.94	57.50	10.44	0.00	24.00	
18.11.23	3.448	312.8047	317.6133	-	0.00	4.8086	70.33	59.37	10.96	0.00	24.00	
19.11.23	3.609	318.0234	322.9023	-	0.00	4.8789	71.43	60.15	11.28	0.00	24.00	
20.11.23	3.740	342.2031	347.4844	-	0.00	5.2813	71.91	61.05	10.86	0.00	24.00	
21.11.23	3.824	354.6914	360.1523	-	0.00	5.4609	72.41	61.69	10.71	0.00	24.00	
Итого	93.922	9204.8320	9346.2734	0.0000	0.00	141.4416	68.87	58.74	10.13	0.12	719.88	0.12

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
------	-------	---	----	----	----	----

-20, 012

21.11.23 24:00	522.204	52088.04	52778.36	0.00	5142.28
23.10.23 00:00	428.283	42883.21	43432.08	0.00	4422.40
Итого	93.922	9204.83	9346.27	0.00	719.88

Отчетный период \_\_\_\_\_ 720.00\_час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 719.88\_час.

Период отключения питания (U) \_\_\_\_\_ 0.000\_час. Период функц. отказа (E) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.  
 Период t1-t2 < min (D) \_\_\_\_\_ 0.121\_час. Период G<min (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.  
 Период G>max (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_



*Версия = 93, 936 Гкал*

