

Организация "ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"  
 Адрес ул. Ворошилова д.241  
 Ип теплосчетчика КМ-5-2  
 Дата последующей поверки теплосчетчика

Номер договора \_\_\_\_\_  
 Телефон \_\_\_\_\_  
 Номер теплосчетчика 373078

Год: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм  
 Год: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм  
 Гп : 10 л/мин

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 09.10.2023 по 22.10.2023

Дата	Q гкал	Масса, тонн. Объем, м3			Температура, °C						Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txb	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
09.10.23	0.000	0.39	0.3906	0.07	0.0664	0.32	13.4	34.2	-20.8	0.0	9.0	5.0	23.84	0.16	D
10.10.23	2.279	183.82	187.6563	185.45	188.1563	-1.63	67.8	55.5	12.3	0.0	9.0	5.3	7.34	16.66	D
11.10.23	3.550	298.22	304.5977	302.37	306.9453	-4.14	68.8	56.9	11.8	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
12.10.23	3.410	299.46	305.8359	303.78	308.4141	-4.32	68.5	57.2	11.3	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
13.10.23	3.190	301.32	307.6289	305.73	310.4453	-4.41	68.0	57.4	10.5	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
14.10.23	3.137	304.07	310.4492	308.50	313.3008	-4.43	68.1	57.8	10.2	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
15.10.23	3.032	308.85	315.3516	313.02	317.9883	-4.17	68.2	58.5	9.7	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
16.10.23	2.976	300.23	306.4883	304.77	309.5430	-4.45	67.7	57.9	9.8	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
17.10.23	3.069	294.77	301.0039	299.23	303.8945	-4.54	68.2	57.9	10.3	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
18.10.23	3.116	302.94	309.3828	307.57	312.4453	-4.63	68.5	58.3	10.2	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
19.10.23	3.106	304.69	311.1797	309.32	314.2539	-4.63	68.6	58.5	10.1	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
20.10.23	3.103	300.98	307.3828	305.58	310.4336	-4.61	68.6	58.4	10.2	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
21.10.23	3.100	294.50	300.7461	299.00	303.6875	-4.50	68.5	58.0	10.5	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
22.10.23	3.141	286.97	293.0859	291.36	295.8984	-4.38	68.6	57.7	10.9	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
Итого	40.209	3781.23	3861.1797	3835.74	3895.4727	-54.51	68.3	57.8	10.6	0.0	9.0	5.3	31.18	304.82	31.18

Оказание интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	TR
22.10.23	24:00	428.283	42883.21	43432.08	43844.23	44172.75	4422.40
09.10.23	00:00	388.073	39101.98	39596.34	39983.05	40277.28	4117.58
Итого		40.209	3781.23	3835.74	3861.18	3895.47	304.82

Тчетный период \_\_\_\_\_ 336.00\_час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 304.82\_час.

Ериод отключения питания (У) \_\_\_\_\_ 0.000\_час. Период функц.отказа (Е) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.  
 Ериод t2-t1 < min (D) \_\_\_\_\_ 31.180\_час. Период G<min (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.

Представитель \_\_\_\_\_  
 Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_



- 4/18