

Организация _ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"
 Адрес _ул. Юбилейная, д. 15
 Тип теплосчетчика _КМ-5-2_ Версия _02.33_ Номер теплосчетчика _445297
 Дата последней поверки теплосчетчика _____

Номер Договора _____
 Телефон _____
 Год.: : 0.1_ - 100.0м3/ч Ду= _____мм
 Годр.: : 0.1_ - 100.0м3/ч Ду= _____мм
 ГП : 10_л/Имп

Послужная ведомость учета параметров теплопотребления
 с _19.08.2023_ по _18.09.2023_

Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
							t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Неаб, ТН	Работы Тр	
19.08.23	0.886	83.74	85.4531	83.83	85.0469	-0.09	66.5	56.0	10.6	0.0	5.8	4.7	0.00	24.00	
20.08.23	0.979	110.43	112.5664	110.47	112.0742	-0.04	64.6	55.7	8.9	0.0	5.6	4.7	0.00	24.00	
21.08.23	0.903	98.14	100.0430	98.19	99.6328	-0.05	64.8	55.7	9.2	0.0	5.6	4.7	0.00	24.00	
22.08.23	0.963	102.11	104.0898	102.17	103.6328	-0.06	65.0	55.6	9.4	0.0	5.6	4.7	0.00	24.00	
23.08.23	0.953	97.68	99.6016	97.73	99.1406	-0.05	65.3	55.6	9.7	0.0	5.7	4.7	0.00	24.00	
24.08.23	1.006	98.61	100.5430	98.66	100.0859	-0.06	65.4	55.2	10.2	0.0	5.7	4.7	0.00	24.00	
25.08.23	0.936	101.60	103.5586	101.63	103.1094	-0.04	64.7	55.5	9.2	0.0	5.6	4.7	0.00	24.00	
26.08.23	0.940	96.63	98.5195	96.71	98.1055	-0.09	65.1	55.4	9.7	0.0	5.5	4.7	0.00	24.00	
27.08.23	0.975	101.50	103.4766	101.58	103.0352	-0.08	64.9	55.3	9.6	0.0	5.5	4.7	0.00	24.00	
28.08.23	1.007	101.62	103.6172	101.69	103.1445	-0.07	65.1	55.2	9.9	0.0	5.6	4.7	0.00	24.00	
29.08.23	0.977	105.09	107.1172	105.15	106.6563	-0.06	64.6	54.9	9.3	0.0	5.5	4.7	0.00	24.00	
30.08.23	0.999	104.10	106.1172	104.18	105.6563	-0.08	64.5	54.9	9.6	0.0	5.4	4.7	0.00	24.00	
31.08.23	1.058	106.20	108.2773	106.29	107.8125	-0.09	65.1	55.2	10.0	0.0	5.4	4.7	0.00	24.00	
01.09.23	1.018	110.67	112.7422	110.75	112.2813	-0.08	63.6	54.4	9.2	0.0	5.4	4.8	0.00	24.00	
02.09.23	1.020	102.39	104.4258	102.50	103.9688	-0.11	65.3	55.4	10.0	0.0	5.4	4.8	0.00	24.00	
03.09.23	1.074	102.88	104.9141	103.00	104.4688	-0.12	65.2	55.2	10.4	0.0	5.4	4.7	0.00	24.00	
04.09.23	0.997	100.47	102.4492	100.59	102.0313	-0.12	65.2	55.3	9.9	0.0	5.4	4.7	0.00	24.00	
05.09.23	0.979	97.47	99.3789	97.60	98.9922	-0.13	65.1	55.1	10.0	0.0	5.5	4.7	0.00	24.00	
06.09.23	1.027	100.30	102.2969	100.40	101.8477	-0.10	65.6	55.3	10.2	0.0	5.5	4.7	0.00	24.00	
07.09.23	1.025	108.23	110.3398	108.33	109.8945	-0.10	65.1	55.6	9.5	0.0	5.3	4.7	0.00	24.00	
08.09.23	1.035	99.57	101.5313	99.68	101.1016	-0.12	65.1	54.7	10.4	0.0	5.4	4.8	0.00	24.00	
09.09.23	1.074	104.66	106.7305	104.81	106.2930	-0.14	65.3	55.0	10.3	0.0	5.4	4.9	0.00	24.00	
10.09.23	1.093	103.91	105.9492	104.04	105.4922	-0.13	65.2	54.7	10.5	0.0	5.4	4.8	0.00	24.00	
11.09.23	1.040	97.04	98.9609	97.18	98.5273	-0.14	65.6	54.9	10.7	0.0	5.5	4.8	0.00	24.00	
12.09.23	1.051	104.09	106.1211	104.20	105.6797	-0.11	64.9	54.8	10.1	0.0	5.3	4.7	0.00	24.00	
13.09.23	1.026	101.36	103.3477	101.49	102.9414	-0.14	64.9	54.8	10.1	0.0	5.4	4.8	0.00	24.00	
14.09.23	1.093	96.45	98.4414	96.59	97.9766	-0.14	66.7	55.4	11.3	0.0	5.4	4.7	0.00	24.00	
15.09.23	1.071	97.85	99.8242	98.00	99.3828	-0.15	65.9	55.0	10.9	0.0	5.4	4.8	0.00	24.00	
16.09.23	1.050	90.62	92.5000	90.77	92.0820	-0.14	67.1	55.5	11.6	0.0	5.4	4.8	0.00	24.00	
17.09.23	1.150	95.19	97.1602	95.33	96.6914	-0.14	67.2	55.1	12.1	0.0	5.3	4.7	0.00	24.00	
18.09.23	1.038	92.73	94.6133	92.86	94.1953	-0.13	66.5	55.3	11.2	0.0	5.4	4.7	0.00	24.00	
Итого	31.443	3113.32	3174.7070	3116.41	3160.9805	-3.09	65.3	55.2	10.1	0.0	5.5	4.7	0.00	744.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата время	Q	M1	M2	V1	V2	IP
18.09.23 24:00	596.849	37695.04	37675.77	38545.69	38208.98	5746.27
19.08.23 00:00	565.406	34581.72	34559.36	35370.98	35048.00	5002.27
Итого	31.443	3113.32	3116.41	3174.71	3160.98	744.00

Отчетный период _____ 744.00_час. Период норм.работы _____ 744.00_час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000_час. Период функц.отказа (E) _____ 0.000_час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000_час. Период G<min (G) _____ 0.000_час.
 Период G>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

