

Юбилейная 15
 Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"
 Адрес ул. Юбилейная, д. 15
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____
 Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 445297

Свод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм
 ГП : 10 л/ИМП

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 23.10.2023 по 21.11.2023

Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
							t1	t2	t1-t2	txv	P1 атм	P2 атм	Нераб. ТН	Работы Тр	
23.10.23	3.819	179.36	183.8164	179.95	182.3164	-0.59	74.2	52.9	21.3	0.0	5.9	5.3	0.00	24.00	
24.10.23	3.890	179.75	184.2188	180.33	182.6797	-0.58	74.3	52.7	21.6	0.0	5.8	5.3	0.00	24.00	
25.10.23	4.072	200.83	205.8281	201.23	204.0117	-0.40	74.4	54.1	20.3	0.0	5.5	5.4	0.00	24.00	
26.10.23	3.995	198.79	203.6211	199.28	201.9297	-0.49	73.3	53.2	20.1	0.0	5.4	5.4	0.00	24.00	
27.10.23	3.977	196.24	200.9883	196.72	199.3164	-0.48	73.2	52.9	20.3	0.0	5.4	5.4	0.00	24.00	
28.10.23	4.070	208.77	213.7500	209.16	211.9414	-0.39	72.7	53.2	19.5	0.0	5.5	5.4	0.00	24.00	
29.10.23	4.131	211.43	216.4922	211.80	214.6289	-0.37	72.8	53.2	19.5	0.0	5.5	5.4	0.00	24.00	
30.10.23	4.077	212.98	218.1094	213.36	216.2539	-0.38	73.0	53.8	19.1	0.0	5.7	5.4	0.00	24.00	
31.10.23	3.808	198.05	202.6953	198.55	201.1641	-0.50	71.9	52.7	19.2	0.0	6.1	5.3	0.00	24.00	
01.11.23	3.757	202.65	207.3711	203.14	205.8516	-0.49	71.7	53.2	18.5	0.0	6.2	5.3	0.00	24.00	
02.11.23	3.752	201.75	206.4141	202.18	204.8594	-0.43	71.5	52.9	18.6	0.0	6.0	5.3	0.00	24.00	
03.11.23	3.799	199.88	204.5703	200.35	203.0078	-0.48	72.1	53.1	19.0	0.0	5.8	5.4	0.00	24.00	
04.11.23	3.879	206.16	211.0313	206.58	209.3516	-0.43	72.2	53.4	18.8	0.0	5.8	5.5	0.00	24.00	
05.11.23	3.804	200.52	205.2148	201.00	203.6602	-0.48	72.0	53.1	19.0	0.0	6.1	5.4	0.00	24.00	
06.11.23	3.826	203.33	208.0586	203.79	206.4844	-0.46	71.8	53.0	18.8	0.0	6.1	5.4	0.00	24.00	
07.11.23	3.748	200.27	204.9414	209.79	203.4531	-0.52	71.9	53.2	18.7	0.0	6.3	5.3	0.00	24.00	
08.11.23	3.763	209.36	214.1484	209.75	212.5352	-0.39	71.1	53.1	18.0	0.0	6.2	5.3	0.00	24.00	
09.11.23	3.799	201.52	206.2344	201.94	204.6289	-0.43	72.0	53.1	18.9	0.0	6.1	5.4	0.00	24.00	
10.11.23	3.731	195.67	200.2578	196.14	198.7266	-0.47	72.0	52.9	19.1	0.0	6.3	5.3	0.00	24.00	
11.11.23	3.826	200.26	204.9453	200.70	203.3320	-0.44	71.9	52.8	19.1	0.0	6.2	5.4	0.00	24.00	
12.11.23	3.905	201.41	206.1719	201.85	204.5117	-0.44	72.2	53.1	19.4	0.0	6.1	5.3	0.00	24.00	
13.11.23	3.820	201.66	206.3867	202.11	204.7813	-0.45	72.2	52.9	18.9	0.0	6.0	5.3	0.00	24.00	
14.11.23	3.828	199.56	204.2461	200.06	202.6914	-0.50	72.1	52.9	19.2	0.0	5.9	5.3	0.00	24.00	
15.11.23	3.883	204.73	209.5781	205.18	207.9258	-0.46	72.2	53.2	19.0	0.0	5.8	5.3	0.00	24.00	
16.11.23	3.980	219.66	224.8047	220.02	223.0156	-0.36	72.0	53.9	18.1	0.0	5.8	5.4	0.00	24.00	
17.11.23	4.133	224.45	229.8789	224.80	227.9492	-0.35	73.1	54.7	18.4	0.0	5.6	5.5	0.00	24.00	
18.11.23	4.484	212.31	217.9961	212.71	215.8672	-0.40	77.3	56.2	21.1	0.0	5.6	5.4	0.00	24.00	
19.11.23	4.691	197.52	203.1484	197.98	200.9023	-0.46	80.0	56.2	23.7	0.0	5.5	5.4	0.00	24.00	
20.11.23	4.538	205.17	210.7422	205.60	208.5898	-0.43	77.9	55.8	22.1	0.0	5.5	5.4	0.00	24.00	
21.11.23	4.852	202.02	207.8984	202.34	205.3867	-0.32	80.8	56.8	24.0	0.0	5.5	5.4	0.00	24.00	
Итого	119.634	6076.03	6223.5586	6089.38	6171.7539	-13.35	73.3	53.6	19.7	0.0	5.8	5.4	0.00	720.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
21.11.23	24:00	797.902	48717.63	48721.17	49826.87	49404.18	7282.23
23.10.23	00:00	678.268	42641.61	42631.79	43603.31	43232.42	6562.23
Итого		119.634	6076.03	6089.38	6223.56	6171.75	720.00

Отчетный период _____ 720.00_час. Период норм. работы _____ 720.00_час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000_час. Период функц. отказа (E) _____ 0.000_час.
 Период t2-t1 < t1п (D) _____ 0.000_час. Период G<t1п (g) _____ 0.000_час.
 Период G>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

