

Организация:	ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	КМ-5-2	Номер прибора:	387011
Адрес дома:	ул Юбилейная 5,	Система:	Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 19.09.2023 по 18.10.2023

№ 22.10.23

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, Т		Подмес, Т		Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2				
19.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,16	21,18	-0,02	0,06	-0,2	0,0	
20.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,66	21,65	0,01	0,06	-0,2	0,0	
21.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,06	22,05	0,01	0,06	-0,2	0,0	
22.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,28	22,29	0,0	0,06	-0,21	0,0	
23.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,31	22,34	-0,03	0,06	-0,21	0,0	
24.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,36	22,39	-0,03	0,06	-0,21	0,0	
25.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,59	22,61	-0,02	0,06	-0,21	0,0	
26.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,3	22,33	-0,02	0,06	-0,22	0,0	
27.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,95	21,96	-0,01	0,06	-0,23	0,0	
28.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,76	21,74	0,01	0,06	-0,23	0,0	
29.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,82	21,79	0,04	0,06	-0,22	0,0	
30.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,98	21,94	0,04	0,06	-0,22	0,0	
01.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,91	21,87	0,04	0,06	-0,21	0,0	
02.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,4	21,34	0,06	0,06	-0,22	0,0	
03.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,95	20,85	0,11	0,06	-0,22	0,01	
04.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,57	20,5	0,07	0,06	-0,21	0,0	
05.10	0,42	60,90	60,78	0,12	0,00	61,65	61,34	0,30	50,38	43,55	6,83	0,06	-0,21	6,71			
06.10	1,34	232,35	233,00	0,00	0,65	235,02	235,10	-0,08	48,76	42,99	5,77	0,06	-0,12	24,0			
07.10	1,63	243,10	243,94	0,00	0,85	245,85	246,00	-0,15	48,4	41,69	6,71	0,06	-0,03	24,0			
08.10	1,79	249,63	250,60	0,00	0,98	252,49	252,71	-0,22	48,74	41,54	7,19	0,06	0,07	24,0			
09.10	1,80	245,41	246,32	0,00	0,92	248,11	248,29	-0,18	47,78	40,45	7,34	0,06	0,15	24,0			
10.10	2,08	233,79	234,90	0,00	1,11	236,58	236,81	-0,23	49,83	40,89	8,94	0,06	0,22	24,0			
11.10	1,90	256,36	257,80	0,00	1,45	259,16	259,81	-0,65	47,25	39,84	7,41	0,06	0,3	24,0			
12.10	1,28	256,43	258,04	0,00	1,60	258,42	259,56	-1,14	39,87	34,86	5,01	0,06	0,4	24,0			
13.10	1,21	255,94	257,49	0,00	1,55	257,83	258,97	-1,14	39,1	34,36	4,74	0,06	0,48	24,0			
14.10	1,29	255,36	256,93	0,00	1,57	257,39	258,49	-1,10	40,38	35,32	5,06	0,06	0,54	24,0			
15.10	1,12	254,95	256,46	0,00	1,51	256,81	257,93	-1,12	38,74	34,32	4,42	0,06	0,63	24,0			
16.10	1,31	254,64	256,17	0,00	1,52	256,70	257,75	-1,05	40,77	35,59	5,18	0,06	0,7	24,0			
17.10	1,76	254,37	255,91	0,00	1,54	256,96	257,80	-0,84	45,84	38,88	6,96	0,06	0,74	24,0			
18.10	1,65	254,11	255,68	0,00	1,57	256,54	257,45	-0,91	44,35	37,81	6,53	0,06	0,78	24,0			
Итого:	20,58	3307,32	3324,02	0,12	16,82	3339,51	8,83	-8,53	44,61	38,37	6,24	0,06	0,37	318,72			

Показания интеграторов счётчика:					
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
18.09.2023	24:00	279,18	27180,86	27329,43	2729,58
18.10.2023	24:00	299,76	30488,18	30653,45	3048,30
ИТОГО:		20,58	3307,32	3324,02	318,72

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тр = 336 ч,
Тн = 432 ч

Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.лит.	+	Тф.отк.	+	Тdt<min	+	ТG<min	+	ТG>max	+	Тд.о.
720,00	=	318,72	+	0,0	+	401,28	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0
Досчёт: Q =		46,498 Гкал												
Представитель														
абонента														
тепло(водо)снабжающей														
организации														

Q = 26,46 т/час