

Организация: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Тип прибора: КМ-5-2
 Адрес дома: ул Юбилейная 7,
 Номер абонента: Котельная
 Номер прибора: 385639
 Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 23.10.2023

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка		Подме		Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибо
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2				
23.10	2,97	546,01	548,47	0,00	2,46	550,57	551,98	-1,40	41,56	36,14	5,42	6,88	5,73	24,0			
24.10	4,19	544,50	546,81	0,00	2,31	550,57	551,20	-0,63	48,42	40,72	7,69	6,9	5,75	24,0			
25.10	5,05	543,32	545,59	0,00	2,27	550,50	550,60	-0,10	53,05	43,77	9,29	6,93	5,78	24,0			
26.10	5,26	541,93	544,04	0,00	2,11	549,36	549,17	0,18	54,1	44,4	9,7	6,89	5,75	24,0			
27.10	4,97	541,17	543,40	0,00	2,23	548,24	548,36	-0,12	52,7	43,54	9,17	6,89	5,76	24,0			
28.10	4,63	540,17	542,41	0,00	2,24	546,79	547,08	-0,29	50,9	42,33	8,57	6,9	5,77	24,0			
29.10	4,69	539,46	541,63	0,00	2,17	546,09	546,28	-0,19	50,9	42,22	8,68	6,9	5,77	24,0			
30.10	3,49	538,61	540,83	0,00	2,22	543,80	544,64	-0,84	44,51	38,04	6,47	6,9	5,78	24,0			
31.10	2,46	538,23	540,48	0,00	2,25	542,09	543,53	-1,44	38,64	34,08	4,56	6,87	5,77	24,0			
01.11	2,27	537,73	540,05	0,00	2,31	541,55	543,14	-1,59	38,46	34,26	4,2	6,86	5,76	24,0			
02.11	2,89	537,45	539,78	0,00	2,33	541,99	543,29	-1,30	41,85	36,47	5,38	6,87	5,76	24,0			
03.11	3,81	536,95	539,20	0,00	2,26	542,53	543,31	-0,78	46,76	39,68	7,09	6,97	5,86	24,0			
04.11	3,49	536,45	538,67	0,00	2,22	541,66	542,55	-0,88	44,96	38,46	6,51	6,99	5,88	24,0			
05.11	2,42	536,18	538,53	0,00	2,35	540,05	541,56	-1,51	38,61	34,11	4,5	6,91	5,81	24,0			
06.11	2,36	535,80	538,19	0,00	2,38	539,66	541,23	-1,57	38,58	34,19	4,39	6,85	5,76	24,0			
07.11	2,37	535,49	537,87	0,00	2,38	539,35	540,95	-1,59	38,55	34,13	4,42	6,87	5,77	24,0			
08.11	2,79	533,34	535,68	0,00	2,34	537,66	538,98	-1,32	40,82	35,61	5,21	6,85	5,75	23,99	U		
09.11	3,23	529,31	531,69	0,00	2,38	534,14	535,30	-1,16	43,53	37,43	6,1	6,84	5,77	24,0			
10.11	3,08	526,13	528,38	0,00	2,25	530,72	531,84	-1,12	42,54	36,68	5,86	6,8	5,74	24,0			
11.11	3,26	525,34	527,41	0,00	2,08	530,10	530,97	-0,87	43,49	37,29	6,2	6,82	5,76	24,0			
12.11	3,05	525,20	527,29	0,00	2,09	529,75	530,71	-0,96	42,35	36,55	5,8	6,83	5,77	24,0			
13.11	3,51	525,01	527,06	0,00	2,05	530,02	530,76	-0,73	44,8	38,12	6,68	6,78	5,72	24,0			
14.11	3,73	524,86	526,92	0,00	2,06	530,14	530,77	-0,63	45,86	38,75	7,11	6,73	5,67	24,0			
15.11	3,96	524,66	526,71	0,00	2,05	530,24	530,72	-0,48	47,23	39,69	7,54	6,74	5,69	24,0			
16.11	4,35	525,96	527,95	0,00	1,98	532,03	532,23	-0,20	49,34	41,07	8,27	6,77	5,71	24,0			
17.11	5,59	536,88	538,85	0,00	1,97	544,68	544,15	0,53	55,62	45,21	10,41	6,92	5,81	24,0			
18.11	6,54	536,01	537,95	0,00	1,94	545,13	543,95	1,18	60,64	48,46	12,19	6,94	5,82	24,0			

Дата	Время	Q, Гкал	M1, Т	M2, Т	Тр, ч	Классификация ошибок:															
19.11	6:85	534,41	536,34	0,00	1,93	543,91	542,53	1,38	62,17	49,36	12,8	6,89	5,78	24,0							
20.11	6:61	533,77	535,67	0,00	1,91	542,90	541,64	1,26	60,83	48,45	12,37	6,88	5,77	24,0							
21.11	7:25	533,13	535,05	0,00	1,93	543,18	541,48	1,70	63,98	50,38	13,6	6,85	5,75	24,0							
Итого	121,14	16043,45	16108,89	0,00	65,44	16219,43	21,71	-15,47	47,54	39,99	7,54	6,87	5,77	719,99							
Показания интеграторов счётчика:																					
Дата	Время	Q, Гкал	M1, Т	M2, Т	Тр, ч																
22.10.2023	24:00	617,18	62418,78	62526,63	7071,33																
21.11.2023	24:00	738,32	78462,23	78635,52	7791,32																
Итого:	121,14	16043,45	16108,89	719,99																	
Тотч.	= Тнараб.	+ Тсб.пит.	+ Тф.отк.	+ Тд<min	ТГ<min	+ ТГ>max	+ Тд.о.														
720,00	= 719,99	+ 0,01	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0														
Досчёт: Q = 121,141, Гкал																					
Представитель абонента											Представитель тепло(водо)снабжающей организации										

$Q = 121,142 \text{ Гкал}$

