

Организация:	ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	КМ-5-2	Номер прибора:	385639
Адрес дома:	ул Юбилейная 7,	Система:	Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 19.09.2023 по 18.10.2023

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Подмес, т		Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2				
19.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,41	21,6	-1,18	2,93	2,43	24,0	
20.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,2	22,33	-1,12	2,96	3,34	24,0	
21.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,68	22,8	-1,12	3,35	3,78	23,97	U
22.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,21	23,3	-1,09	3,96	3,91	24,0	
23.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,32	23,38	-1,07	3,9	3,67	24,0	
24.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,38	23,42	-1,04	3,85	3,54	24,0	
25.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,91	22,49	-0,58	3,77	3,32	24,0	
26.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,23	20,61	-0,38	3,69	1,79	24,0	
27.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,17	19,45	-0,28	3,63	0,96	24,0	
28.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,17	19,53	-0,36	3,59	1,02	24,0	
29.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,76	20,22	-0,46	3,57	1,72	24,0	
30.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,31	20,81	-0,5	3,55	2,35	24,0	
01.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,93	20,29	-0,37	3,51	2,28	24,0	
02.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,94	17,97	-0,03	3,45	0,89	24,0	
03.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,29	17,49	-0,2	3,43	0,68	24,0	
04.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,19	18,66	-0,47	3,42	1,08	24,0	
05.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,34	17,61	-0,28	3,4	1,01	24,0	
06.10	2,59	386,56	387,51	0,00	0,95	390,48	390,43	0,05	46,12	39,43	6,68	5,7	4,17	23,9	ED		
07.10	3,82	519,57	521,49	0,00	1,91	525,41	525,77	-0,36	48,57	41,23	7,34	6,67	5,54	24,0			
08.10	3,85	516,45	508,80	7,64	0,00	522,19	512,91	9,28	48,39	40,96	7,44	6,66	5,57	24,0			
09.10	3,93	498,71	453,71	45,00	0,00	504,08	457,18	46,90	47,6	39,71	7,88	6,5	5,55	24,0			
10.10	4,40	481,81	464,04	17,77	0,00	487,52	467,77	19,74	50,02	40,89	9,13	6,65	5,75	24,0			
11.10	3,62	512,32	514,13	0,00	1,81	517,47	517,86	-0,39	45,62	38,56	7,06	6,85	5,83	24,0			
12.10	2,50	509,64	511,94	0,00	2,29	513,39	514,83	-1,44	38,98	34,09	4,89	6,74	5,74	24,0			
13.10	2,54	508,31	510,59	0,00	2,28	512,12	513,55	-1,43	39,4	34,41	5,0	6,66	5,67	24,0			
14.10	2,48	507,20	509,44	0,00	2,24	511,02	512,41	-1,39	39,53	34,65	4,89	6,64	5,66	24,0			
15.10	2,25	506,32	508,52	0,00	2,20	509,93	511,39	-1,46	38,47	34,03	4,44	6,63	5,65	24,0			
16.10	2,77	505,74	507,95	0,00	2,21	509,87	511,11	-1,23	41,17	35,69	5,48	6,65	5,68	24,0			
17.10	3,63	505,32	507,52	0,00	2,20	510,40	511,19	-0,79	45,87	38,7	7,17	6,72	5,74	24,0			
18.10	3,29	504,84	506,96	0,00	2,12	509,49	510,38	-0,89	43,82	37,31	6,51	6,69	5,72	24,0			
Итого:	41,67	6462,79	6412,60	70,41	20,22	6523,36	9,39	66,57	44,07	37,60	6,47	6,61	5,59	719,88			

Показания интеграторов счётчика:						Классификация ошибок:		
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч	D - отключение по t1-t2<min	G - отключение по Gmin, Gmax	E - функциональный отказ
18.09.2023	24:00	560,74	53778,25	53926,82	6255,45			
18.10.2023	24:00	602,41	60241,04	60339,41	6975,33			
ИТОГО:		41,67	6462,79	6412,60	719,88			

TP=3122
Tu=4082

Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит.	+	Тф.отк.	+	Tdt<min	-	TG<min	+	TG>max	+	Тд.о.
720,00	=	719,88	+	0,03	+	0,05	+	0,05	+	0,0	+	0,0	+	0,0

Досчёт: Q = 41,678 Гкал

Представитель абонента	Представитель тепло(водо)снабжающей организации
------------------------	---



Q=5744,92 Гкал