

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 01.10.2023 по 18.10.2023

по 22.10.23

Потребитель: ООО Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Новая д.5
 Теплосчетчик МКТС: № 010941-1 Версия МКТС: 2.51
 Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
01.10.23	0.000	0.00	0.00	0.00	22.9	22.8	0.0	0.0	4.3	24.00	0.00	
02.10.23	0.000	0.00	0.00	0.00	21.5	21.4	0.1	0.0	4.1	24.00	0.00	
03.10.23	0.000	0.00	0.00	0.00	20.9	20.7	0.1	-0.0	4.0	24.00	0.00	
04.10.23	0.000	0.00	0.09	-0.08	21.3	20.3	1.0	1.7	4.1	24.00	0.00	Dt
05.10.23	0.664	102.00	101.00	0.96	50.5	44.1	6.5	5.5	4.8	23.97	0.03	Dt
06.10.23	1.476	268.31	266.31	2.00	48.8	43.3	5.5	6.6	5.1	24.00	0.00	
07.10.23	1.506	266.25	264.28	1.97	48.5	42.8	5.6	6.9	5.4	24.00	0.00	
08.10.23	1.514	263.28	261.31	2.00	48.7	43.0	5.7	6.8	5.4	24.00	0.00	
09.10.23	1.604	264.34	261.94	2.38	47.8	41.7	6.0	6.7	5.4	24.00	0.00	
10.10.23	1.957	255.41	253.34	2.09	49.8	42.2	7.6	6.7	5.6	24.00	0.00	
11.10.23	1.824	282.34	280.03	2.31	47.1	40.7	6.4	7.0	5.7	24.00	0.00	
12.10.23	1.270	281.16	279.13	2.01	39.8	35.3	4.5	7.0	5.6	24.00	0.00	
13.10.23	1.193	280.50	278.50	1.99	39.1	34.8	4.2	6.8	5.5	24.00	0.00	
14.10.23	1.264	279.81	277.81	2.00	40.3	35.8	4.5	6.8	5.5	24.00	0.00	
15.10.23	1.109	279.28	277.31	1.97	38.7	34.7	4.0	6.8	5.5	24.00	0.00	
16.10.23	1.290	278.91	276.78	2.12	40.8	36.2	4.6	6.8	5.5	24.00	0.00	
17.10.23	1.712	278.59	276.56	2.04	45.8	39.7	6.1	6.9	5.6	24.00	0.00	
18.10.23	1.600	278.25	276.22	2.03	44.3	38.6	5.7	6.9	5.6	24.00	0.00	
Итого:	19.980	3658.44	3630.63	27.80	44.6	39.2	5.4	5.3	5.1	431.97	0.03	Dt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Граб, ч
18.10.23 24:00	5163.887	504367.78	501447.88	77606.25
30.09.23 24:00	5143.907	500709.34	497817.25	77174.28
Итого:	19.980	3658.44	3630.63	431.97

*Tr = 14 * 29 = 336 ч.
Tm = 932 ч.*

Отчетный период: 432.00 ч

Время работы: 431.97 ч

Суммарное время отказа: 0.03 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.03

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min(ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min(Dt)

Представитель потребителя: _____

Представитель поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrnt, версия: 1.36

Q = 25,689 Гкал

