

Организация _ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес _ул. Ворошилова, д.146
 Тип теплосчетчика _КМ-5-2
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика _442712
 Год: : 0.06 - 60.0_м3/ч ДУ= _____мм
 Годр. : 0.06 - 60.0_м3/ч ДУ= _____мм
 ГП : 10_л/ИМП

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с _13.01.2022_ по _13.02.2022_

Дата	Q Гкал	M1	M2	Масса, тонн		VI	Температура, °C		Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок
				M1-M2 Утечка	M2-M1 подмес		t1	t2	t1-t2	Нераб. ТН		
13.01.22	7.176	355.3110	350.3511	4.9600	0.00	-	78.05	57.96	20.10	0.00	24.00	
14.01.22	5.009	214.2905	211.4551	2.8354	0.00	-	72.15	48.86	23.29	0.00	24.00	
15.01.22	5.207	234.9043	231.8806	3.0237	0.00	-	71.40	49.32	22.08	0.00	24.00	
16.01.22	5.371	246.8306	243.5679	3.2627	0.00	-	71.72	50.05	21.68	0.00	24.00	
17.01.22	5.370	257.0171	252.0146	5.0024	0.00	-	71.58	50.77	20.81	0.00	24.00	
18.01.22	5.441	269.8813	264.3481	5.5332	0.00	-	71.20	51.13	20.07	0.00	24.00	
19.01.22	6.154	374.7788	368.4805	6.2983	0.00	-	70.92	54.60	16.33	0.00	24.00	
20.01.22	5.548	284.9526	279.6631	5.2896	0.00	-	70.90	51.52	19.38	0.00	24.00	
21.01.22	5.514	269.9521	264.9531	4.9990	0.00	-	70.99	50.66	20.34	0.00	24.00	
22.01.22	5.492	280.2231	275.4819	4.7412	0.00	-	70.81	51.30	19.51	0.00	24.00	
23.01.22	5.414	266.1729	261.6367	4.5361	0.00	-	70.53	50.28	16.97	0.00	24.00	
24.01.22	5.958	349.1484	343.7119	5.4365	0.00	-	70.66	53.69	16.19	0.00	24.00	
25.01.22	6.061	372.2847	366.6392	5.6455	0.00	-	70.75	54.56	16.22	0.00	24.00	
26.01.22	6.094	373.4849	367.9443	5.5405	0.00	-	70.65	54.43	16.01	0.00	24.00	
27.01.22	6.035	374.4849	369.2910	5.4863	0.00	-	70.57	54.56	16.01	0.00	24.00	
28.01.22	6.044	374.1113	368.6543	5.4570	0.00	-	70.78	54.71	16.06	0.00	24.00	
29.01.22	5.411	280.5410	276.3896	4.1514	0.00	-	70.77	51.57	19.20	0.00	24.00	
30.01.22	5.254	249.5986	245.7666	3.8320	0.00	-	71.05	50.09	20.81	0.00	24.00	
31.01.22	4.983	238.4355	234.8564	3.5791	0.00	-	70.13	49.31	20.96	0.00	24.00	
01.02.22	4.951	232.5234	229.0771	3.4463	0.00	-	70.46	49.26	21.21	0.00	24.00	
02.02.22	5.224	256.5488	252.7695	3.7793	0.00	-	70.69	50.42	20.27	0.00	24.00	
03.02.22	5.612	302.7383	298.3447	4.3936	0.00	-	71.06	52.61	18.45	0.00	24.00	
04.02.22	5.751	326.9844	322.3916	4.5928	0.00	-	70.92	53.42	17.50	0.00	24.00	
05.02.22	6.329	376.2207	371.0488	5.1719	0.00	-	72.57	55.84	17.86	0.00	24.00	
06.02.22	5.904	328.9502	324.3848	4.5654	0.00	-	72.01	54.16	17.86	0.00	24.00	
07.02.22	4.921	225.6826	222.4639	3.2188	0.00	-	70.90	49.18	21.72	0.00	24.00	
08.02.22	4.565	201.1689	198.2266	2.9424	0.00	-	70.40	47.80	22.61	0.00	24.00	
09.02.22	4.727	214.3428	211.4775	3.0498	0.00	-	70.66	48.69	21.97	0.00	24.00	
10.02.22	4.568	204.4873	201.2930	3.0098	0.00	-	70.49	48.24	22.25	0.00	24.00	
11.02.22	4.528	200.3809	197.4063	2.9746	0.00	-	70.52	48.01	22.51	0.00	24.00	
12.02.22	4.821	220.4541	217.3506	3.1035	0.00	-	70.79	49.01	21.78	0.00	24.00	
13.02.22	4.875	223.7051	220.5693	3.1357	0.00	-	70.85	49.15	21.71	0.00	24.00	
Итого	174.311	8980.8838	8843.8896	136.9938	0.00	0.0000	71.26	51.94	19.32	0.00	768.00	0.00

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Tr
13.02.22	24:00	243.559	12515.91	12333.95	0.00	1056.00
13.01.22	00:00	69.247	3535.03	3490.06	0.00	288.00
Итого		174.311	8980.88	8843.89	0.00	768.00

Отчетный период _____ 768.00_час. Период норм. работы _____ 768.00_час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000_час. Период функц.отказа (E) _____ 0.000_час.
 Период t1-t2 < min (D) _____ 0.000_час. Период G<min (G) _____ 0.000_час.
 Период G>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

ОООУК «УПРАВДОМ ЮГ»

ПОДМОСКОВЬЯ»

ИНЖЕНЕР

КОЛЕСНИКОВ А.Б.

Серпуховский филиал
 ООО "Газпром теплосервис МО"
 "Тепловая инспекция"

Серпуховский филиал
 ООО "Газпром теплосервис МО"
 "Тепловая инспекция"