

Управдом Юг Подмосковья Володарского 35

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 387125
Дата последней поверки теплосчетчика

Гпод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм
Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм
Гп : 10 л/лмп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 22.04.2026 по 20.05.2026

Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф
							t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
22.04.26	1.981	406.18	410.4531	398.82	402.2031	7.36	46.4	41.6	4.9	0.0	0.0	-0.0	2.41	21.59	UD
23.04.26	2.118	459.26	464.0234	450.99	454.7930	8.27	46.2	41.6	4.6	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00	
24.04.26	2.397	445.55	450.7617	437.52	441.6016	8.02	49.2	43.8	5.4	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00	
25.04.26	2.177	457.52	462.5430	449.25	453.2461	8.27	47.3	42.6	4.8	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00	
26.04.26	1.920	457.48	461.7891	449.27	452.7227	8.21	43.9	39.7	4.2	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00	
27.04.26	2.813	457.99	464.1211	449.72	454.4609	8.27	52.8	46.6	6.2	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00	
28.04.26	2.581	441.79	447.3438	433.82	438.0977	7.98	51.0	45.1	5.8	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00	
29.04.26	2.704	450.82	456.5859	442.66	447.1055	8.17	51.6	45.6	6.0	0.0	0.0	-0.1	0.00	24.00	
30.04.26	2.561	453.11	458.6914	444.90	449.2578	8.21	50.5	44.9	5.7	0.0	0.0	-0.1	0.00	24.00	
01.05.26	2.364	457.70	462.9883	449.46	453.6133	8.24	48.7	43.5	5.2	0.0	0.0	-0.1	0.00	24.00	
02.05.26	1.954	462.14	466.8008	453.77	457.5273	8.37	45.4	41.2	4.2	0.0	0.0	-0.1	0.00	24.00	
03.05.26	1.506	465.11	468.9844	456.77	460.0078	8.35	41.4	38.1	3.2	0.0	0.0	-0.1	0.00	24.00	
04.05.26	1.454	479.42	483.4805	470.82	474.2500	8.60	41.7	38.6	3.0	0.0	0.0	-0.1	0.00	24.00	
05.05.26	0.656	225.10	227.0313	221.10	222.7500	4.00	42.1	39.2	2.9	0.0	0.0	-0.1	0.00	24.00	
06.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	25.9	24.5	1.4	0.0	0.0	-0.1	0.00	24.00	D
07.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	25.0	23.7	1.2	0.0	0.0	-0.1	0.05	23.95	ED
08.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	24.8	23.7	1.1	0.0	0.0	-0.1	0.03	23.97	ED
09.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	24.6	22.9	1.6	0.0	0.0	-0.1	0.00	24.00	
10.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.2	18.3	4.9	0.0	0.0	-0.1	0.00	24.00	
11.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.3	16.1	4.2	0.0	0.0	-0.1	0.00	24.00	
12.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.8	18.3	2.6	0.0	0.0	-0.1	0.00	24.00	
13.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.1	21.1	2.0	0.0	0.0	-0.1	0.00	24.00	
14.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.7	22.2	1.6	0.0	0.0	-0.1	0.00	24.00	D
15.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.8	22.5	1.3	0.0	0.0	-0.1	0.04	23.96	ED
16.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.8	22.7	1.2	0.0	0.0	-0.1	0.06	23.94	ED
17.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	24.0	22.6	1.3	0.0	0.0	-0.1	0.01	23.99	D
18.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	24.1	23.0	1.0	0.0	0.0	-0.1	0.03	23.97	ED

19.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	24.2	23.1	1.1	0.0	0.0	-0.1	0.02	23.98	D
20.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	24.5	23.3	1.1	0.0	0.0	-0.1	0.02	23.98	ED
Итого	29.186	6119.18	6185.5977	6008.86	6061.6367	110.32	47.2	42.4	4.8	0.0	0.0	-0.1	2.67	693.33	2.67

Показания интеграторов КМ-5

Тн=336, Тр=333,59

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
20.05.26	24:00	428.006	54991.36	53955.21	55877.78	54607.88	3357.33
22.04.26	00:00	398.820	48872.18	47946.35	49692.18	48546.24	2664.00
Итого		29.186	6119.18	6008.86	6185.60	6061.64	693.33

Q=29, 397 МкВт

Отчетный период _____ 696.00_ час. Период норм. работы _____ 693.33_ час.

Период отключения питания (У) _____ 0.858_ час. Период функц. отказа (Е) _____ 0.132_ час.
Период t2-t1 < min (D) _____ 1.682_ час. Период G<min (g) _____ 0.000_ час.
Период G>max (G) _____ 0.000_ час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

