

Управдом Юг Подмосковья
Ворошилова 146

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33 Номер теплосчетчика 442712
Дата последующей поверки теплосчетчика

Спод.: - - м3/ч Ду= мм
Гобр.: - - м3/ч Ду= мм
СП : л/Имп

Послutoчная ведомость учета параметров теплопотребления
с 22.04.2026 по 20.05.2026 no 06.05.26

		Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час			
Дата	Q	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txv	P1 атм	P2 атм	Непроб. Тн	Работы Тр	Классиф ошибок
22.04.26	2.305	72.45	74.0195	71.26	71.7480	1.19	69.3	37.6	31.7	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00	
23.04.26	2.441	74.54	76.1895	73.20	73.6953	1.34	70.1	37.4	32.7	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00	
24.04.26	2.808	89.30	91.2695	87.61	88.2461	1.69	70.1	38.7	31.4	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00	
25.04.26	2.265	68.51	70.0195	67.26	67.7051	1.25	70.0	37.0	33.0	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00	
26.04.26	2.347	72.26	73.8496	71.10	71.5840	1.17	69.7	37.3	32.4	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00	
27.04.26	3.130	104.49	106.8164	102.87	103.6836	1.63	70.3	40.5	29.9	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00	
28.04.26	2.909	92.44	94.4922	90.70	91.3672	1.74	70.4	39.0	31.4	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00	
29.04.26	3.037	97.39	99.5645	95.63	96.3555	1.76	70.6	39.5	31.1	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00	
30.04.26	2.804	87.93	89.8730	86.32	86.9395	1.60	70.2	38.4	31.8	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00	
01.05.26	2.425	73.30	74.9180	72.03	72.5039	1.27	70.1	37.0	33.0	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00	
02.05.26	2.074	61.66	62.9922	60.55	60.9199	1.11	69.3	35.7	33.6	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00	
03.05.26	1.853	55.43	56.6152	54.38	54.7168	1.05	69.0	35.7	33.4	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00	
04.05.26	1.691	51.88	52.9844	50.80	51.1211	1.08	68.8	36.2	32.5	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00	
05.05.26	1.533	46.73	47.7402	45.62	45.9102	1.11	69.4	36.7	32.7	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00	
06.05.26	0.580	17.93	18.3164	17.51	17.6309	0.42	69.1	36.8	32.3	0.0	11.9	6.8	9.30	14.70	D
07.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.7	22.0	1.7	0.0	11.9	6.8	24.00	0.00	D
08.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.4	20.8	1.6	0.0	11.9	6.8	24.00	0.00	D
09.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.5	18.8	1.7	0.0	11.9	6.8	24.00	0.00	D
10.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.4	18.0	1.4	0.0	11.9	6.8	24.00	0.00	D
11.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	18.9	17.5	1.3	0.0	11.9	6.8	24.00	0.00	D
12.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.0	17.8	1.2	0.0	11.9	6.8	24.00	0.00	D
13.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.4	18.2	1.2	0.0	11.9	6.8	24.00	0.00	D
14.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.1	18.9	1.2	0.0	11.9	6.8	24.00	0.00	D
15.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.5	19.2	1.3	0.0	11.9	6.8	24.00	0.00	D
16.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.6	19.3	1.3	0.0	11.9	6.8	24.00	0.00	D
17.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.7	19.4	1.2	0.0	11.9	6.8	24.00	0.00	D
18.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.2	20.0	1.2	0.0	11.9	6.8	24.00	0.00	D

19.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.6	20.4	1.3	0.0	11.9	6.8	24.00	0.00	D
20.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.1	20.8	1.3	0.0	11.9	6.8	24.00	0.00	D
Итого	34.202	1066.24	1089.6602	1046.84	1054.1270	19.40	69.9	37.9	32.0	0.0	11.9	6.8	345.30	350.70	345.30

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
20.05.26	24:00	495.737	20378.34	20073.20	20852.45	20294.63	3005.78
22.04.26	00:00	461.535	19312.11	19026.37	19762.79	19240.50	2655.08
Итого		34.202	1066.24	1046.84	1089.66	1054.13	350.70

Отчетный период 696.00_час. Период норм.работы 350.70_час.

Период отключения питания (U) 0.000_час. Период функц.отказа (E) 0.000_час.
Период t2-t1 < min (D) 345.303_час. Период G<min (g) 0.000_час.
Период G>max (G) 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

