Организация _ООО "УПРАВДОМ ЮГ ПОДМОСКОВЬЯ"_____ Номер договора _____
Адрес _г.Серпухов, ул.Ворошилова, д.146_____ Телефон _____
Тип теплосчетчика _КМ-5-2___ Версия _02.33____ Номер теплосчетчика _442712
Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Gпод.: 0.06_ - 60.0_м3/ч Ду= ___мм
Gобр.: 0.06_ - 60.0_м3/ч Ду= ___мм
Gп : 10___л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с _22.09.2026_ по _19.10.2026__ по 20.10.26

Дата	Q Гкал	Масса, тонн M1	M2	M1-M2 утечка	Vи	M2-M1 подмес	Температура, °C t1	t2	Время, час t1-t2	Нераб. Тн	Работы Тр	Классиф ошибок
22.09.26	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	20.10	19.28	0.82	24.00	0.00	D
23.09.26	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	19.95	18.92	1.03	24.00	0.00	D
24.09.26	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	20.24	19.56	0.69	24.00	0.00	D
25.09.26	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	19.62	18.63	0.99	24.00	0.00	D
26.09.26	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	19.01	17.96	1.06	24.00	0.00	D
27.09.26	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	18.98	17.98	1.01	24.00	0.00	D
28.09.26	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	18.73	17.58	1.14	24.00	0.00	D
29.09.26	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	18.30	17.04	1.26	24.00	0.00	D
30.09.26	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	17.96	16.69	1.28	24.00	0.00	D
01.10.26	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	17.86	16.52	1.34	24.00	0.00	D
02.10.26	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	17.39	15.99	1.40	24.00	0.00	D
03.10.26	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	17.26	15.84	1.42	24.00	0.00	D
04.10.26	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	16.74	15.27	1.48	24.00	0.00	D
05.10.26	0.816	67.2305	65.8438	1.3867	0.00	-	69.29	57.27	12.02	12.11	11.89	D
06.10.26	2.733	240.9434	238.7715	2.1719	0.00	-	70.28	59.03	11.25	0.00	24.00	
07.10.26	3.628	310.0898	307.3242	2.7656	0.00	-	70.12	58.51	11.60	0.00	24.00	
08.10.26	3.748	310.1328	307.2500	2.8828	0.00	-	70.46	58.47	11.99	0.00	24.00	
09.10.26	3.778	317.9414	314.9316	3.0098	0.00	-	70.54	58.75	11.79	0.00	24.00	
10.10.26	4.003	317.8926	314.7461	3.1465	0.00	-	70.59	58.09	12.49	0.00	24.00	
11.10.26	4.545	332.3301	329.0684	3.2617	0.00	-	71.05	57.47	13.58	0.00	24.00	
12.10.26	4.549	338.3164	334.6680	3.6484	0.00	-	70.01	56.66	13.35	0.00	24.00	
13.10.26	3.358	206.8906	204.3867	2.5039	0.00	-	70.10	53.96	16.14	0.00	24.00	
14.10.26	1.672	49.7363	48.4648	1.2715	0.00	-	69.53	35.97	33.57	0.00	24.00	
15.10.26	1.778	54.2930	52.9160	1.3770	0.00	-	68.33	35.64	32.69	0.00	24.00	
16.10.26	1.783	52.0605	50.6270	1.4336	0.00	-	69.85	35.66	34.20	0.00	24.00	
17.10.26	1.760	51.9902	50.5742	1.4160	0.00	-	69.51	35.72	33.79	0.00	24.00	
18.10.26	1.739	51.5762	50.2305	1.3457	0.00	-	69.62	35.95	33.67	0.00	24.00	
19.10.26	1.884	55.8770	53.8164	2.0605	0.00	-	69.61	35.96	33.66	0.00	24.00	
Итого	41.774	2757.3008	2723.6191	33.6816	0.00	0.0000	70.27	55.21	15.06	324.11	347.89	324.11

Тн = 384 г.
Тр = 360 г.

Показания интеграторов КМ-5

Дата Время	Q	M1	M2	Vи	Тр
19.10.26 24:00	537.511	23136.13	22803.79	0.00	3355.39
22.09.26 00:00	495.737	20378.83	20080.17	0.00	3007.49
Итого	41.774	2757.30	2723.62	0.00	347.89

Отчетный период ___672.00_час. Период норм.работы ___347.89_час.

Q = 44,559 Гкал

Период отключения питания (U)____0.000_час. Период функц.отказа (E)____0.000_час.
Период t1-t2 < min (D)__324.108_час. Период G<min (g)____0.000_час.
Период G>max (G)____0.000_час.

Представитель абонента_____ Представитель теплоснабжающей организации_____