

Организация: ООО"Управдом Юг Подмосковья"

Номер абонента: №21 (70/50)

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 372631

Адрес дома: ул Ворошилова 144

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
за период с 18.02.2022 по 17.03.2022**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Mi	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
18.02	8.536560	517.305	498.791	18.514	0.000	0.000	70.9	54.5	16.4	24.00	
19.02	8.311157	503.645	487.275	16.369	0.000	0.000	71.0	54.7	16.4	24.00	
20.02	8.320679	502.373	481.289	21.084	0.000	0.000	70.8	54.3	16.4	24.00	
21.02	8.780518	515.172	498.496	16.676	0.000	0.000	70.8	53.8	16.9	24.00	
22.02	7.994690	500.031	485.820	14.211	0.000	0.000	70.7	54.8	15.9	24.00	
23.02	8.755554	531.707	515.820	15.887	0.000	0.000	70.8	54.4	16.3	24.00	
24.02	8.597900	477.707	465.482	12.225	0.000	0.000	70.7	52.8	17.9	24.00	
25.02	9.441589	565.641	547.875	17.766	0.000	0.000	70.8	54.2	16.6	24.00	
26.02	8.558044	521.508	504.121	17.387	0.000	0.000	70.9	54.6	16.3	24.00	
27.02	9.217773	544.770	525.184	19.586	0.000	0.000	70.9	54.2	16.8	24.00	
28.02	10.209961	602.004	586.938	15.066	0.000	0.000	70.8	54.0	16.8	24.00	
01.03	9.522644	564.293	548.941	15.352	0.000	0.000	70.9	54.2	16.7	24.00	
02.03	9.384705	557.133	542.055	15.078	0.000	0.000	71.0	54.2	16.7	24.00	
03.03	9.040344	540.340	523.871	16.469	0.000	0.000	70.8	54.2	16.6	24.00	
04.03	9.731995	569.723	552.676	17.047	0.000	0.000	70.9	53.9	16.9	24.00	
05.03	9.317688	546.809	529.727	17.082	0.000	0.000	70.9	54.0	16.9	24.00	
06.03	9.641663	567.512	552.340	15.172	0.000	0.000	70.8	53.9	16.9	24.00	
07.03	9.029480	538.039	519.809	18.230	0.000	0.000	70.7	54.1	16.7	24.00	
08.03	9.870361	577.824	560.988	16.836	0.000	0.000	70.5	53.5	17.0	24.00	
09.03	11.453125	669.719	654.875	14.844	0.000	0.000	71.1	54.1	17.0	24.00	
10.03	12.336609	708.563	694.688	13.875	0.000	0.000	72.6	55.3	17.3	24.00	
11.03	10.953552	641.703	623.531	18.172	0.000	0.000	71.4	54.4	16.9	24.00	
12.03	9.978088	583.957	566.449	17.508	0.000	0.000	70.7	53.7	17.0	24.00	
13.03	9.286072	544.898	526.133	18.766	0.000	0.000	71.3	54.3	16.9	24.00	
14.03	8.353271	508.477	490.004	18.473	0.000	0.000	70.6	54.3	16.3	24.00	
15.03	9.593628	570.926	553.945	16.980	0.000	0.000	70.5	53.9	16.7	24.00	
16.03	10.310059	613.801	594.531	19.270	0.000	0.000	70.3	53.7	16.7	24.00	
17.03	10.475830	619.246	601.914	17.332	0.000	0.000	71.1	54.3	16.8	24.00	
Итого	265.0035	15704.82	15233.57	471.25	0.00	0.00	70.9	54.2	16.7	672.00	

**Показания интеграторов счетчика**

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Mi, тонн	Тр, час
17.02.2022	24:00	518.95721	30316.75	29557.56	0.00	1151.99
17.03.2022	24:00	783.96075	46021.57	44791.13	0.00	1823.99
<b>Итого</b>		265.004	15704.82	15233.57	0.00	672.00

Классификация ошибок:  
D - отключение по T1-T2<min  
G - отключение по Gmin, Gmax  
E - функциональный отказ  
U - отключение питания

$$\begin{aligned}
 \text{Тотч} &= \text{Тнараб} + \text{Тсб.пит} + \text{Тф.отк} + \text{Тдт<min} + \text{ТГ<min} + \text{ТГ>max} + \text{То.д.} \\
 &= \quad \quad \quad + \quad \quad \quad + \quad \quad \quad + \quad \quad \quad + \quad \quad \quad + \quad \quad \quad + \quad \quad \quad \\
 672.00 &= \quad 672.00 \quad \quad 0.00 \quad \quad 0.00 \quad \quad 0.00 \quad \quad 0.00 \quad \quad 0.00 \quad \quad 0.00
 \end{aligned}$$

Представитель  
абонента \_\_\_\_\_

Представител  
ь  
теплоснабжа  
ющей  
организации\_