

Юг Подмосковья

Организация:

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 385639

Адрес дома: ул Юбилейная 7

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 19.10.2024 по 17.11.2024

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Ми	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
19.10	3.224609	521.867	521.375	0.492	0.000	0.000	43.4	37.2	6.2	24.00	
20.10	2.765381	523.086	522.094	0.992	0.000	0.000	41.0	35.7	5.3	24.00	
21.10	2.643982	522.883	521.586	1.297	0.000	0.000	40.6	35.5	5.0	24.00	
22.10	2.557434	522.813	521.281	1.531	0.000	0.000	40.4	35.5	4.9	24.00	
23.10	2.376404	522.578	520.914	1.664	0.000	0.000	39.1	34.5	4.5	24.00	
24.10	2.615295	522.547	520.703	1.844	0.000	0.000	40.2	35.2	5.0	24.00	
25.10	3.105164	520.539	520.922	0.000	0.383	0.000	42.7	36.8	6.0	24.00	
26.10	3.125183	520.148	521.625	0.000	1.477	0.000	43.4	37.4	6.0	24.00	
27.10	2.675171	519.883	521.469	0.000	1.586	0.000	40.5	35.4	5.1	24.00	
28.10	2.605652	519.758	521.273	0.000	1.516	0.000	40.2	35.2	5.0	24.00	
29.10	2.863770	490.891	492.203	0.000	1.313	0.000	42.2	36.3	5.8	22.68	U
30.10	3.224792	510.391	511.898	0.000	1.508	0.000	43.9	37.6	6.3	23.95	E U
31.10	3.586487	520.734	522.023	0.000	1.289	0.000	45.3	38.4	6.9	23.99	E
01.11	2.757874	497.633	498.344	0.000	0.711	0.000	41.1	35.6	5.5	24.00	
02.11	4.200500	496.586	497.859	0.000	1.273	0.000	48.9	40.5	8.5	23.98	U
03.11	4.544250	497.125	498.023	0.000	0.898	0.000	50.9	41.8	9.1	24.00	
04.11	4.462158	497.961	497.586	0.375	0.000	0.000	50.2	41.3	9.0	24.00	
05.11	4.563843	498.078	497.422	0.656	0.000	0.000	50.3	41.2	9.2	24.00	
06.11	4.231934	498.180	497.219	0.961	0.000	0.000	48.7	40.2	8.5	24.00	
07.11	3.151123	496.188	496.750	0.000	0.563	0.000	42.5	36.1	6.4	24.00	
08.11	3.430786	496.180	497.523	0.000	1.344	0.000	44.2	37.3	6.9	24.00	
09.11	3.455200	496.125	497.516	0.000	1.391	0.000	44.6	37.6	7.0	24.00	
10.11	3.649048	496.086	497.469	0.000	1.383	0.000	45.5	38.1	7.4	24.00	
11.11	4.578857	496.031	497.227	0.000	1.195	0.000	51.0	41.7	9.2	24.00	
12.11	4.536194	495.961	497.164	0.000	1.203	0.000	50.6	41.5	9.1	24.00	
13.11	4.484619	509.555	510.852	0.000	1.297	0.000	50.1	41.3	8.8	24.00	
14.11	4.453430	492.914	494.063	0.000	1.148	0.000	50.2	41.2	9.0	24.00	
15.11	4.257813	491.180	492.352	0.000	1.172	0.000	48.9	40.2	8.7	24.00	
16.11	3.837646	491.141	492.328	0.000	1.188	0.000	46.8	38.9	7.8	24.00	
17.11	3.449341	491.164	492.320	0.000	1.156	0.000	44.5	37.5	7.0	24.00	
Итого	105.4139	15176.20	15191.38	9.81	24.99	0.00	45.0	38.1	6.9	718.59	

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Ми, тонн	Тр, час
18.10.2024	24:00	662.35925	71315.82	71424.60	0.00	7002.05
17.11.2024	24:00	767.77319	86492.02	86615.98	0.00	7720.64
Итого		105.414	15176.20	15191.38	0.00	718.59

Классификация ошибок:


- D - отключение по T1-T2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

$$\text{Тотч} = \text{Тнараб} + \text{Тсб.пит} + \text{Тф.отк} + \text{Тдт}<\text{min} + \text{ТГ}<\text{min} + \text{ТГ}>\text{max}$$

$$720.00 = 718.59 + 1.38 + 0.02 + 0.00 + 0.00 + 0.00$$

Q = 105,621 Гкал

Представитель
абонента



Представитель
теплоснабжающей
организации

