

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 23.03.2026 по 21.04.2026

Потребитель: Управляющее Ю. Тарасовское
Адрес объекта: Жилищный №
Теплосчетчик МКТС: № 011430-1 Версия МКТС: 2.51
Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
23.03.26	9.422	1611.00	1613.00	-2.22	46.7	40.8	5.8	7.2	5.8	24.00	0.00	ЭлDt
24.03.26	9.590	1611.00	1613.25	-2.16	47.2	41.3	5.9	7.3	5.9	24.00	0.00	
25.03.26	9.180	1611.50	1614.00	-2.23	46.5	40.8	5.7	7.3	5.8	24.00	0.00	
26.03.26	8.723	1612.25	1614.25	-2.27	45.3	39.9	5.4	7.2	5.8	24.00	0.00	
27.03.26	7.922	1611.50	1613.75	-2.30	43.6	38.7	4.9	7.2	5.8	24.00	0.00	
28.03.26	7.898	1611.50	1614.00	-2.38	43.5	38.6	4.9	7.3	5.8	24.00	0.00	
29.03.26	7.469	1612.00	1614.25	-2.33	42.8	38.2	4.6	7.2	5.8	24.00	0.00	
30.03.26	7.336	1612.00	1614.25	-2.31	42.8	38.3	4.5	7.2	5.8	24.00	0.00	
31.03.26	7.270	1611.25	1613.75	-2.26	42.9	38.4	4.5	7.2	5.7	24.00	0.00	
01.04.26	7.293	1588.75	1589.25	-0.60	43.2	38.6	4.6	7.2	5.8	24.00	0.00	
02.04.26	7.430	1582.50	1582.00	0.31	43.2	38.5	4.7	7.2	5.8	24.00	0.00	Dt
03.04.26	7.641	1581.75	1581.75	0.19	43.8	39.0	4.8	7.2	5.8	24.00	0.00	
04.04.26	7.020	1580.50	1582.00	-1.59	42.6	38.2	4.4	7.2	5.8	23.74	0.26	
05.04.26	8.320	1612.75	1614.75	-1.89	44.5	39.4	5.1	7.2	5.8	24.00	0.00	
06.04.26	8.418	1614.25	1616.25	-1.85	44.7	39.5	5.2	7.2	5.8	24.00	0.00	
07.04.26	8.660	1614.00	1615.75	-1.86	44.7	39.4	5.3	7.2	5.8	24.00	0.00	
08.04.26	8.773	1613.25	1615.00	-1.83	45.1	39.7	5.4	7.2	5.8	24.00	0.00	
09.04.26	11.129	1613.00	1614.75	-1.81	49.8	42.9	6.9	7.3	5.8	24.00	0.00	
10.04.26	10.641	1613.25	1615.00	-1.86	49.0	42.4	6.6	7.3	5.8	24.00	0.00	
11.04.26	6.535	1295.50	1297.50	-1.79	41.8	36.8	5.0	7.2	5.8	19.26	4.74	
12.04.26	5.508	1570.75	1573.00	-2.29	36.3	32.8	3.5	7.2	5.8	23.34	0.66	
13.04.26	5.488	1615.50	1617.75	-2.27	36.0	32.6	3.4	7.2	5.8	24.00	0.00	Dt
14.04.26	5.492	1615.00	1617.50	-2.41	36.2	32.8	3.4	7.2	5.8	24.00	0.00	
15.04.26	5.023	1615.50	1617.25	-1.84	35.1	32.0	3.1	7.2	5.8	24.00	0.00	
16.04.26	5.121	1615.50	1616.75	-1.13	35.3	32.2	3.2	7.2	5.8	24.00	0.00	
17.04.26	4.930	1615.75	1617.00	-1.33	34.9	31.9	3.0	7.2	5.8	24.00	0.00	
18.04.26	5.406	1615.50	1616.75	-1.28	35.6	32.3	3.3	7.3	5.8	24.00	0.00	
19.04.26	6.707	1567.50	1568.50	-1.08	39.1	34.8	4.3	7.3	5.8	23.29	0.71	
20.04.26	7.113	1469.75	1468.00	1.96	40.5	35.7	4.8	7.3	5.8	21.91	2.09	
21.04.26	5.895	1270.75	1270.75	-0.04	39.2	34.5	4.6	7.2	5.8	18.86	5.14	
Итого:	223.352	47385.00	47431.75	-46.76	42.1	37.4	4.7	7.2	5.8	706.40	13.60	ЭлDt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
21.04.26 24:00	33629.461	3680174.50	3687490.00	96585.99
22.03.26 24:00	33406.109	3632789.50	3640058.25	95879.59
Итого:	223.352	47385.00	47431.75	706.40

Отчетный период: 720.00 ч
Время работы: 706.40 ч
Суммарное время отказа: 13.60 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 13.60
Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя: _____

Представитель
поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.37



-48,232