

Управлен Ю. Сидоров

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с 23.03.2026 по 21.04.2026

Потребитель: ООО "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ"

Объект: УУ* Юбилейная 15

Адрес: юбилейная 15

№ договора: —

Теплосчетчик: км5 445297

№: —

Формула расчета тепла: —

Дата	Тепл. энергия	Масса, т			Температура, С°			Давл.		Время,		Отказы
	Q	M1	M2	M1-M2	t1	t2_1	dt	P1	P2	работы	отказа	
23.03.2026	6.882	429.891	433.551	-3.660	70.0	53.8	16.1	-0.113	5.938	24.0	—	—
24.03.2026	6.939	418.613	422.273	-3.660	70.4	53.7	16.7	-0.243	5.967	24.0	—	—
25.03.2026	6.786	397.422	400.934	-3.512	70.6	53.4	17.2	-0.213	5.917	24.0	—	—
26.03.2026	6.798	399.305	403.016	-3.711	70.6	53.5	17.2	-0.203	5.853	24.0	—	—
27.03.2026	6.600	384.586	388.086	-3.500	70.6	53.3	17.3	-0.206	5.858	24.0	—	—
28.03.2026	6.674	406.621	409.988	-3.367	70.7	54.1	16.5	-0.205	5.900	24.0	—	—
29.03.2026	6.289	450.539	454.070	-3.531	69.5	55.4	14.1	-0.212	5.955	24.0	—	—
30.03.2026	6.004	368.633	371.773	-3.141	70.1	53.8	16.2	7.952	5.771	24.0	—	—
31.03.2026	6.354	391.172	394.410	-3.238	70.0	53.7	16.3	4.330	5.763	24.0	—	—
01.04.2026	6.173	374.145	377.242	-3.098	70.2	53.6	16.6	-0.339	5.804	24.0	—	—
02.04.2026	6.326	392.051	395.484	-3.434	70.0	53.7	16.3	-0.339	5.858	24.0	—	—
03.04.2026	6.347	381.027	384.301	-3.273	70.4	53.6	16.8	-0.350	5.824	24.0	—	—
04.04.2026	6.153	452.578	455.875	-3.297	69.5	55.8	13.7	-0.353	5.921	24.0	—	—
05.04.2026	6.677	433.988	437.266	-3.277	70.0	54.5	15.5	-0.231	5.913	24.0	—	—
06.04.2026	6.719	423.613	427.250	-3.637	70.0	54.0	16.0	-0.337	5.911	24.0	—	—
07.04.2026	6.810	425.602	429.293	-3.691	70.0	53.9	16.1	-0.348	5.907	24.0	—	—
08.04.2026	5.752	328.633	331.680	-3.047	70.8	53.1	17.6	1.277	5.832	23.1	—	—
09.04.2026	7.052	421.617	425.207	-3.590	70.0	53.1	16.8	1.156	5.939	24.0	—	—
10.04.2026	6.990	430.457	434.266	-3.809	70.4	54.0	16.4	-0.330	5.969	24.0	—	—
11.04.2026	6.574	415.461	418.996	-3.535	70.6	54.7	16.0	-0.326	5.901	24.0	—	—
12.04.2026	6.464	408.586	411.961	-3.375	70.6	54.6	16.0	-0.322	5.874	24.0	—	—
13.04.2026	6.250	381.836	385.309	-3.473	70.1	53.7	16.5	0.609	5.851	24.0	—	—
14.04.2026	6.047	357.535	360.738	-3.203	70.3	53.2	17.0	-0.298	5.826	24.0	—	—
15.04.2026	5.984	356.258	359.363	-3.105	70.2	53.3	16.9	-0.327	5.819	24.0	—	—
16.04.2026	6.021	344.520	348.555	-4.035	70.5	52.9	17.6	-0.321	5.802	24.0	—	—
17.04.2026	5.695	341.695	344.895	-3.199	70.1	53.3	16.8	0.265	5.808	24.0	—	—
18.04.2026	6.055	398.152	401.125	-2.973	70.1	54.8	15.3	0.718	5.876	24.0	—	—
19.04.2026	6.441	405.594	408.957	-3.363	70.5	54.5	16.0	-0.261	5.917	24.0	—	—
20.04.2026	6.826	397.977	401.547	-3.570	70.6	53.3	17.3	-0.327	5.928	24.0	—	—
21.04.2026	6.622	410.293	413.859	-3.566	70.3	54.0	16.3	-0.322	5.920	24.0	—	—
Итого:	193.304	11928.4	12031.27	-102.87	70.3	53.9	16.4	0.326	5.877	719.1	—	—

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q	M1	M2	Время работы
23.03.2026 00:00	767.259	35278.918	35580.668	1944.0
22.04.2026 00:00	960.566	47207.316	47611.938	2663.0
Итого:	193.307	11928.398	12031.270	719.0

Q=193,549 Гкал

Отчетный период: —
Время работы: —

